



SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	CONDUTOR EM CAPA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" PARA MALHA INTERMEDIÁRIA OU CAPTÃO.
	CONDUTOR DE COBRE Nº 00mm², PARA MALHA INTERMEDIÁRIA OU CAPTÃO.
	CONDUTOR DE COBRE Nº 95 mm², PARA A INTERLIGAÇÃO DAS HASTES ENTRADAS – DESCIDAS.
	HASTE DE AÇO-CADEADO Ø3/4"x300mm, ENTRADA VERTICALMENTE NA SOLA NOTADA ATRAVÉS DE SOLA EXTERIORMENTE.
	CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO DM. Ø300x300mm COM TAPAS REMOVÍVEL
	SUBSISTEMA DE DESCIDA COM REBAR CA-25 Ø10,00mm de AÇO GALVANIZADO EMBITO NOS PLARES DE CONCRETO DO INDICADO
	TERMINAL AEREO 600mm e 3/8" SEMI BANDEIRA
	CAPTOR TIPO FRANKLIN – 9m (SISTEMA MISTO COM MALHA)
	SOLA EXTERIORMENTE ENTRE CABOS, OU CABOS E HASTE DE ATERRAMENTO
	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (PONTO DE INTERLIGAÇÃO A MALHA DE ATERRAMENTO)
	CONECTOR SPLIT BOLT (PONTO DE INTERLIGAÇÃO A MALHA DE ATERRAMENTO OU A CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO)

NOTA: Esta vedado o uso de condutor 35mm² 19 vias – Conforme Tabela G de Norma 5414/04 – Parte 2

REVISÕES			
R03	ALTERAÇÃO SELO	30/05/2024	UMA
R02	ALTERAÇÃO CONFORME RESSALVAS	04/06/2024	AJUEVIR
R01	ALTERAÇÃO CONFORME RESSALVAS	06/12/2023	MARIA
R00	EMISSION INICIAL	06/11/2023	MARIA
REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA	DESENHO

2920 – UFCSA – CLÍNICA DA FAMÍLIA

PROINST
ENGENHARIA

Av. Benjamin Constant, 8 - 604 - Fone 402
Pós: 409 - (31) 3727-4932
www.proinst.com.br - proinst@proinst.com.br

Responsável Técnico:

Eng. Edilberto Mesquita Azeiteiro – CREA-RS 197215

Eng. Edilberto Fernando Knecht – CREA-RS 163953

Data: 06/23/24

Desenho: MARIA

Escala: 1/50

Projeto: SPDA

Prontico:

01/01

Localização: RUCA DA CONCEIÇÃO Nº 434

Proprietário/Unidade FISCAL DE CÔNCELA DA SAUDE DO PORTO ALEGRE

PLANTA BAIXA – TERREJO | COBERTURA – ELÉTRICA

2020 – SPDA, R02