




| 01-12/2021 - RESOLUÇÃO TÉCNICA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA                            |         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SÍMBOLOS                                                                            | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO                                                                                                                       |
|  | P-1     | SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO FUMAR", INDICADO PARA TODO O LOCAL ONDE FUMAR POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO                       |
|  | P-4     | SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO", FIXADA ACIMA DE CADA PAINEL DE BOTÕES DE CHAMADA DO ELEVADOR |
|  | S-1     | SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA 30 x 15 cm                                                                                |
|  | S-2     | SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA 30 x 15cm                                                                                |
|  | S-3     | SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE, FIXADA ACIMA DO VÃO DE ABERTURAS SEM PORTA, 30 x 15cm                                     |
|  | S-8     | SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA DESCE À DESCERDA 30 x 15 cm                                                 |
|  | S-9     | SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA DESCE À ESQUERDA, 30 x 15 cm                                                |
|  | S-12    | SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA DA ESCADA DE VÃO DE ABERTURA COM PORTA QUE SAÍDA PARA A ESCADA, 30 x 15 cm                          |
|  | S-17    | SÍMBOLO DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO EM ESCADAS 20 x 20 cm                                                                         |
|  | S-27    | INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESERVAÇÃO, INTERIOR DA ESCADA, 20 x 20 cm, FIXADA NA PAREDE A 180 cm                                      |

LEGENDA INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO:



| SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBATE                                                                                                                       | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ABRIGO 60 x 90 x 30 cm.<br>PARA MANCOTOINHO 30 m                |  PONTO DE LUZ EMERGÊNCIA DE PAREDE, BLOCO AUTÔNOMO, H: 2,20 m |
|  TUBULAÇÃO REDE DE HIDRANTES<br>AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" (65 mm) |  PONTO DE LUZ EMERGÊNCIA DE TETO, BLOCO AUTÔNOMO              |
|  ALCANCE MANGUEIRAS MÁXIMO 30m                                   |  PONTO DE LUZ EMERGÊNCIA DE PAREDE, BLOCO AUTÔNOMO, H: 2,20 m |
|  REGISTRO DE RECALQUES SIMPLES NO PASSOIO                        |  PONTO DE LUZ EMERGÊNCIA COM FARÓLETO, AUTÔNOMO, H: 2,20 m    |

## SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO



NOTAS:

O CÁLCULO DE PRESSÃO MÍNIMA DE UTILIZAÇÃO CONSIDERA USO SIMULTÂNEO DE DUAS TOMADAS DE INCÊNDIO.

O CÁLCULO DE PRESSÃO MÍNIMA DE UTILIZAÇÃO CONSIDERA USO SIMULTÂNEO DE DUAS TOMADAS DE INCÊNDIO.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 05 - PARTE 1.2 /2021 DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS

[illegible]

**PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO - PROJETO EXECUTIVO**  
**PLANTAS BAIXAS 4º PAVIMENTO E PAVIMENTO TÉCNICO**

|                                                       |             |          |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|
| telefon: (51) 3024.2797<br>e-mail: lerodril@gmail.com | proprietara | 18<br>20 |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|

|         |        |               |
|---------|--------|---------------|
|         | UFSCPA | desen<br>Leth |
| projeto |        | colap<br>paga |

Av. Copacabana, 208/405  
Imbipol, Porto Alegre, RS, Brasil

---

ARG. LÉFICA FERRERA RODRÍGUEZ - CAU A 26.121-1