

LEGENDA	
	VENTILAÇÃO
	DUITO DE AR EXTERIOR: CONTEÚDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ANELÃO TIPO CHAVETA (CONVENIONAL)
	DUITO DE AR EXTERIOR: CONTEÚDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ANELÃO TIPO CHAVETA (CONVENIONAL) SEM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO TÉRMICO
	DUITO DE AR EXTERIOR: CONTEÚDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ANELÃO TIPO CHAVETA (CONVENIONAL) SEM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO TÉRMICO
	DUITO DE AR EXTERIOR: CONTEÚDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ANELÃO TIPO CHAVETA (CONVENIONAL) SEM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO TÉRMICO
	TUBULAÇÃO EM CUPRE: SEM CUSTURA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM FOLHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA
	PONTO DE FORÇA: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
	PONTO DE DRENO: DRENAGEM PROJETADA (HIDRO-SANITÁRIO)
	UC: UNIDADE CONDENSADORA
	UE: UNIDADE EVAPORADORA
	UES: UNIDADE CLIMATIZADORA SPLIT
	VAE: VENTILADOR DE AR EXTERIOR
	RG1: REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE - 0100
	RG2: REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE - 0105
	GE1: GRELHA DE EXAUSTÃO - 3000
	GE2: GRELHA DE EXAUSTÃO - 3000
	DC: DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS - 0100

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (FAC)	
	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (FAC)
	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (FAC)

CLIMATIZADORES VRF	
PAV.	TAG

PAV.	TAG	AMBIENTE	RTA	TE	TIPO	CAPAC. (HP)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	QDTA (FAS)
------	-----	----------	-----	----	------	-------------	--------------	------------	------------

TERREO	UE-1	ESPANDE-ESPANDE	18.176	1.8	CASSETTE	2.0	43	220V	2F
--------	------	-----------------	--------	-----	----------	-----	----	------	----

TERREO	UE-1.1	CLIMATIZADOR	8.800	0.7	CASSETTE	1	30	220V	2F
--------	--------	--------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.2	VACINAS	4.742	0.4	CASSETTE	1	30	220V	2F
--------	--------	---------	-------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.4	VACINAS	4.900	0.4	CASSETTE	1	30	220V	2F
--------	--------	---------	-------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.5	ESPERA	32.800	2.7	CASSETTE	3	43	220V	2F
--------	--------	--------	--------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.6	ESPERA	32.800	2.7	CASSETTE	3	43	220V	2F
--------	--------	--------	--------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.7	ESPERA	32.800	2.7	CASSETTE	3	43	220V	2F
--------	--------	--------	--------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.8	ESPERA	32.800	2.7	CASSETTE	3	43	220V	2F
--------	--------	--------	--------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.9	SALA ADMINISTRATIVA	15.500	1.0	CASSETTE	1.5	30	220V	2F
--------	--------	---------------------	--------	-----	----------	-----	----	------	----

TERREO	UE-1.10	CONSULTÓRIO	6.500	0.4	CASSETTE	1	30	220V	2F
--------	---------	-------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.11	DEPÓSITO	18.800	1.8	CASSETTE	2	43	220V	2F
--------	---------	----------	--------	-----	----------	---	----	------	----

TERREO	UE-1.12	DEPÓSITO	20.315	2.4	CASSETTE	3	43	220V	2F
--------	---------	----------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.1	CONSULTÓRIO DE SERVIÇO SOCIAL 01	12.200	1.0	CASSETTE	1.5	30	220V	2F
---------	--------	----------------------------------	--------	-----	----------	-----	----	------	----

2º PAV.	UE-2.2	CONSULTÓRIO DE SERVIÇO SOCIAL 02	7.500	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	----------------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.3	ESPERA DE PACIENTES	28.800	2.4	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	---------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.4	ESPERA DE PACIENTES	28.800	2.4	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	---------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.5	ESPERA DE PACIENTES	28.800	2.4	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	---------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.6	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 01	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.7	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 02	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.8	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 03	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.9	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 04	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.10	SALA DE OBSERVAÇÃO	13.577	1.1	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	--------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.11	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 07	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.12	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 10	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.13	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 10	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.14	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 11	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.15	SALA DE RELAXOS	6.712	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.16	CONSULTÓRIO GINECOLOGICO 02	15.440	1.1	CASSETTE	1.5	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	--------	-----	----------	-----	----	------	----

2º PAV.	UE-2.17	CONSULTÓRIO GINECOLOGICO 01	15.440	1.1	CASSETTE	1.5	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	--------	-----	----------	-----	----	------	----

2º PAV.	UE-2.18	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 08	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.19	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 08	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.20	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 08	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.21	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 09	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.22	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 02	8.800	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.23	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 01	15.440	1.1	CASSETTE	1.5	30	220V	2F
---------	---------	-----------------------------	--------	-----	----------	-----	----	------	----

2º PAV.	UE-2.1	CONSULTÓRIO REFERENCIADO 01	7.000	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	-----------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.2	SALA DE RELAXOS 01	7.077	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	--------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.3	SALA DE RELAXOS 02	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	--------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.4	SALA DE ALA 01	10.000	1.0	CASSETTE	1.5	30	220V	2F
---------	--------	----------------	--------	-----	----------	-----	----	------	----

2º PAV.	UE-2.5	SALA DE RELAXOS 05	6.200	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	--------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.6	SALA DE RELAXOS 04	6.200	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	--------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.7	ESPERA INTERNA	10.200	1.0	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	----------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.8	SALA DE RELAXOS 02	7.000	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	--------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-2.9	SALA DE RELAXOS 01	7.000	0.8	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	--------	--------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.1	SALA DE ATENDIMENTO 01	20.000	1.8	CASSETTE	2.5	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	-----	----	------	----

2º PAV.	UE-3.2	SALA DE ATENDIMENTO 02	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.3	SALA DE ATENDIMENTO 03	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.4	SALA DE ATENDIMENTO 04	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.5	SALA DE ATENDIMENTO 05	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.6	SALA DE ATENDIMENTO 06	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.7	SALA DE ATENDIMENTO 07	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.8	SALA DE ATENDIMENTO 08	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.9	SALA DE ATENDIMENTO 09	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	--------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.10	SALA DE ATENDIMENTO 10	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.11	SALA DE ATENDIMENTO 11	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.12	SALA DE ATENDIMENTO 12	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.13	SALA DE ATENDIMENTO 13	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.14	SALA DE ATENDIMENTO 14	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.15	SALA DE ATENDIMENTO 15	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.16	SALA DE ATENDIMENTO 16	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.17	SALA DE ATENDIMENTO 17	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.18	SALA DE ATENDIMENTO 18	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.19	SALA DE ATENDIMENTO 19	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.20	SALA DE ATENDIMENTO 20	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	------------------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.21	SALA DE ALA 01	21.000	1.8	CASSETTE	3	43	220V	2F
---------	---------	----------------	--------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.22	SALA DE ATENDIMENTO 01	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.23	SALA DE ATENDIMENTO 02	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.24	SALA DE ATENDIMENTO 03	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.25	SALA DE ATENDIMENTO 04	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.26	SALA DE ATENDIMENTO 05	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.27	SALA DE ATENDIMENTO 06	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.28	SALA DE ATENDIMENTO 07	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.29	SALA DE ATENDIMENTO 08	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.30	SALA DE ATENDIMENTO 09	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.31	SALA DE ATENDIMENTO 10	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.32	SALA DE ATENDIMENTO 11	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.33	SALA DE ATENDIMENTO 12	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.34	SALA DE ATENDIMENTO 13	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.35	SALA DE ATENDIMENTO 14	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.36	SALA DE ATENDIMENTO 15	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.37	SALA DE ATENDIMENTO 16	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.38	SALA DE ATENDIMENTO 17	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.39	SALA DE ATENDIMENTO 18	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

2º PAV.	UE-3.40	SALA DE ATENDIMENTO 19	6.500	0.5	CASSETTE	1	30	220V	2F
---------	---------	------------------------	-------	-----	----------	---	----	------	----

</