



TOMADAS ENERGIA COMUM		TOMADAS ENERGIA GERADOR	
 ESPERA PARA ALIMENTAÇÃO DO FORNO  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 10A = n=0,30m ou INDICADORA(X) 4x27  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 10A = n=0,30m ou INDICADORA(X) 4x27  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 20A = n=1,10m ou INDICADORA(X) 4x27  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 20A = n=1,10m ou INDICADORA(X) 4x27  ESPERA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INCRIOADA  ESPERA PARA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO FORNO OU INDICADA  ESPERA PARA CHUVERO ELÉTRICO = n=2,30m ou INDICADA		 ESPERA PARA ALIMENTAÇÃO DO FORNO  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 10A = n=0,30m ou INDICADORA(X) 4x27  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 20A = n=1,10m ou INDICADORA(X) 4x27  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 20A = n=1,10m ou INDICADORA(X) 4x27  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 20A = n=1,10m ou INDICADORA(X) 4x27  ESPERA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INCRIOADA  ESPERA PARA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO FORNO OU INDICADA  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 10A = n=0,30m ou CK 4x2  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 10A = n=0,30m ou CK 4x44	
 TOMADA DE FORÇA 2P+1T 10A = n=0,30m ou CK 4x2  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 20A = n=1,10m ou CK 4x44  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 10A = n=0,30m ou CK 4x44			
TOMADAS ENERGIA ESTABILIZADA (NB)		CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	
 TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 10A = n=0,30m ou INDICADORA(X) 4x27  TOMADA UNIVERSAL 2P+1T 10A = n=0,30m ou CK 4x44		 DOIS CEN. DE DISTRIBUIÇÃO = n=1,40m ou INDICADA  DOIS DE TELEFONO = n=0,40m ou INDICADA  RACK = ESTABILIZADO EM PLANTA	
INTERRUPTORES		LUMINARIAS	
 1 INTERRUPTOR SIMPLES = CK 4x2 = n=1,10m  2 INTERRUPTORES SIMPLES = CK 4x2 = n=1,10m  3 INTERRUPTORES SIMPLES = CK 4x2 = n=1,10m  INTERRUPTOR PARALELO = CK 4x2 = n=1,10m  2 SENSO DE PRESENÇA DE PAREDE  2 SENSO DE PRESENÇA DE TETO  FOTO CÉLULA		 CAXA DE ESPERA PARA ILUMINAÇÃO  LUMINÁRIO DE PARALELO TPO ARANHA  LUMINÁRIO DE EMBUIR TPO ARANHA  LUMINÁRIO DE EMBUIR TPO ARANHA SEM CAXA DE ESPERA  LUMINÁRIO RETANGULAR DE SOBREPOR NO FORNO  LUMINÁRIO RETANGULAR DE EMBUIR NO FORNO	
CAIXAS		ACESSÓRIOS	
 12 CAXA DE PASSAGEM NA PAREDE = n=0,30m ou CK 4x2  CAXA DE PASSAGEM NA PAREDE = n=0,30m ou CK 4x4  CAXA DE PASSAGEM NO TETO = CK 4x4  CAXA DE PASSAGEM NO PISO = CK 4x4  CAXA DE PASSAGEM = n=0,30m ou CK 4x4		 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA  T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA  CURVA 90° HORIZONTAL PARA ELETROCALHA	

[illegible]