



Fábio Zatti <fazatti@gmail.com>

UFCSPA - Clínica da Família - Plantas iniciais

13 mensagens

Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>
Para: engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br

24 de fevereiro de 2023 às 09:40

Bom dia !

Encaminho em anexo, o projeto básico da Clínica da Família da UFCSPA, para análise preliminar pela Vigilância Sanitária.

É um prédio existente localizado na R. da Conceição 434, Centro, atualmente vago.

Neste local a Universidade pretende instalar uma Clínica para atendimento a famílias, com Farmácia, Consultórios Médicos e Odontológicos.

Um tempo atrás, este assunto foi apresentado para a vigilância, pela arq. Marcia Clara ao Richard.

Gostaria de um auxílio para encaminhar o assunto.

Obrigado,

Att,

Fábio André Zatti
arquiteto CAU A32538-4
zatti@uma.arq.br



51 3221-3083
51 99812-8422
www.uma.arq.br

**3 anexos**

EP-CF-UFCSPA-2A_3P.pdf
370K

EP-CF-UFCSPA-4P_CB.pdf
384K

EP-CF-UFCSPA-TE_2B.pdf
490K

_SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos <engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br> 24 de fevereiro de 2023 às 12:33
Para: Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>, _SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos <engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br>

Boa tarde, Arq. Fábio Zatti

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde com atividades de baixa complexidade estão dispensados de passar pelo processo de aprovação de projeto, porém, por não estarem dispensados de atender integralmente às legislações sanitárias, é realizada uma aprovação simplificada, sem necessidade de abrir processo via sistema SEI. A

aprovação se dá através de orientações por e-mail até que o projeto esteja adequado e aprovado para ser executado.

Dessa forma, entraremos em contato com o envio da 1ª análise simplificada para adequação do espaço físico assim que a mesma estiver concluída.

Atenciosamente,

Bianca Machado,

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo.

Núcleo de Projetos e Infraestrutura em Saúde - NPIS

Diretoria de Vigilância Em Saúde - DVS

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre - SMSPA

Fone: (51) 3289-2426

E-mail: engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

_SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos <engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br>

10 de março de 2023 às
16:10

Para: Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>, _SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos
<engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br>

Boa tarde, Arq. Fábio Zatti

Foi concluída a 1ª análise simplificada, de caráter orientativo, da Clínica da Família – UFCSPA, segue abaixo apontamentos que necessitam adequação para que a área física e documentação estejam adequadas:

1. Todas as pranchas devem conter selo, contendo:
 - Identificação e endereço completo do estabelecimento;
 - Identificação do autor do projeto com respectivo número do registro no conselho;
 - Identificação do responsável técnico do estabelecimento;
 - Área total construída da unidade em aprovação;
 - Indicação da escala gráfica;
 - Número sequencial das pranchas;
2. Prever em planta que todas as portas de correr não possuam trilho inferior;
3. Todos os ambientes devem conter legenda de ambiente + legenda de área contabilizada;
4. Para melhor entendimento, representar as escadas com linhas cheias até o degrau correspondente ao nível do pavimento, o que estiver em um nível acima deve ser representado por

linhas tracejadas;

5. Todas as esquadrias devem possuir cotas de dimensão em planta;
6. Quando da existência de portas, estas não devem possuir linhas representadas em seu vão da abertura, se não houver nenhum obstáculo para a passagem, as linhas devem ser retiradas da representação;
7. Nomenclaturas dos ambientes devem estar de acordo com a RDC 50/02 – Esclarecer atividade e adequar ambiente intitulado como “RES.”, localizado no pavimento térreo;
8. Adequar ambiente intitulado como “curativos”, para “Sala de curativos”;
9. Salas de vacinas devem ser dotadas de portas, visto que esta esquadria configura o ambiente como sala; contabilização das áreas deve ser realizada de forma separada;
10. Ambiente “resíduos” deve estar de acordo com a RDC 50/02 - Sala de armazenamento temporário de resíduos, alterar nomenclatura;
11. Distinguir sanitários destinados para o público feminino e masculino; Adequar nomenclatura;
12. Os sanitários devem conter cotas de dimensões internas;
13. Sanitários PCD devem possuir representação de espaço ocupado por cadeirante, conforme NBR 9050/2020;
14. As portas de banheiros e sanitários de pacientes devem abrir para fora do ambiente, ou permitir a retirada da folha pelo lado de fora, a fim de que sejam abertas sem necessidade de empurrar o paciente eventualmente caído atrás da porta;
15. Deve ser previsto em planta assento reservado para PCD e P.O na área de registro e recepção/espera;
16. Ambiente que possui assentos para 84 pessoas deve possuir legenda de ambiente de acordo com a RDC 50/02 – Área de registro e espera de pacientes; o mesmo deve conter legenda de área contabilizada;
17. Esclarecer quais as atividades serão exercidas nos ambientes “Consultórios”, localizados no pavimento térreo;
18. DML precisa possuir local para armazenamento do material de limpeza dentro da sala (armários);
19. Todas as nomenclaturas de ambientes devem estar de acordo com a RDC 50/02, esclarecer nome e função das salas denominadas como “Cons Sasf”, no segundo pavimento;
20. Esclarecer atividades dos ambientes denominados como “Cons.” do número 1 ao 6; e dos números 9 a 14;
21. Ambientes denominados como “Cons. 7 e 8 (Gin.)” devem ser renomeados como “Consultório ginecológico” e seguir numeração diferenciada dos demais consultórios;
22. Escadas que, por sua localização, se destinem ao uso de pacientes, têm de ter largura mínima de 1,50m e serem providas de corrimão com altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva; indicar cotas de dimensão;
23. Escadas destinadas ao uso exclusivo do pessoal têm de ter largura mínima de 1,20m;
24. Nenhuma escada pode ter degraus dispostos em leque;
25. Ambiente de espera, localizado no 2º pavimento, contendo 28 assentos deve ser nomeado em planta e conter legenda de área contabilizada também;

26. Rampas devem conter informação de inclinação adotada;
27. Esclarecer atividade exercida do ambiente “Sala de observação”, localizado no 2º pavimento, visto que este ambiente corresponde a atendimentos de urgência e emergência e demais atividades que não se enquadram nesta análise;
28. Esclarecer atividades exercidas nos 2 ambientes denominados como “Consultório”, localizados no 3º pavimento;
29. Os ambientes que possuam atividades administrativas e/ou acadêmicas devem estar de acordo com as nomenclaturas adotadas pela RDC 50/02; Verificar: Capítulo 3, Unidade funcional 6 – Ensino e pesquisa e Capítulo 3, Unidade funcional 7 – Apoio administrativo;
30. Esclarecer atividade exercida na sala “procedimentos”, localizada no 4º pavimento;
31. CME para atividades que não exijam ambiente cirúrgico para sua realização deve ser CME simplificada; Contendo: - Sala de lavagem e descontaminação; - Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado;
32. Enviar corte da edificação passando pelas escadas, para melhor entendimento da estrutura da mesma; a quantidade e posicionamento dos cortes devem possibilitar o entendimento total da escada;
33. Adequar nomenclaturas das salas que compõe a CME – Simplificada, de acordo com Unidade Funcional 5 – Apoio Técnico;
34. Rever representação de cada material utilizado nas áreas suja e limpa da CME; expurgo é pertencente à área suja, assim como a autoclave é pertencente à área limpa;
35. Rever existência de 2 cubas na área limpa da CME simplificada;
36. Todos os ambientes devem possuir a representação dos mobiliários mínimos para explicitar o funcionamento do ambiente;
37. Para a área de atendimento psicológico não é possível realizarmos adequação da área física, visto que a legislação não abrange o serviço como assistencial de saúde;
38. Devem ser adotadas medidas para evitar a entrada de animais sinantrópicos (geralmente tela milimétrica);
39. As maçanetas das portas devem ser do tipo alavanca ou similares; informar em planta;
40. Devem ser sempre priorizados para as áreas críticas e mesmo nas áreas semicríticas, materiais de acabamento que tornem as superfícies monolíticas, com o menor número possível de ranhuras ou frestas;
41. Conter indicação de materiais utilizados nos revestimentos dos ambientes;
42. Em ambientes que houver paciente (acamado ou não), examinado, manipulado, tocado, medicado ou tratado, devem existir lavatórios/pias/lavabos cirúrgicos com torneiras ou comandos do tipo que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água. Junto a estes deve existir provisão de sabão líquido degermante, além de recursos para secagem das mãos;
43. Os corredores destinados à circulação de pacientes devem possuir corrimãos em ao menos uma parede lateral a uma altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva;
44. Os corredores de circulação de pacientes ambulatoriais ou em cadeiras de rodas, macas ou camas, devem ter a largura mínima de 2,00 m para os maiores de 11,0m e 1,20m para os demais, não podendo ser utilizados como áreas de espera; Indicar dimensão de todos os corredores;
45. Os corredores destinados apenas à circulação de pessoal e de cargas não volumosas devem ter largura mínima de 1,20 m; Indicar dimensão de todos os corredores;

46. Todas as áreas “molhadas” do EAS devem ter fechos hídricos (sifões) e tampa com fechamento escamoteável. É proibida a instalação de ralos em todos os ambientes onde os pacientes são examinados ou tratados;
47. A execução da junção entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita a completa limpeza do canto formado. Especial atenção deve ser dada a união do rodapé com a parede de modo que os dois estejam alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o acúmulo de pó e é de difícil limpeza;
48. Portas de correr devem possuir somente trilho superior, facilitando a limpeza da área; informar em planta;
49. Não é recomendada a utilização de bancadas de pedras naturais (como o mármore e o granito) em áreas críticas e semicríticas, recomenda-se a utilização de materiais como aço inoxidável, corian e silestone; informar materialidade das bancadas em planta;
50. Deve-se evitar o uso de lavatório com pedestal, visto que este propicia grande acúmulo de sujidades e é de difícil higienização;

Bianca Machado

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo.

Núcleo de Projetos e Infraestrutura em Saúde - NPIS

Diretoria de Vigilância Em Saúde - DVS

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre - SMSPA

Fone: (51) 3289-2426

E-mail: engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br

De: Fábio André Zatti [mailto:zatti@uma.arq.br]

Enviada em: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 09:41

Para: _SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos

Assunto: UFCSPA - Clínica da Família - Plantas iniciais

Bom dia !

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

10 de março de 2023 às 16:21

Para: _SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos <engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br>

Boa tarde !

Obrigado pelo envio.

Att

Fábio André Zatti

arquiteto CAU A32538-4

zatti@uma.arq.br



51 3221-3083

51 99812-8422

www.uma.arq.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

10 de março de 2023 às 17:34

Para: "Engenharia [UFCSPA]" <engenharia@ufcspa.edu.br>

Prezados,

Segue o retorno da Vigilância Sanitária, em relação ao nosso projeto.
Em verde, indiquei os itens que são tranquilos de atender.
Em vermelho, os 10 pontos que precisamos alinhar.

att

Fábio André Zatti

arquiteto CAU A32538-4

zatti@uma.arq.br

51 3221-3083

51 99812-8422

www.uma.arq.br

----- Forwarded message -----

De: **_SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos** <engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br>

Date: sex., 10 de mar. de 2023 às 16:10

Subject: RES: UFCSPA - Clínica da Família - Plantas iniciais

To: Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>, _SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos <engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br>

Boa tarde, Arq. Fábio Zatti

Foi concluída a 1ª análise simplificada, de caráter orientativo, da Clínica da Família – UFCSPA, segue abaixo apontamentos que necessitam adequação para que a área física e documentação estejam adequadas:

1. Todas as pranchas devem conter selo, contendo: OK
 - Identificação e endereço completo do estabelecimento;
 - Identificação do autor do projeto com respectivo número do registro no conselho;
 - Identificação do responsável técnico do estabelecimento;
 - Área total construída da unidade em aprovação;
 - Indicação da escala gráfica;

- Número sequencial das pranchas;
- 2. Prever em planta que todas as portas de correr não possuam trilho inferior; OK
- 3. Todos os ambientes devem conter legenda de ambiente + legenda de área contabilizada; OK
- 4. Para melhor entendimento, representar as escadas com linhas cheias até o degrau correspondente ao nível do pavimento, o que estiver em um nível acima deve ser representado por linhas tracejadas; OK
- 5. Todas as esquadrias devem possuir cotas de dimensão em planta; OK
- 6. Quando da existência de portas, estas não devem possuir linhas representadas em seu vão da abertura, se não houver nenhum obstáculo para a passagem, as linhas devem ser retiradas da representação; OK
- 7. Nomenclaturas dos ambientes devem estar de acordo com a RDC 50/02 – Esclarecer atividade e adequar ambiente intitulado como “RES.”, localizado no pavimento térreo; OK
- 8. Adequar ambiente intitulado como “curativos”, para “Sala de curativos”; OK
- 9. Salas de vacinas devem ser dotadas de portas, visto que esta esquadria configura o ambiente como sala; contabilização das áreas deve ser realizada de forma separada; OK
- 10. Ambiente “resíduos” deve estar de acordo com a RDC 50/02 - Sala de armazenamento temporário de resíduos, alterar nomenclatura;OK
- 11. Distinguir sanitários destinados para o público feminino e masculino; Adequar nomenclatura;OK
- 12. Os sanitários devem conter cotas de dimensões internas;OK
- 13. Sanitários PCD devem possuir representação de espaço ocupado por cadeirante, conforme NBR 9050/2020;OK
- 14. As portas de banheiros e sanitários de pacientes devem abrir para fora do ambiente, ou permitir a retirada da folha pelo lado de fora, a fim de que sejam abertas sem necessidade de empurrar o paciente eventualmente caído atrás da porta;OK
- 15. Deve ser previsto em planta assento reservado para PCD e P.O na área de registro e recepção/espera;OK
- 16. Ambiente que possui assentos para 84 pessoas deve possuir legenda de ambiente de acordo com a RDC 50/02 – Área de registro e espera de pacientes; o mesmo deve conter legenda de área contabilizada;OK
- 17. Esclarecer quais as atividades serão exercidas nos ambientes “Consultórios”, localizados no pavimento térreo; **UFCSPA - informar atividade**
- 18. DML precisa possuir local para armazenamento do material de limpeza dentro da sala (armários); OK
- 19. Todas as nomenclaturas de ambientes devem estar de acordo com a RDC 50/02, esclarecer nome e função das salas denominadas como “Cons Sasf”, no segundo pavimento; **UFCSPA - informar atividade**
- 20. Esclarecer atividades dos ambientes denominados como “Cons.” do número 1 ao 6; e dos números 9 a 14; **UFCSPA - informar atividade**
- 21. Ambientes denominados como “Cons. 7 e 8 (Gin.)”devem ser renomeados como “Consultório ginecológico” e seguir numeração diferenciada dos demais consultórios; OK

22. Escadas que, por sua localização, se destinem ao uso de pacientes, têm de ter largura mínima de 1,50m e serem providas de corrimão com altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva; indicar cotas de dimensão; **UFCSPA - avaliar em conjunto com UMA, visto que escada é existente**
23. Escadas destinadas ao uso exclusivo do pessoal têm de ter largura mínima de 1,20m; OK
24. Nenhuma escada pode ter degraus dispostos em leque; **UFCSPA - avaliar em conjunto com UMA, visto que escada é existente**
25. Ambiente de espera, localizado no 2º pavimento, contendo 28 assentos deve ser nomeado em planta e conter legenda de área contabilizada também;
26. Rampas devem conter informação de inclinação adotada; OK
27. Esclarecer atividade exercida do ambiente “Sala de observação”, localizado no 2º pavimento, visto que este ambiente corresponde a atendimentos de urgência e emergência e demais atividades que não se enquadram nesta análise; **UFCSPA - informar**
28. Esclarecer atividades exercidas nos 2 ambientes denominados como “Consultório”, localizados no 3º pavimento; **UFCSPA - informar**
29. Os ambientes que possuam atividades administrativas e/ou acadêmicas devem estar de acordo com as nomenclaturas adotadas pela RDC 50/02; Verificar: Capítulo 3, Unidade funcional 6 – Ensino e pesquisa e Capítulo 3, Unidade funcional 7 – Apoio administrativo; OK
30. Esclarecer atividade exercida na sala “procedimentos”, localizada no 4º pavimento; **UFCSPA - informar**
31. CME para atividades que não exijam ambiente cirúrgico para sua realização deve ser CME simplificada; Contendo: - Sala de lavagem e descontaminação; - Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado; OK
32. Enviar corte da edificação passando pelas escadas, para melhor entendimento da estrutura da mesma; a quantidade e posicionamento dos cortes devem possibilitar o entendimento total da escada; OK
33. Adequar nomenclaturas das salas que compõe a CME – Simplificada, de acordo com Unidade Funcional 5 – Apoio Técnico; OK
34. Rever representação de cada material utilizado nas áreas suja e limpa da CME; expurgo é pertencente à área suja, assim como a autoclave é pertencente à área limpa; OK
35. Rever existência de 2 cubas na área limpa da CME simplificada; **UFCSPA - informar se é possível retirar uma cuba**
36. Todos os ambientes devem possuir a representação dos mobiliários mínimos para explicitar o funcionamento do ambiente; OK
37. Para a área de atendimento psicológico não é possível realizarmos adequação da área física, visto que a legislação não abrange o serviço como assistencial de saúde; OK
38. Devem ser adotadas medidas para evitar a entrada de animais sinantrópicos (geralmente tela milimétrica); OK
39. As maçanetas das portas devem ser do tipo alavanca ou similares; informar em planta; OK
40. Devem ser sempre priorizados para as áreas críticas e mesmo nas áreas semicríticas, materiais de acabamento que tornem as superfícies monolíticas, com o menor número possível de ranhuras ou frestas; OK
41. Conter indicação de materiais utilizados nos revestimentos dos ambientes; OK

42. Em ambientes que houver paciente (acamado ou não), examinado, manipulado, tocado, medicado ou tratado, devem existir lavatórios/pias/lavabos cirúrgicos com torneiras ou comandos do tipo que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água. Junto a estes deve existir provisão de sabão líquido degermante, além de recursos para secagem das mãos;OK
43. Os corredores destinados à circulação de pacientes devem possuir corrimãos em ao menos uma parede lateral a uma altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva;OK
44. Os corredores de circulação de pacientes ambulatoriais ou em cadeiras de rodas, macas ou camas, devem ter a largura mínima de 2,00 m para os maiores de 11,0m e 1,20m para os demais, não podendo ser utilizados como áreas de espera; Indicar dimensão de todos os corredores; OK
45. Os corredores destinados apenas à circulação de pessoal e de cargas não volumosas devem ter largura mínima de 1,20 m; Indicar dimensão de todos os corredores; OK
46. Todas as áreas "molhadas" do EAS devem ter fechos hídricos (sifões) e tampa com fechamento escamoteável. É proibida a instalação de ralos em todos os ambientes onde os pacientes são examinados ou tratados;OK
47. A execução da junção entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita a completa limpeza do canto formado. Especial atenção deve ser dada a união do rodapé com a parede de modo que os dois estejam alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o acúmulo de pó e é de difícil limpeza;OK
48. Portas de correr devem possuir somente trilho superior, facilitando a limpeza da área; informar em planta;OK
49. Não é recomendada a utilização de bancadas de pedras naturais (como o mármore e o granito) em áreas críticas e semicríticas, recomenda-se a utilização de materiais como aço inoxidável, corian e silestone; informar materialidade das bancadas em planta; **UFCSPA - informar se é possível utilizar estes materiais (aço inoxidável, corian e silestone)**
50. Deve-se evitar o uso de lavatório com pedestal, visto que este propicia grande acúmulo de sujidades e é de difícil higienização;OK

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Raphael Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>

16 de março de 2023 às 15:39

Para: Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

Cc: "engenharia@ufcspa.edu.br" <engenharia@ufcspa.edu.br>, Mariana Hommerding <marianah@ufcspa.edu.br>, Denis Garcia Kroeff <denisgk@ufcspa.edu.br>

Boa tarde, Fábio.

Já fizemos uma análise prévia dos itens apontados, mas vamos aguardar o retorno da Cristiane na semana que vem para confirmar com ela, e então te retornamos.

--

Atenciosamente,

Raphael Homem
Administrador
Coordenação de Engenharia
Pró-Reitoria de Planejamento
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Telefone: +55 51 3303 8890

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

23 de março de 2023 às 05:41

Para: Raphael Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>

Cc: "Engenharia [UFCSPA]" <engenharia@ufcspa.edu.br>, Mariana Hommerding <marianah@ufcspa.edu.br>, Denis Garcia Kroeff <denisgk@ufcspa.edu.br>, Administração UMA <adm@uma.arq.br>

Prezados,

Bom dia !

Gostaria de uma informação sobre os prazos do trabalho, para não sermos cobrados posteriormente.

Deve ficar claro e registrado pela UFCSPA esta necessidade de avaliação do pé-direito baixo no pavimento térreo. É algo que não podemos seguir sem termos o aceite dos pesquisadores. Espero que este tempo esteja sendo descontado do prazo do trabalho.

Também peço que verifiquem a possibilidade de faturarmos parte do valor, visto que já avançamos em algumas frentes : estudo preliminar, início da aprovação na vigilância sanitária e pesquisa junto ao arquivo da prefeitura.

Por fim, poderíamos criar aquela rotina de reuniões semanais ou quinzenais entre nós, que funcionou muito bem no projeto da 7 de setembro.

Sds

Fábio André Zatti

arquiteto CAU A32538-4

zatti@uma.arq.br



51 3221-3083

51 99812-8422

www.uma.arq.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Raphael Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>

23 de março de 2023 às 17:10

Para: Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

Cc: "Engenharia [UFCSPA]" <engenharia@ufcspa.edu.br>, Mariana Hommerding <marianah@ufcspa.edu.br>, Denis Garcia Kroeff <denisgk@ufcspa.edu.br>, Administração UMA <adm@uma.arq.br>

Boa tarde, Fábio.

Já estamos fazendo a revisão dos prazos. Como os atrasos estão se dando pela necessidade de confirmarmos as definições junto ao GT da clínica, vocês não serão prejudicados. Quanto a isso podem ficar tranquilos.

Estamos verificando junto a empresa de manutenção predial a possibilidade de reduzir o nível do térreo. Assim que tivermos uma confirmação retornamos para vocês.

Quanto ao faturamento, somente quando da conclusão da etapa. Não podemos fazer pagamento parcial das etapas.

Sobre as reuniões semanais, vou verificar com a equipe e retornamos. Mas acredito que talvez a partir da próxima semana já seja possível.

--

Atenciosamente,

Raphael Homem

Administrador

Coordenação de Engenharia

Pró-Reitoria de Planejamento

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA

Telefone: +55 51 3303 8890

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

23 de março de 2023 às 20:25

Para: Raphael Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>

Cc: "Engenharia [UFCSPA]" <engenharia@ufcspa.edu.br>, Mariana Hommerding <marianah@ufcspa.edu.br>, Denis Garcia Kroeff <denisgk@ufcspa.edu.br>, Administração UMA <adm@uma.arq.br>

Raphael,

Obrigado pelo retorno !
Alinhamos um horário para nossa reunião, na semana que vem.
Nossa sugestão seria terças em horário a definir.

att

Fábio André Zatti

arquiteto CAU A32538-4
zatti@uma.arq.br



51 3221-3083
51 99812-8422
www.uma.arq.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Raphael Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>

24 de março de 2023 às 15:19

Para: Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

Cc: "Engenharia [UFCSPA]" <engenharia@ufcspa.edu.br>, Mariana Hommerding <marianah@ufcspa.edu.br>, Denis Garcia Kroeff <denisgk@ufcspa.edu.br>, Administração UMA <adm@uma.arq.br>

Boa tarde, Fábio.

Pode ser às terças-feiras, às 14h.

Vou enviar o convite pelo Google Agenda

--

Atenciosamente,

Raphael Homem
Administrador
Coordenação de Engenharia
Pró-Reitoria de Planejamento
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Telefone: +55 51 3303 8890

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

24 de março de 2023 às 16:07

Para: Raphael Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>

Cc: "Engenharia [UFCSPA]" <engenharia@ufcspa.edu.br>, Mariana Hommerding <marianah@ufcspa.edu.br>, Denis Garcia Kroeff <denisgk@ufcspa.edu.br>, Administração UMA <adm@uma.arq.br>

Ok!
Obrigado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

27 de junho de 2023 às 08:36

Para: "Engenharia [UFCSPA]" <engenharia@ufcspa.edu.br>

Bom dia,

Envio email que oficializa a primeira análise do projeto da Clínica da Família junto a Vigilância Sanitária de POA.
Att

Fábio André Zatti

arquiteto CAU A32538-4

zatti@uma.arq.br

51 3221-3083

51 99812-8422

www.uma.arq.br

----- Forwarded message -----

De: **_SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos** <engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br>

Date: sex., 10 de mar. de 2023 às 16:10

Subject: RES: UFCSPA - Clínica da Família - Plantas iniciais

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fábio André Zatti <zatti@uma.arq.br>

27 de junho de 2023 às 08:40

Para: "Engenharia [UFCSPA]" <engenharia@ufcspa.edu.br>

Bom dia,

Envio email que oficializa o protocolo do projeto da Clínica da Família junto a Vigilância Sanitária de POA. Lembro que este assunto já foi iniciado há meses, com a participação da UFCSPA.

Att

Fábio André Zatti

arquiteto CAU A32538-4

zatti@uma.arq.br

51 3221-3083

51 99812-8422

www.uma.arq.br

----- Forwarded message -----

De: **_SMS - CGVS_Engenharia Aprovação Projetos** <engenhariacgvs@portoalegre.rs.gov.br>

Date: sex., 24 de fev. de 2023 às 12:33

Subject: RES: UFCSPA - Clínica da Família - Plantas iniciais

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]