


Quadro de Cargas (Q2-Q4) - Quarto Pavimento										
Circuito	Descrição	Pot. Total		Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Ip (A)	Seção (mm²)	Disj (kA)
		de Inst.	(VA)							
G01	ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO/CIRCULAÇÃO	81	127 V 840	840	R 840			6,8	2,5	6 16
G02	ILUMINAÇÃO ODONTO	81	127 V 552	552	R 552			4,3	2,5	6 16
G03	ILUMINAÇÃO APOIO/COFA	81	127 V 240	240	S	240		1,9	2,5	6 16
G04	ILUMINAÇÃO SALAS	81	127 V 816	816	S	816		6,4	2,5	6 16
G05	ILUMINAÇÃO VESTIÁRIO	81	127 V 384	384	S	384		3,0	2,5	6 16
G06	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO	81	127 V 240	240	S	240		1,9	2,5	6 16
G07	ILUMINAÇÃO BANHEIRO	81	127 V 96	96	S	96		0,8	2,5	6 16
G08	TOMADAS ODONTO	81	127 V 421	400	S	400		3,3	2,5	6 20
G09	TOMADAS RECEPÇÃO	81	127 V 211	200	T		200	1,7	2,5	6 20
G10	TOMADAS SALAS	81	127 V 1053	1000	R 1000			8,3	2,5	6 20
G11	TOMADAS GELADEIRA	81	127 V 889	800	T		800	7,0	2,5	6 20
G12	TOMADAS GELADEIRA	81	127 V 889	800	T		800	7,0	2,5	6 20
G13	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	81	127 V 264	264	S	264		2,1	2,5	6 16
TOTAL			6894	6632	R+S+T	2392	2440	1800		
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 V BARRAMENTO: 12,7 x 1,59 mm - 96 A ALIMENTADOR: 4x66 + 6 mm² - 0,61 kV		POTÊNCIA ATIVA: 6.632 W POTÊNCIA APARENTE: 6.894 VA FACTOR DE DEMANDA: 100%					CORRENTE: 18,09 A DISJUNTOR GERAL: 32 x 18 A			
OBS.: QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.										



Legenda de fiaplo - Quarto Pavimento - Parte 2

(14)	
(15)	
(16)	
(17)	
(18)	
(19)	
(20)	
(21)	
(22)	
(23)	
(24)	
(25)	
(26)	

[illegible][illegible]