



NOTAS:

QUANDO NÃO INDICADO, A TUBULAÇÃO É DE PVC.

PARA OS DIÂMETROS DE 75mm A 150mm SERÃO UTILIZADAS TUBULAÇÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA (SR).

AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA ESTÃO REPRESENTADAS NO FORRO DO PAVIMENTO, E AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DE ESGOTO PLUVIAL ESTÃO REPRESENTADAS SOB A LAJE. NO ENTREFORRO DO PAVIMENTO INFERIOR.

A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SANITÁRIA DEVE TER SAÍDA ACIMA DA LINHA DA ÁGUA E SUBIR ATÉ A COLUNA DE VENTILAÇÃO COM INCLINAÇÃO A 2%, CONFORME NBR 8160/1990.

04	REVISÃO DE PROJETO DE INTERIORES E REDEQUA VERICAL ESCUDO	LEITICA
05	REVISÃO DE PROJETO REDE DE VENTILAÇÃO SANITÁRIA	LEITICA
06	REVISÃO DE PROJETO DETALHAMENTO	LEITICA
07	REVISÃO DE PROJETO DETALHAMENTO	LEITICA
08	REVISÃO DE PROJETO ALTERNATIVA COLOCAR TORRES DE SUEDE E RESERVATÓRIOS APÍPONES	LEITICA
09	APRESENTAÇÃO PROJETO	LEITICA
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DESENHO



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE**

RUA DA CONCEIÇÃO 454 - CENTRO - PORTO ALEGRE



telefone: (51) 3024.2787

e-mail: torad@gmail.com

cidade: _____

UF: _____

estado: _____

UFSCA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PROJETO EXECUTIVO

ESQUEMAS VERTICAIS - ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

Ar. Capozzi, 208-80

Porto Alegre, Porto Alegre - RS - Brasil

ARG. LEITICA TORRES RIGOROSAS - CAU 5 26.12.1