



Atlas Schindler

Elevadores Atlas Schindler

Porto Alegre, 05 de abril de 2023.

‘A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS E SAÚDE DE PORTO ALEGRE.

Av. Sarmiento Leite, 245
Porto Alegre/RS

Elevador Atlas Schindler **Nº 17010018033**

PARECER TÉCNICO: Avaria em componentes eletrônicos do elevador.

Prezado Cliente:

Em atenção ao chamado para Assistência Técnica do Condomínio acima referenciado, no dia **29/03/2023**, nossa equipe técnica constatou a “queima” dos componentes abaixo:

- INVERSOR FREQUENCIA 220V - 120HZ 19KVA FCL2

Quantidade: 01

VALOR: R\$ 26.346,61

- RESISTORES FITA NICR FIXA 1000W

Quantidade: 05

VALOR: R\$ 3.789,00

Mão de obra: R\$ 0,00

Impostos: R\$ 5.007,96

Conforme orçamento na Proposta: **148278780**

Ocorrência:

O cliente contratou uma empresa para impermeabilizar a laje que fica em cima da casa de máquinas dos elevadores. Houve a remoção do piso existente, não havendo a proteção adequada do local. Durante os serviços foi identificada infiltração provocada por água da chuva que atingiu os referidos materiais causando a queima dos mesmos.

Os componentes são responsáveis pelo gerenciamento e interface da performance operacional do equipamento. **17010018033**



Atlas Schindler

Elevadores Atlas Schindler

INVERSOR DE FREQUENCIA:





Atlas Schindler

Elevadores Atlas Schindler



Sendo o que tínhamos a relatar até o presente momento,

Atenciosamente,

Elevadores Atlas Schindler Ltda

CNPJ- 00.028.986.0030-42

Joseane Alves Fernandes

Consultor Técnico Comercial