



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA

ANEXO F - MODELOS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

Os quadros elétricos, disjuntores, pontos de tomadas, interruptores e cabeamento estruturado deverão ser identificados conforme descrição abaixo:

1. **Pontos de tomadas, interruptores e pontos de cabeamento estruturado:** a identificação deverá ser com etiquetas para uso profissional em papel especial com proteção em vinil (BRADY, KRONE ou similar) ou em material indelével tipo plaquetas de acrílico. Não serão aceitas etiquetadoras para uso doméstico como os do tipo ROTEX ou BROTHER.
2. **Centros de distribuição de circuitos (CDs), disjuntores e racks de informática:** a identificação deverá ser obrigatoriamente em material indelével tipo plaquetas de acrílico.

Abaixo segue o detalhamento para confecção das placas de identificação:

DISJUNTORES NO CDXX - ELÉTRICA COMUM

1 ILUMINAÇÃO

- Placa de acrílico ou PVC 5x2cm, fundo preto e letras brancas. Fonte Arial tamanho 18 e texto centralizado.

- 1 ILUMINAÇÃO é um exemplo de circuito. As placas deverão ser fiéis aos circuitos especificados em projeto.

PONTOS DE CIRCUITOS/INTERRUPTOR

4

- Placa de acrílico ou PVC 3x2cm, fundo preto e letras brancas. Fonte Arial tamanho 16 e texto centralizado.

- 4 é um exemplo de ponto. As placas deverão ser fiéis aos circuitos especificados em projeto.

PONTOS DE REDE

PT01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA

- Placa de acrílico ou PVC 3x2cm, fundo preto e letras brancas. Fonte Arial tamanho 16 e texto centralizado.

- PT01 é um exemplo de ponto. As placas deverão ser fiéis aos circuitos especificados em projeto.

PONTOS DE TELEFONIA

TR01

- Placa de acrílico ou PVC 3x2cm, fundo preto e letras brancas. Fonte Arial tamanho 16 e texto centralizado.

- TR01 é um exemplo de ponto. As placas deverão ser fiéis aos circuitos especificados em projeto.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E RACK DE INFORMÁTICA

QUADRO DE FORÇA

CD - 11

- Placa de acrílico ou PVC 10x3cm, fundo preto e letras brancas. Fonte Arial tamanho 24 no título e texto centralizado.

- Esta identificação deverá ser fixada na parte superior esquerda da tampa externa do quadro ou rack.

- CD-11 é um exemplo de quadro. As placas deverão ser fiéis aos CDs ou rack especificados em projeto.