**Atlas Schindler**

Comprovante Digital

Nro do Contrato: 1550167185
Nro do Cliente: 9157730
E-mail cliente: carloshenrique@ufcspa.edu.br
eugenio@ufcspa.edu.br

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
PORTO ALEGRE
90050-170 PORTO ALEGRE - RS

Descrição do Equipamento

Nº de Série: 004802
Instalação: ELMU004802 MONTA CARGA PREDIO 3

Descrição Atividade

Manutenção Corretiva

Informação do Chamador: Nome: PAMELA, Tel: (51)33039000,
Descrição da Solicitação: SERVIÇO parado terreo portas fechada torre 3
Protocolo de Atendimento: 903782834
Nº da Atividade: 331572313
Data da Atividade: 26.11.2021
Técnico: 10015559 - (CENTRO)FABIO LUIS DA ROSA P30-FABIO LUIS(004960)
Serviço Realizado: Porta do pavimento térreo desacoplada do arraste.

Realizada visita para atendimento de chamado registrado em nossa central de atendimento.


Data	Chegada ao local	Saída	Atividade	Status Equipamento
26.11.2021	09:52:00	10:08:00	Manutenção Corretiva	Funcionando

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança .

Assinatura Eletrônica

Eugenio Stein

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.
A execução das atividades listadas foi confirmada pela assinatura eletrônica.

**Atlas Schindler**

Comprovante Digital

Nro do Contrato: 1550167185
Nro do Cliente: 9157730
E-mail cliente: carloshenrique@ufcspa.edu.br
eugenio@ufcspa.edu.br

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
PORTO ALEGRE
90050-170 PORTO ALEGRE - RS

Descrição do Equipamento

Nº de Série: 018031
Instalação: EEL018031 SOCIAL PRÉDIO 1

Descrição Atividade

Manutenção Corretiva

Informação do Chamador: Nome: LUCAS, Tel: (51)33039000,
Descrição da Solicitação: PASSAGEIRO PRESO social no 4º andar
Protocolo de Atendimento: 903784380
Nº da Atividade: 331574071
Data da Atividade: 26.11.2021
Técnico: 10016774 - (CENTRO)WELLINGTON CANTO SILVA P30-WELLINGTON
Serviço Realizado: Falta de energia

Realizada visita para atendimento de chamado registrado em nossa central de atendimento.


Data	Chegada ao local	Saída	Atividade	Status Equipamento
26.11.2021	14:00:00	14:23:00	Manutenção Corretiva	Funcionando

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança .

Assinatura Eletrônica

Lucas Bombeiro Civil

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.
A execução das atividades listadas foi confirmada pela assinatura eletrônica.

**Atlas Schindler**

Comprovante Digital

Nro do Contrato: 1550167185
Nro do Cliente: 9157730
E-mail cliente: carloshenrique@ufcspa.edu.br
eugenio@ufcspa.edu.br

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
PORTO ALEGRE
90050-170 PORTO ALEGRE - RS

Descrição do Equipamento

Nº de Série: 1804350
Instalação: EEL1804350 ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3

Descrição Atividade Inspeção de Segurança Periódica

Nº da Atividade: 518014051
Data da Atividade: 25.11.2021
Técnico: 10006424 - Saulo Jeronimo Silva de Santana (59303) TQS\SPC - Saulo
Serviço Realizado: Visita de segurança Cpsi5y ##W140, 10D, GBP(2014), Excel, 60Mmin, G01,
80VCC###Tec. Auxiliar: 71647##Obs: #Suporte a Filial Sul#

Executado o serviço acima no referido equipamento.

Data	Chegada ao local	Saída	Atividade	Status Equipamento
25.11.2021	07:49:00	09:52:00	Inspeção de Segurança Periódica	Funcionando
25.11.2021	09:52:00	09:56:00	Execução de Serv. Complem. ao Serviço	Funcionando

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança .

Materiais Utilizados


2 PC 997931 ANEL O NBR 70SHA 29,50X 5,30MM

Para garantir um funcionamento seguro de seu equipamento, periodicamente realizamos uma Inspeção de Segurança. Quando identificada alguma não conformidade, imediatamente são tomadas as devidas providências para garantir a adequação do seu equipamento às mais seguras condições de funcionamento. Seu equipamento encontra-se em condições seguras e pode ser utilizado normalmente.

Assinatura Eletrônica

Carlos

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.
A execução das atividades listadas foi confirmada pela assinatura eletrônica.

**Atlas Schindler**

Comprovante Digital

Nro do Contrato: 1550167185
Nro do Cliente: 9157730
E-mail cliente: carloshenrique@ufcspa.edu.br
eugenio@ufcspa.edu.br

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
PORTO ALEGRE
90050-170 PORTO ALEGRE - RS

Descrição do Equipamento

Nº de Série: 1804340
Instalação: EEL1804340 ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3

Descrição Atividade Inspeção de Segurança Periódica

Nº da Atividade: 518014050
Data da Atividade: 25.11.2021
Técnico: 10006424 - Saulo Jeronimo Silva de Santana (59303) TQS\SPC - Saulo
Serviço Realizado: Visita de segurança Cpsi5y ##W140, 10D, GBP(2014), Excel, 60Mmin, G01,
80VCC###Tec. Auxiliar: 71647##Obs: #Suporte a Filial Sul#

Executado o serviço acima no referido equipamento.

Data	Chegada ao local	Saída	Atividade	Status Equipamento
25.11.2021	09:56:00	12:18:00	Inspeção de Segurança Periódica	Funcionando
25.11.2021	12:18:00	12:21:00	Execução de Serv. Complem. ao Serviço	Funcionando

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança .

Materiais Utilizados

1 PC 997931 ANEL O NBR 70SHA 29,50X 5,30MM

Para garantir um funcionamento seguro de seu equipamento, periodicamente realizamos uma Inspeção de Segurança. Quando identificada alguma não conformidade, imediatamente são tomadas as devidas providências para garantir a adequação do seu equipamento às mais seguras condições de funcionamento. Seu equipamento encontra-se em condições seguras e pode ser utilizado normalmente.

Assinatura Eletrônica

Carlos

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.
A execução das atividades listadas foi confirmada pela assinatura eletrônica.

Elevadores Atlas Schindler Ltda.

Avenida dos Estados 6116

Cambuci

01516-900 Sao Paulo - SP

SAC: 0800 055 1918

<https://www.schindler.com/br/internet/pt/sobre-atlas-schindler/contato.html>