



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:2044468 / Data: 15.02.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35195866

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: PAMELA, Tel: 51992250034, Data: 14.02.2023, Tempo: 15:22:04
Descrição de falha : vec serviço está parado no 6° andar
Nº da Atividade: 61948041
Nome do técnico(a): Welington Canto Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a uma avaria em 14.02.2023. Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de um elemento desajustado/a(s). Após a intervenção a instalação ficou em funcionamento normal.

Primeira atividade data e hora Atividade

14.02.2023 15:57:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Chapa da porta de pavimento esta solta e com isso dificulta o fechamento da porta no 4 andar foi ajustado e esta funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Helem Prefeitura

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.