



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:2144498 / Data: 24.02.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35195866

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: pamela, Tel: 5551992250034, Data: 23.02.2023, Tempo: 08:07:10
Descrição de falha : o elevador de serviço do prédio 1, está parado no 5º andar
Nº da Atividade: 62063947
Nome do técnico(a): Liotiano Alencar de Abreu Oliveira

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a uma avaria em 23.02.2023. Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de componentes de porta de patamar desajustado/a(s). Após a intervenção a instalação ficou em funcionamento normal.

Primeira atividade data e hora Atividade

23.02.2023 09:32:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Realizado atendimento ao chamado para verificação de defeito na porta de pavimento do 5A

Sua assinatura

Adm Pamela

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.