



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:2383695 / Data: 16.03.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018137 /18137
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35189498

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: pamela, Tel: 51992250034, Data: 13.03.2023, Tempo: 08:31:07
Descrição de falha : elevador de serviço está travando no 5º andar
Nº da Atividade: 62303455
Nome do técnico(a): Marlon Machado Machado

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a uma avaria em 13.03.2023. Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de componentes de porta de patamar deteriorado/a(s). Após a intervenção a instalação ficou em funcionamento normal.

Primeira atividade data e hora Atividade

13.03.2023 09:02:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Manutenção preventiva/ ajustado porta do 5 andar/ aguardando aprovação do orçamento das portas de pavimento

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.