



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:2639799 / Data: 03.04.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35195866

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: ANDRE, Tel: 5133039000, Data: 31.03.2023, Tempo: 14:09:22
Descrição de falha : elevador de serviço está parado no 6º andar do P3
Nº da Atividade: 62550576
Nome do técnico(a): Marlon Machado Machado

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a uma avaria em 31.03.2023. Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de componentes de porta de patamar desajustado/a(s). Após a intervenção a instalação ficou em funcionamento normal.

Primeira atividade data e hora Atividade

31.03.2023 15:48:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Ajustado porta do 6 pav. Elevador de serviço p3

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.