



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:2791058 / Data: 14.04.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35195866

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51 989248046, Data: 13.04.2023, Tempo: 14:13:25
Descrição de falha : VEC o elevador de serviço do predio 01 esta parado no quinto andar
Nº da Atividade: 62710824
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a uma avaria em 13.04.2023. Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de componentes de encravamento de porta de patamar desajustado/a(s). Após a intervenção a instalação ficou em funcionamento normal.

Primeira atividade data e hora Atividade

13.04.2023 15:47:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Foi regulado porta de pavimento 5 andar Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Eugenio

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.