



## Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:2977924 / Data: 28.04.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE  
R SARMENTO LEITE 245  
CENTRO HISTORICO  
PORTO ALEGRE - RS  
90050-170

### Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031  
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245  
PRED I E II, PORTO AL  
Contract No: 35195866

### Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 51992250034, Data: 27.04.2023, Tempo: 08:43:37  
Descrição de falha : EEL social do meio do prédio 1 está parada no 3º andar  
Nº da Atividade: 62889648  
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a uma avaria em 27.04.2023. Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de componentes de porta de patamar desajustado/a(s). Após a intervenção a instalação ficou em funcionamento normal.

### Primeira atividade data e hora Atividade

27.04.2023 10:46:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

### Comentario técnico:

Foi regulado porta de pavimento 3 andar Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Jorge

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.