

Emerson Oliveira de Souza

De: Carlos Henrique Velho Vivian <carloshenrique@ufcspa.edu.br>
Enviado em: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 10:06
Para: SCHINDLER ORCAMENTO BR
Cc: eugenio@ufcspa.edu.br; Joseane Alves Fernandes; Tobias Quissini; Daniele Carolina da Silva Pacheco
Assunto: [EXTERNAL] Re: Orçamento Atlas Schindler - 30-10003575-Centro - 2709642 - 147865339 - R SARMENTO LEITE 245 - UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE - FUNCIONANDO - 17011804350

Prezados(as), bom dia.

A aplicação dessa peça já foi aprovada no dia 04/11.

Att;

Em 23/11/2022 10:30, SCHINDLER ORCAMENTO BR escreveu:

Prezado(a) Cliente,

Durante atendimento realizado no equipamento descrito, o técnico identificou a necessidade de um reparo.

A medida visa manter a disponibilidade do equipamento e suas condições plenas de funcionamento e segurança, minimizando e evitando a ocorrência de paralisações inesperadas ou desgastes em outros componentes que trabalhem acoplados.

Assim, enviamos uma proposta comercial para sua análise. Para conduzir o processo de negociação comercial ou para esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a pessoa indicada no documento em anexo.

Após o aceite desta proposta, o serviço será executado levando em consideração o funcionamento do equipamento, bem como o planejamento da próxima manutenção preventiva.

Durante atendimento realizado no equipamento descrito, o técnico identificou a necessidade de um reparo.

Atenciosamente,

Elevadores Atlas Schindler

The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above and may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance of it. If you have received this message in error please delete it and any copies of it

and notify the sender immediately.

--

Carlos Henrique Velho Vivian
Engenheiro Eletricista
Coordenação de Engenharia
Pró-Reitoria de Planejamento
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Telefone: (51) 3303-(8890)
carloshenrique@ufcspa.edu.br



Não contém vírus. www.avast.com

Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel: Fax:



Atlas Schindler

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:1039995 / Data: 30.11.2022

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804350 /1804350
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONOVO EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 35196854

Descrição do trabalho

Reparo

Descrição do trabalho: Dispositivos de comunicação , Alarme(a)
Nº da Atividade: 52577722
Nome do técnico(a): Marlon Machado Machado

Para garantir o correcto funcionamento do seu equipamento procedemos Visita Reparação e validamos que o equipamento encontra-se em segurança.

Primeira atividade data e hora

Atividade

29.11.2022 11:07:00 Repair

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Realizado substituição da fonte de emergência

Sua assinatura

Eugenio Stein

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.