



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:3532252 / Data: 13.06.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35202429

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: pamela, Tel: 3134766878, Data: 12.06.2023, Tempo: 10:38:20
Descrição de falha : VEC e elevador social do prédio 3 não está parando no 7º andar, e está
Nº da Atividade: 63470803
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a uma avaria em 12.06.2023. Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de componentes de porta de patamar desajustado/a(s). Após a intervenção a instalação ficou em funcionamento normal.

Primeira atividade data e hora Atividade

12.06.2023 15:01:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Foi regulado porta 6 andar E substituído botão cabine 4 andar Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Eugenio

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.