



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:3967332 / Data: 17.07.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35202429

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 51992250034, Data: 14.07.2023, Tempo: 14:17:47
Descrição de falha : serviço do prédio 2 está desnivelado no subsolo
Nº da Atividade: 63908685
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 14.07.2023, por influências externas ao equipamento (p.ex. fogo, inundação, falha de energia, condições meteorológicas, etc). Os nossos técnicos validaram que se tratava de de uma obstrução na porta. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

14.07.2023 16:06:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Elevador passou do limite extremo inferior Obs: prédio em obras Ficou funcionando Elevador passou do limite extremo inferior
Obs prédio em obras Ficou funcionando

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.