



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:3976249 / Data: 16.07.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35202429

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Felipe, Tel: 51993113085, Data: 15.07.2023, Tempo: 07:28:24
Descrição de falha : PARADO 9 andar portas fechadas, teve relato de passageiro preso
Nº da Atividade: 63914706
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 15.07.2023, por influências externas ao equipamento (p.ex. fogo, inundação, falha de energia, condições meteorológicas, etc). Os nossos técnicos validaram que se tratava de uma falha de energia por razões alheias à Schindler. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

15.07.2023 08:16:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Verificando defeito circuito encodrr Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Luciana

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.