



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:4195016 / Data: 02.08.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35202429

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: PAMELA, Tel: 51992250034, Data: 01.08.2023, Tempo: 13:12:48
Descrição de falha : VEC - INTERFONE EL. SERV. BL. 2 NÃO FUNCIONA
Nº da Atividade: 64146526
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 01.08.2023.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de dos componentes o Telealarme / Telemonitoramento (Ahead) danificado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

01.08.2023 15:11:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Viva voz interfone cabine Foi feito pedido para substituir

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Pamela

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.