



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:4807365 / Data: 19.09.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35195866

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 00, Data: 18.09.2023, Tempo: 12:08:37
Descrição de falha : As postas do elevador social do p1 tá batendo
Nº da Atividade: 64807916
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 18.09.2023, por influências externas ao equipamento (p.ex. fogo, inundação, falha de energia, condições meteorológicas, etc). Os nossos técnicos validaram que se tratava de de uma obstrução na porta. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

18.09.2023 20:17:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Foi verificado funcionamento elevador funcionando perfeitamente Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Alcides Andre

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.