



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:4644693 / Data: 05.09.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804340 /1804340
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONovo EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 35205170

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: pamela, Tel: 51992250034, Data: 04.09.2023, Tempo: 08:24:43
Descrição de falha : VEC- o elevador de serviço da esquerda do prédio 3 está parado no 2º
Nº da Atividade: 64623362
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 04.09.2023.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes de portas de pavimento desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

04.09.2023 10:08:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Foi regulado porta de pavimento 2 andar Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Jorge

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.