



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:7302010 / Data: 04.04.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35195866

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: pamela, Tel: 51992250034, Data: 01.04.2024, Tempo: 08:45:08
Descrição de falha : VEC - o elevador de serviço está parado no 6º andar.
Nº da Atividade: 67299599
Nome do técnico(a): Marlon Machado Machado

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 01.04.2024.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de dispositivos e/ou contatos de segurança da porta da cabina não conforme. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

01.04.2024 10:57:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Verificado contato de porta de cabine

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.