



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

ANEXO A

Relatório de efetividade dos checklist de inspeção em equipamentos de proteção e combate a incêndio - Agosto/2024

A escala de trabalho do mês de julho compreende o período de 01 a 31/08/2024, contendo um total de 23 checklists mensais.

Do total de 23 checklist previstos para serem aplicados no mês em questão, conforme a escala de trabalho, foram aplicados os 19, o que gerou um índice **82%** de efetividade da equipe alocada no contrato.

1- Índice de efetividade da equipe Agosto/2024

Agosto	Quantidade Mês	Aplicado	Liberados de aplicação	Check List não aplicados	Total aplicado	Efetivid ade
Semanal	23	19	0	4	19	82%

O índice de efetividade individual dos profissionais, apresenta-se na tabela abaixo. Conforme registro das informações coletadas, apresentou desempenho total de 82% no geral, conforme escala do mês em questão.

2. Índice de efetividade individual - Agosto/2024.

Agosto/2024				
	Felipe	Flórida	Juliano	Intermitente
Semanal	04/04(100%)	05/05(100%)	04/04 (100%)	05/03(60%)
Teste bombas	02/02 (100%)	-	-	03/01 (33%)
Total	06/06 (100%)	05/05 (100%)	04/04 (100%)	08/04 (50%)

Porto Alegre, 06 de Setembro de 2024.
Franciele Menezes
TST - UFCSPA