

ANEXO E

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Abril / 2022

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/04/2022	Tatiana		P-1 Iluminação de Balizamento 3° andar próxima sala 319 e 6° andar – sul; P-3 Iluminação de Balizamento 8° andar Rondas nos 3 prédios; Equipamentos em carga; Realizado checklist diários
01/04/2022		Renato	P-1 Iluminação de Balizamento 3° andar próxima sala 319 e 6° andar – sul; P-3 Iluminação de Balizamento 8° andar Rondas nos 3 prédios; Equipamentos em carga; Realizado checklist diários
02/04/2022	Lucas		*Acompanhada empresa Phenix na instalação da iluminação de emergência do subsolo do P-1. *09:30- P-2- isolada a entrada do durante poda de árvore feita pela Santa Casa, pois os mesmos ainda não haviam sido liberados para entrar pelo portão lateral, ao final da atividade o isolamento foi retirado; 14:00 P-2- 2° Andar - desobstruída a passagem que dá acesso à sala utilizada pelo projeto Rondon, pois está sendo usada durante o final de semana.
02/04/2022		Renato	Sem ocorrências Feito check list diário.
Domingo			
04/04/2022	Lucas		10:00- durante vistoria no prédio 1, encontrei extintor de pqs ABC 6kg com lacre violado de casco 81871 e substituí por casco 81890 13 às 19hs- realizado treinamento com BC Felipe Prusch. *feito check list diário e semanal.
04/04/2022		Renato	Sem ocorrências Inspeções em equipamentos e instalações nos 3 prédios. Feito check list diário.

05/04/2022	Prusch		Sem ocorrências Feito check list diário. Inspeções de rotina nos 3 prédios.
05/04/2022		Gaier	*Retirado carrinho de limpeza que estava obstruindo o acesso aos extintores no anexo 02, 9º andar. * Lacre da caixa de hidrante está rompido no anexo P2, 3º andar na saída do elevador de serviço.
06/04/2022	Lucas		13:00- removi todo o isolamento que havia na praça dos cubos e refiz apenas no local solicitado pela DESEG. 15:00- DESEG me acionou para realizar vistoria no auditório do P-1. Todas as placas que estavam problemas foram refixadas e foram instaladas algumas que faltavam; Porta corta fogo da rota de fuga na lateral do P-1 está arrastando no piso; Existe um extintor PQS ABC e gancho faltando no palco lado esquerdo; existe um extintor de água pressurizada que o gancho cedeu e caiu; *17:00- recoloquei lacre no abrigo de mangueiras que havia sido violado, feito vistoria e o abrigo está completo, exceto o tampão que já não tinha. *Fornecido 8 luminárias de aclaramento e 1 de balizamento para Roque(phenix) que executa O.S. no anexo 1. obs:a central de gás 2 foi instalada, porém não nos forneceram a chave de acesso. *feito check list diário.
06/04/2022		Renato	OCORRÊNCIAS: *feito check list diário e mensal
07/04/2022	Pruch		OCORRÊNCIAS: *Identificado as caixas de hidrantes nº 10 e 11, no 3º andar do prédio 02 sem lacres, foi conferido o material e lacrado novamente; *Identificado extintores e botoeiras do alarme de incêndio obstruídos no prédio 01 e 02, realizado a retirada do material *identificado o hidrante nº 08 do auditório do prédio 01 com falta do visor

			*Identificado a falta de balizamento luminoso no 2º e 8º andar do prédio 02, acesso a escada; também o balizamento do 8º andar do prédio 03 permanece desligado da rede elétrica; *feito check list diário e quinzenal.
07/04/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO * Feito colocação de placas fotoluminescentes no anexo 01
08/04/2022	Lucas		*15:00- P1 salão nobre- Fui até o salão para testar a iluminação de emergência, pois fiz a religação do disjuntor no plantão passado (06/04/2022). De todos os equipamentos instalados apenas as do mezanino atuaram. Comuniquei a DESEG e já abriram ordem de serviço para a empresa phenix realizar manutenção. *feito check list diário.
08/04/2022		Renato	OCORRÊNCIAS: *Feito o Monitoramento Das estufas que ficaram ligadas na sala 322-p1 dentro da área 321 tudo normal até a passagem de turno s/a. *feito check list diário.
09/04/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Realizado teste de funcionamento das bombas de incêndio do prédio 02 e do prédio 03; - Realizado a colocação de placas de sinalização de equipamentos contra incêndio no prédio 01 e 02:
09/04/2022		Renato	OCORRÊNCIAS: *Feito o Monitoramento Das estufas que ficaram ligadas na sala 322-p1 dentro da área 321 tudo normal até a passagem de turno em tempo orientei o vigilante marcelo que assumiu o plantão do dia P1, para se possível nas rondas diárias dar uma olhada lá na sala 322 pois que se tratando de ser domingo não ter Bc de plantao na ufcspa e assim repassar para o colega da noite ok.
10/04/2022			
11/04/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário e semanal; - Reforçado o isolamento da escada da biblioteca do prédio 01 efetuado colocação de placas de sinalização dos equipamento contra incêndio do prédio 01 e 03; (hidrantes, botoeiras e extintores);

			Colocado um suporte de piso no extintor AP do auditório principal do prédio 01, recolhido o suporte de parede do extintor que havia caído;
11/04/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: Luminaria de emergência apresenta problemas no térreo P1- próximo à contabilidade * FEITO CHECK LIST DIÁRIO
12/04/2022	Lucas		*09:30- 11:30 acompanhado evento P1 salão nobre. *feito check list diário.
12/04/2022		Renato	OCORRÊNCIAS: *Feito o check list diario
13/04/2022	Pruch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Colocado placas de sinalização nos elevadores de serviços e de extintores do P2 e P3.
13/04/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO E MENSAL. * Colocado algumas placas de sinalização fotoluminescentes no anexo 01 * Laboratório de fisiologia no anexo 01 sala 305 estava com a porta aberta e chave na porta, informado o vigilante André na recepção do mesmo. * Iluminação de emergência no anexo 01 próximo a sala 608, 6º andar da ALA Sul não acende ao efetuar os testes no quadro de energia. * Iluminação de emergência no anexo 01 próximo a sala 100E, Térreo da ALA Sul não acende ao efetuar os testes no quadro de energia. * Iluminação de emergência no anexo 02, 2º Andar não acende ao efetuar os testes no quadro de energia.
14/04/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: *09:30- 15:30- Feito vistoria no anexo 1 com a engenheira Alessandra para verificar pontos de extintores e iluminação de emergência, e as devidas alterações que ainda são necessárias. deixei alguns extintores no piso para realizar alterações. os mesmos serão substituídos e alguns removidos. *feito check list diário e semanal.
14/04/2022		Renato	Bom dia só pra informe ontem ao efetuar a ronda no p2, verifiquei que os abrigos do 3,5,9 andares que ficam próximo ao elevador estão sem os lacres conferi o material dos abrigos a principio estão todos s/a Att verificar se alguém rompeu os mesmos para verificar os equipamentos positivo Qsl passando o p.o ao prusch com a seguinte

			alteração acima *obs não foi possível enviar o relatório diário pois o PC se encontra sem internet até o momento da passagem de serviço bom feriado a todos.
15/04/2022	Prusch		Sem acesso a internet Inspeções nos 3 prédios Sistema de alarme do RU está ativado Chavess storz dos hidrantes do P2 estão faltando, conforme foi verificada a violação no plantão anterior.
15/04/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO E MENSAL. * Colocado algumas placas de sinalização fotoluminescentes no anexo 01 * Abrigo próximo a sala 308 do anexo 01 estava com o lacre violado, esguicho regulável estava com uma pequena rachadura. Colocado um novo lacre. * Sem internet na sala 118.
16/04/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: *09:30- 15:30- p1- fiz reajuste em 19 extintores de acordo com a vistoria realizada dia 14/04/2022 juntamente com eng. Alessandra. Os ganchos que estão instalados sem placa e sem extintor deverão ser removidos e onde tem placa, extintor no chão à frente da placa e "X" escrito na parede, deverá ser instalado suporte para acondicionar o extintor que está no piso. Todas as alterações foram feitas na planilha de controle dos extintores na versão mais recente. *P3-2ª andar REMOVI PLACA QUE ESTAVA COLADA FORA DE NORMA. *feito check list diário.
16/04/2022		Renato	Check list quinzenal 16/4 obs, não foi enviado o relatório diário pois estávamos sem internet no PC novamente Ok
17/04/2022			
18/04/2022	Lucas		P3- DURANTE A RONDA, OBSERVEI QUE A MAÇANETA DA PORTA CORTA FOGO QUE DÁ ACESSO PARA FORA DO PRÉDIO ESTAVA CAINDO. RECOLHI E DEIXEI NA DESEG PARA SOLICITAR MANUTENÇÃO. 14:00 - 17:30- MINISTREI TREINAMENTO DE TPCI NO ANEXO 1 SALA 200B- 5 PARTICIPANTES. A LISTA DE CHAMADAS FICOU NA DESEG. *feito check list diário.
18/04/2022		Renato	OCORRÊNCIAS: *feito check list diário.
19/04/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS:

			- Realizado check-list diário e semanal; - Realizado treinamento de TPCI com colaboradores na sala 200b, das 08:00h às 11:00h - Acompanhamento junto a manutenção para a adequação de extintores no prédio 01 nos andares 3º, 4º, 5º e 6º, retirado 02 extintores do espaço de exposição da biblioteca e guardados no depósito, das 14:00h às 16:00h.
19/04/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Colocado algumas placas de sinalização fotoluminescentes no anexo 01 * 4º andar do anexo 01, colocado placas de identificação dos agentes extintores de água e pó ABC, conforme foto. * Falta placa de sinalização no sentido para esquerda conforme foto em anexo.
20/04/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: *P1- ao realizar a ronda diária, observei que existem pontos de extintores que faltaram adequação. pontos do salão nobre; um ponto na biblioteca, ponto na central de gás 2, ... *feito check list diário e mensal.
20/04/2022		Renato	OCORRÊNCIAS: *feito check list diário
21/04/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Extintores que ficam próximos a sala 702 no prédio 03 obstruídos por parte de um armário; - Foi verificado durante a inspeção dos equipamentos a falta do suporte de piso do extintor AP do salão nobre, o mesmo tinha sido colocado no dia 11/04; - Das 14:00h às 16:10h foi organizado o material do depósito dos bombeiros na sala 118 do prédio 01. - Realizado check-list diário;
21/04/2022		Gaier	Feito check list diário quinzenal. * foram devolvidas algumas placas fotoluminescentes ao depósito 18 no subsolo do p1 e colocadas conforme organização.
22/04/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: *11:30-p1- alarme de incêndio- soou alarme de incêndio no anexo 1 por motivo de queda de luz. o led sinalizando falta de luz acendeu durante acionamento da central. *feito check list diário.

22/04/2022		Renato	OCORRÊNCIAS: Rondas nos 3 prédios * feito check list diário e semanal
23/04/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Efetuado teste nas bombas de incêndio do P2 e P3.
23/04/2022		Tatiana	P3 - 7º andar - Extintor Obstruído P3 - Recoloquei as sinalizações em alguns andares (fotos) - 7º andar para baixo. *feito check list diário (somente no e-mail, pois não havia folha impressa
24/04/2022			
25/04/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - No 6º andar do prédio 03, entre as salas 605 e 606, está sendo acumulado material no corredor e que pode dificultar a livre passagem na rota de fuga, sendo que é próximo a porta corta fogo do andar e já está ocupando a metade do corredor; - Realizado a colocação de algumas placas de extintores.
25/04/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Por volta das 20hs teve falta de luz, geradores acionados e funcionaram normalmente, por volta das 00:00hs sistema restabelecido. * Conforme já relatados em plantões anteriores no P3 7º andar obstrução dos agentes extintores, foto em anexo. *Conforme plantão anterior no P3 6º andar tem material dificultando a passagem no corredor, segue foto em anexo. * P2 5º andar várias cadeiras no corredor, dificultando a passagem em uma saída no caso de emergência, segue foto em anexo. * P1 subsolo caiu uma parte do gesso em frente ao elevador de serviço. * P1 obstrução dos agentes extintores no térreo ALA Sul próximo a sala do 105.
26/04/2022	Prusch		Realizado check-list diário e quinzenal; - Das 11:30h às 12:00h recebido treinamento do Sr. Rogerio da empresa Servex, sobre o sistema e painel de alarme do restaurante universitário; - Foi recebido 01 chaveta de botoeira e colocado no molho dos bombeiros; - Das 13h às 17h realizado treinamento prático de combate a incêndio (TPCI) para colaboradores UFCSPA;
26/04/2022		Renato	Rondas nos 3 prédios.

			*feito check list diário
27/04/2022	Prucsh		Realizado check-list diário; - Durante ronda no prédio 03, foi encontrado equipamentos de prevenção contra incêndio obstruídos, feita a remoção e liberado os equipamentos: no 6º andar, o hidrante nº11 próximo a sala 603 no 8º andar, hidrante nº 15 próximo a sala 803
27/04/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO. Obstrução de equipamentos 4º andar do P1 Subsolo do P1
28/04/2022	Lucas		*08:00 - 12:00- MINISTREI TREINAMENTO DE TPCI NO PRÉDIO 1. *18:00- DURANTE RONDA NO P2 ENCONTREI HIDRANTE DO 9º ANDAR COM LACRE ROMPIDO, CONEXÕES DAS 4 MANGUEIRAS CORTADAS E SUBTRAÍDAS. INFORMEI DESEG. feito check list diário.
28/04/2022		Renato	OCORRÊNCIAS: Situação repassado pelo colega Lucas sobre a subtração dos materiais do abrigo do 9 andar, Lacre rompido, conexões das 4 mangueiras cortadas; Foram feitas rondas preventivas nos prédios P-1 as 23:00, P-3 23:30, P-2 00:00; Os abrigos foram verificados para ver se tinha alguma alteração. A princípio todos lacrados. *feito check list diário.
29/04/2022	Lucas		*P1- 08:00- 11:30- acompanhei a empresa Phenix no cumprimento das manutenções no sistema de iluminação de emergência e extintores. *15:00- Recoloquei 4 mangueiras nos abrigos do 9º andar do p2 e coloquei lacre. *feito check list diário e mensal.
29/04/2022		Tatiana	Hidrante bloqueado no subsolo P2 (foto) *feito check list diário.
30/04/2022	Lucas		Sem alteração. Rondas e inspeções nos equipamentos nos 3 prédios.
30/04/2022		Renato	*feito check list diário e semanal. Rondas nos 3 prédios.