

ANEXO D

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Julho / 2022

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/07/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: 09:30- Recebemos da prefeitura uma cópia da chave do portão de acesso ao reservatório do p1. 14:00- Recebi relatos de fumantes no ambiente da sala de aula 400-b do P1. Ao chegar, trabalhadores que lixavam o parquet foram orientados. Subcontratados da empresa Phenix. * feito check list diário.
01/07/2022		Juliano	Ocorrências: * feito check list diário.
02/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Foi observado que nos hidrantes do R.U. já foram colocado as mangueiras e alguns equipamentos pelo pessoal da obra; - Retirado 02 ganchos de suporte de extintor do P1, subestação externa e no 2º andar copa/mezanino da biblioteca; - TESTE de HIDRANTES-Realizado a drenagem/pressurização do sistema de hidrantes do P3, utilizado 01 mangueira nos hid. 01 e 02 do térreo, aberto totalmente a válvula do registro até a água sair limpa e sem ar na rede, realizado com a bomba desligada e ligada, onde com a bomba desligada atinge o alcance de 15 mts e com a bomba ligada de 20 a 25 mts; deixado a mangueira secando na escada externa da biblioteca e colocado uma reserva no lugar, hidrantes limpos e lacrados novamente e todo o sistema ok; - Central de alarme do P2, novamente apresenta falha no painel; - Balanço (jáu) que está sendo utilizado na reforma da fachada do P3 ficou suspenso na altura do 7º andar;
02/07/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * Feito check list diário.
03/07/2022			
04/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário e semanal; - Compareceu ao posto UFCSPA o sup. Willian - liderança; - Verificado estado de carga e funcionamento dos carros escalador para cadeira de rodas, repassado ao setor de eventos quanto a carga dos mesmos;

			- Na sala 231 - espaço proext (abaixo do palco do teatro do P2) está com material acumulado próximo aos bico de SPK, risco de batida.
04/07/2022		Gaier	Ocorrências: * feito check list diário.
05/07/2022	Lucas		*13:20- Recebi chamado de alguém passando mal na praça dos cubos. Ao chegar, a aluna YUH CHU(Fono) relata forte dor no peito, tontura, fraqueza e visualmente emocionada, fiz contato com a empresa Transul que chegou às 13:40 e assumiu o atendimento. *15:26- Supervisor William no posto, deixou uma instrução de trabalho da empresa. * feito check list diário.
05/07/2022		Juliano	*AS 21:15 a funcionária da empresa SULCLEAN veio a sala reclamando de dor de cabeça, foi verificada a pressão da mesma, que estava 140 x 100, ela comunicou que vai procurar atendimento médico. * feito check list diário.
06/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - - Corredor de acesso ao DCE - P2 com material obstruindo a rota de fuga; - Realizado check-list diário;
06/07/2022		Gaier	* Recolhida mangueira que estava secando conforme o plantão do dia 02/07 e devolvida a caixa de hidrante no térreo do p3 e retirada a mangueira nova e realocada no depósito do p1. * feito check list diário e quinzenal.
07/07/2022	Lucas		*Durante a ronda no prédio 3 observei que a porta corta fogo de saída do edifício está raspando bastante no chão. Repassei para a Jaqueline a situação. OS:2019095259 * feito check list diário e semanal.
07/07/2022		Juliano	Ocorrências: * feito check list diário.
08/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Material acumulado em frente ao hidrante nº07 e da botoeira no 2º andar do p2; - Colocado o filtro de linha na parede da sala dos bc; - Corrimão da escada do p1, lado direito de quem sobe do 1º ao 2º andar está frouxo; - Realizado check-list diário;
08/07/2022		Gaier	Ocorrências: * feito check list diário.
09/07/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS:

			*16:25- vig. Flavio roberto veio a nossa sala pedindo para aferir a temperatura, informei que estamos sem termômetro. o mesmo ira verificar em casa. * feito check list diário.
09/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
10/07/2022			
11/07/2022	Lucas		*Como solicitado pela TST Jaqueline, recolhi os 2 esguichos reguláveis da engenharia e 2 chaves storz da empresa conferir e os coloquei nos hidratantes do RU, aduquei corretamente as mangueiras e lacrei os abrigos. * feito check list diário.
11/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
12/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário e quinzenal; - Corredor de acesso ao DCE no P2 isolado devido a queda do forro/gesso, provavelmente devido a infiltração do piso superior; - Acompanhamento a eng. Alessandra e a empresa de alarmes santiago em vistoria no P1, P2 e P3 das 09:00h às 11:00h; - Recolocado a placa "aperte/empurre" na porta corta fogo do P3; foi encontrado o batente da porta que estava faltando e guardado no depósito dos bombeiros no P1;
12/07/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * No 5º e 4º andar do P1, o teto de gesso demonstra sinais que irá ceder tendo risco de queda. segue fotos em anexo. * As 20:43 Senhora Elisangela da Sulclean veio a sala para aferição da pressão, verificado 15x9. Disse estar com mal estar já alguns dias. Foi orientada a procurar assistência médica.
13/07/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: *08:30- Funcionária da SULCLEAN Kellen veio a sala e pediu para aferir a p.a. pois está fazendo acompanhamento médico. aferido 120x80 mmHg. *12:05- Funcionária da empresa SULCLEAN Sônia veio a sala e pediu para aferir p.a, pois sente- se muito sonolenta. aferido 120x80 mmHg; a mesma é diagnosticada com diabetes, sugeri realizar o auto teste Hemoglicoteste e seguir as recomendações médicas para hipoglicemia. 17:40- Funcionária da empresa SULCLEAN Elizangela veio a sala informando ter dores forte de cabeça e ontem sua p.a. estava alta e queria verificar hoje. aferi 120x80 mmHg. a mesma relatou sentir falta de ar e mal estar, toma medicação controlada para ansiedade, sugeri procurar seu médico.

			* feito check list diário.
13/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
14/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Recolocado as placas de sinalização nas portas corta fogo do P3 que haviam caído; - Segue em anexo o informativo técnico nº01 do CBMRS referente a extintores em manutenção, tendo em vista que próximo mês já ocorre à manutenção em alguns extintores;
14/07/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Foi colocado fita adesiva em cima da numeração dos agentes extintores que estavam se descolando. * Subsolo do P2 corredor com materiais de refrigeração.
15/07/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: *sem alteração. * feito check list diário.
15/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
16/08/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Inspeção visual nos chuveiros/lava olhos de emergência do P1, P2 e P3: P1: equipamento do setor de patologia, está com o dreno vazando; Equipamento próximo ao laboratório 002 no subsolo, está com a alavanca de acionamento solta; Equipamento próximo ao laboratório 201, está com pouca pressão/vazão em caso de emergência a pessoa necessita ficar bem próximo do jato d'água; P2: equipamento OK; P3: equipamento do 2º andar próximo ao elevador de serviço está com o pedal de acionamento solto e o do 5º andar também próximo ao elevador de serviço está com a alavanca de acionamento solta;
16/07/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * No P2 algumas placas de sinalização estavam descolando das paredes, foram coladas e reposicionadas novamente. * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL
17/07/2022			
18/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário;

			- Recebido do sr. jorge (phenix) 18 ganchos de extintores que sobrou da adequação do ppci do prédio 01; - Descartado (lixo) 02 placas de sinalização de "glp" velhas e ressecadas; - Solicitado pelo coordenador Willian - LIDERANÇA, que a IT 705/186 (bombeiro civil) fique em local visível/ exposto e de fácil acesso no posto; - Às 14:24hs funcionário da phenix acionou indevidamente o alarme (botoeira 22) próximo a sala da phenix, ocasionando o disparo do alarme geral de incêndio; SEM MAIS A RELATAR.
18/07/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Fui acionado por volta das 22hs pelo vigilante do P1, elevador trancado com pessoas, feito acompanhamento no local até a empresa de elevadores chegar. chegada 22:20hs.
19/07/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: *sem alteração. * feito check list diário.
19/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL.
20/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário e semanal; - Durante a ronda, foi encontrado uma luz de emergência fora da rede elétrica no subsolo do P2, conectado a mesma novamente; - Às 10:30h foi informado pela prefeitura que o elevador de serviço do P1, estava trancado com pessoas dentro e que já haviam acionado a empresa ATLAS (protocolo de atendimento 904830977); O elevador parou devido um esfregão (bruxa) ter caído entre o vão da cabine, dentro se encontravam a colaboradora Pâmela da sulclean e a docente sra. Fabiana Raimundo (gestante 6 meses), foi tranquilizado as mesmas via interfone e aberto a porta externa do elevador para retirar a "bruxa", aguardado a chegada do técnico sr. Alessandro da atlas às 11:05h para o nivelamento da cabine e retirada das mesmas ; - Retirado o isolamento que estava em frente ao R.U. e colocado nas laterais; - Acionado às 14:10h pelo vig. do P1 para atendimento à aluna Amanda Jacobsen no lab. 301, verificação da P.A. (130X80) a mesma dispensar maiores cuidados e deslocou embora acompanhada de 2 colegas; - Colocado as placas de sinalização dos hidrantes do R.U. e o abrigo de extintor da frente; - Presença do supervisor Sr. Willian - liderança, passando orientações ao posto;
20/07/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E MENSAL. * P1 Luminária de emergência do 6º andar escadaria para o 5º andar estava desplugada da tomada, recolocado.

			* P3 agente extintor no 2º andar Ala Oeste está com uma fissura no conector da mangueira, segue fotos para conhecimento.
21/07/2022	Lucas		*sem alteração. * feito check list diário e quinzenal.
21/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO
22/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - No corredor do subsolo do P2 tem acúmulo de material com ponta viva, na passagem em direção ao hidrante e botoeira; - Recolhido as bolsas de resgate que estavam junto às prancha do P1 e P3, foi conferido o material e na bolsa P1 só consta 01 colar cervical regulável e na bolsa P3 também consta 01 colar cervical e mais alguns materiais; devido a pouca quantidade e alguns estarem com o prazo de validade próximo, foi recolhido tudo para o kit da sala, as bolsas ficaram na sala devido a estarem criando bolor (mofo); - Colado as placas de sinalização de extintores no R.U.; - Foi emprestado aos BC's pela eng. Vivian, a chave da porta corta fogo frontal do R.U. para acesso em caso de intercorrência;
22/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO *VIGILANTE DO P3 SENHOR VALMIR ME COMUNICOU DE UM POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÁGUA NA ENTRADA DO ACESSO AO RESTAURANTE PRÓXIMO AO POSTO ONDE O MESMO ESTAVA,MA VERIFICAMOS VISUALMENTE QUE ERA APENAS ÁGUA DA CHUVA. *NO PLANTÃO PASSADO DO DIA 21/07 VISUALIZEI UM EXTINTOR NO CHÃO NO PREDIO 01,NO QUINTO ANDAR O MESMO ESTÁ NO CHÃO POR FALTA DE UM SUPORTE QUE VEIO A CAIR.
23/07/2022	Lucas		*sem alteração. * feito check list diário.
23/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO *AS 22:30 ESTOUROU A MANGUEIRA DO VASA DO BANHEIRO FEMININO DO P2 NO TÉRREO, FOI DESLIGADO O REGISTRO E O MESMO ESTÁ INTERDITADO
24/07/2022			
25/07/2022	Lucas		*13:00- RECEBI E CONFERI, JUNTAMENTE COM A TST JAQUELINE, 12 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO CLASSE ABC DE 4KG. TODOS COM MANÔMETRO INDICANDO PRESSURIZADO, LACRE ÍNTEGRO E DENTRO DA VALIDADE. TODOS FORAM INTEGRADOS NA PLANILHA DE CONTROLE DE EXTINTORES. *14:00- INCLUI TODOS OS EXTINTORES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFCSPA NA

			PLANILHA DE CONTROLE DE EXTINTORES. UTILIZEI UM DOS EXTINTORES NOVOS RECEBIDOS HOJE PARA PREENCHER O ABRIGO NA ENTRADA DO RU QUE ESTAVA SEM EXTINTOR. *OBSERVADO ATRAVÉS DA PLANILHA DOS EXTINTORES QUE 50% DOS NOSSOS EXTINTORES TÊM VALIDADE DA CARGA ATÉ O MÊS QUE VEM. * feito check list diário.
25/07/2022		Juliano	. OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIARIO
26/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário e mensal; - Realizado o isolamento e sinalização provisória na rota de fuga do P2 subsolo, devido a saída está temporariamente isolada pela obra no piso; - Corredor de acesso ao DCE - térreo P2 (rota de fuga) continua com material obstruindo a passagem; - Extintores do palco do salão nobre P1 obstruídos por material de som; - Realizada contagem no material da sala e do depósito dos bombeiros; - Acionado por volta das 16:10h pelo vig. do P1 para atendimento a aluna Julia Rimoli na sala 516, verificado a PA = 120x80 e orientada a mesma, deslocou embora na presença da sua mãe;
26/07/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL. * Verificado os agentes extintores do anexo 2, conforme identificados na planilha.
27/07/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: *12:05- FUNCIONÁRIA FLÁVIA PIRES (SULCLEAN) VEIO A SALA, POIS NÃO SE SENTIA BEM, REFERIU MAL ESTAR, PALPITAÇÕES, DOR DE

			CABEÇA, USA MEDICAÇÃO CONTROLADA PARA ANSIEDADE. VERIFICADO PRESSÃO ARTERIAL-150X90. NÃO QUIS AGUARDAR TRANSUL, IRÁ PEDIR LIBERAÇÃO PARA SUPERVISORA TÂNIA. * feito check list diário.
27/07/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E QUINZENAL *CONFORME SOLICITADO,VERIFICADO OS AGENTES EXTINTORES DO P3 IDENTIFICADOS NA PLANILHA
28/07/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - No 3º andar do P1 - sul, o extintor nº 59 está com o suporte caindo; - Colocado placa de sinalização no chuveiro e lava olhos de emergência do 4º andar do P3; SEM MAIS A RELATAR.
28/07/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL. * Verificado os agentes extintores do anexo 1 do 3º andar ao subsolo , conforme identificados na planilha.
29/07/2022	Lucas		10:10- VIGILANTE QUADROS ME INFORMOU QUE HÁ RELATOS DE CHEIRO DE QUEIMADO NOS SANITÁRIOS DO P2-3º ANDAR, AO CHEGAR, OBSERVEI CURTO CIRCUITO NO SENSOR DE PRESENÇA NO SANITÁRIO MASCULINO. DESLIGUEI A CHAVE DISJUNTORA DE ENERGIA DO SANITÁRIO E REPASSEI A INFORMAÇÃO PARA A PHENIX. * feito check list diário e semanal.
29/07/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Verificado os agentes extintores do anexo 1 do terraço ao 4º andar, planilha foi atualizada. * Por volta das 20:30 fui acionado para verificação de P.A, funcionária da Sulclean Srª Silvia. P.A 17 x 93, relatou dor de cabeça que tinha aferido antes e estava P.A 15x, tomava medicação para pressão Losartana, orientada a mesma a procurar um serviço médico.
30/07/2022	Prusch		Sem luz e internet
30/07/2022		Gaier	Sem internet
31/07/2022			