



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

ANEXO B

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Dezembro / 2022 (transcrições conforme registros dos profissionais)

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/12/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Hidrante nº07 no 2º andar do prédio 2 (área de terceiros), com obstrução na frente, tal fato já está sendo frequente; - Solicitado a colocação de abrigo de extintor ao lado direito do R.U. e de gancho de extintor no laboratório de gastronomia; - No 8º andar do prédio 3, existe uma saída de emergência alternativa, que sai no 9º andar do estacionamento da santa casa, abertura com a chave 822 que só se encontra na prefeitura.
01/12/2022		Kraus	- Realizado check-list diário -Sem mais alterações.
02/12/2022	Lucas		* Feito check list diário.
02/12/2022		Juliano	* Feito check list diário
03/12/2022	Prusch Lucas- Extra		- Realizado check-list diário e mensal; - Hidrante nº10 do 3º andar do prédio 2, obstruído por cadeiras, foi retirado e deixado um corredor de acesso ao hidrante; - Apoio do BC Lucas (mat. 226406) no evento TEDx das 08:00h às 18:00h;
03/12/2022		Kraus	- Realizado check-list diário
04/12/2022			
05/12/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Sala 612 do prédio 1 com o gesso do forro risco de queda;
05/12/2022		Kraus	- Realizado check-list diário Foi acompanhado o ensaio do concerto comemorativo coral UFCSPA, no salão nobre, sem alteração. -Sem mais alterações.
06/12/2022	Lucas		* feito check list diário e semanal.
06/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO

07/12/2022	Prusch		CORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Acompanhamento na colocação do abrigo de extintor ao lado do R.U. e furação dos demais abrigos para não acumular água da chuva; já colocado o extintor no local e atualizado a planilha; - Organizado as folhas de check-list em pastas suspensas e colocado no arquivo de aço (armário branco); - Solicitado reparo na iluminação (comum) da rota de fuga do subsolo do prédio 2;
07/12/2022		Kraus	No prédio 01 do 6º andar até o subsolo foi colocado as placas de Não Obstrua os extintores, dei preferência nos extintores que estavam em duplas e os que estavam na saída das escadas.
08/12/2022	Lucas		*supervisor william, após reunião com a fiscal do contrato solicitou que as intercorrências e ocorrências sejam informadas através de whatsapp além do email e livro de ocorrências. *supervisor william solicitou que seja sempre lançado em livro e email a presença do bombeiro extra, quando for convocado com horario início, final e assinatura (em caso de livro). 11:00 às 12:00- participei da reunião da brigada de incêndio no p1 sala 623. 15:30- aluna Raquel me procurou na sala pois relatou sentir sintomas febris, aferi temperatura 34,5°C e p.a. 110x80. orientada a mesma a procurar o bc caso piore ou um médico. * feito check list diário.
08/12/2022		Juliano	* feito check list diário *foi acompanhado o evento no salão nobre do p1
09/12/2022	Prusch		- Acompanhado a instalação do gancho para extintor no laboratório de gastronomia prédio 2; já colocado o extintor e a sinalização; - Ajustado o selecionador de fechamento das PCF do prédio 2; -Realizado check-list diário e quinzenal;
09/12/2022		Kraus	Realizado check-list diário Foi realizada a limpeza das pranchas de resgate e das cadeiras de rodas, do P1,P2 E P3.
10/12/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: * feito check list diário.
10/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * feito check list diário
11/12/2022			
12/12/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: * feito check list diário e quizenal.
12/12/2022		Juliano	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO

			*por volta das 23:50 o vigilante Mendes veio a sala me chamar ,me informou que ao fazer a ronda encontrou uma sacola de supermercado no banheiro feminino do P2 no sexto andar,acompanhei o mesmo até o local para averiguar a sacola,era uma sacola com resto de comida que já estava estragada,jogamos a sacola no lixo.
13/12/2022	Prusch		- Realizado check-list diário
13/12/2022		Kraus	- Realizado check-list diário
14/12/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: * feito check list diário.
14/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO
15/12/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Corrimão da escada do prédio 1, térreo para o 2º andar estava solto da parede; - 15:25h atendimento a aluna Fernanda Melotto - 23 anos, curso enfermagem, relata forte dor abdominal, acionando a transul às 15:40h e chegada às 15:52h médico Thiago; avaliada e medicada pela equipe da transul e encaminhada para a upa-pac 3 (cruzeiro), pró reitora Monica Maria de oliveira, acompanhante Mariana luata; registro de atendimento primário; - Realizado remanejo de alguns extintores e atualizado na planilha;
15/12/2022		Kraus	- Realizado check-list diário - Sem alteração.
16/12/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: * feito check list diário. 16:00- recebi chamado via rádio do vig. Marcelo(p1) sobre funcionário André Renato (sulclean) estar machucado no p2 banheiro 208. Ao chegar, o funcionário havia cortado dois dedos da mão esquerda superficialmente com marmitex de vidro, o mesmo já havia feito assepsia com água e sabão. Realizado curativo.
16/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * Feito check list diário e semanal
17/12/2022	Prusch		- O corrimão da escada do prédio 1 - térreo, está solto e os apoio com ponta viva; - Apoio na sala 704 do prédio 3, devido a vazamento de água do ar condicionado; auxiliado no fechamento dos registros, a vigilância informou o prefeito sr. Eugênio que providenciou que a manutenção phenix comparecer no local, salas afetadas pelo vazamento 703 e 704; - Remanejado alguns extintores e atualizado na planilha; - Afastado os armários do DCE no térreo do prédio 2, estavam muito próximos do registro do dreno do SPK, risco de abrir ou batida contra; - Realizado check-list diário e semanal.
17/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * Feito check list diário
18/12/2022			

19/12/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Durante a última semana foram remanejado alguns extintores entre os 3 prédios, a fim de deixar cada prédio com o vencimento por mês o mais possível; * PRÉDIO 1 - outubro (março: 1, junho: 4, agosto: 15, setembro: 51 e outubro: 80) * PRÉDIO 2 - agosto (março: 1, agosto: 42 e setembro: 4) * PRÉDIO 3 - setembro (agosto: 1, setembro: 44 e outubro: 2)
19/12/2022		Kraus	Realizado check-list diário e semanal. * Foi colocado as placas de saída, setas, portas corta fogo, onde estava faltando no P1 e P3, foi limpa as pranchas e a cadeira de rodas , nestes prédios acima citados, foram testadas as luzes de emergências dos P1.
20/12/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: * feito check list diário.
20/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * Feito check list diário
21/12/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e semanal; - Resgatado um pássaro (pomba carijó) dos fundos do subsolo do prédio 2; - Colado cartazes de "risco de queda" nos shaft de ar condicionado no prédio 3, 6º, 7º e 8º andar; - Colado cartazes de "não obstruir - alarme de incêndio" em algumas botoeiras do prédio 1 e prédio 2; - Organizado o restante dos cartazes nas pastas suspensas do arquivo;
21/12/2022		Kraus	-Atendimento de uma aluna Caroline estudante de farmacia do P1, queixava -se de dor de garganta, não apresentava febre, foi orientada a ir ao médico. - Neste plantão foi realizada a colocação de placas de sinalização nos P1, P2 e P3. Rondas P1- 20:00, P2- 21:00, P3- 22:00 - Realizado check-list diário
22/12/2022	Lucas		* Feito check list diário e mensal. *removido alguns adesivos de luminárias de balizamento no 6º andar que não sinalizavam o sentido correto do abandono do prédio.
22/12/2022		Juliano	*Foi realizado a colocação de placas de sinalização nos prédio p1 e p3, verifiquei o p2 não encontrei nada de anormalidade ,todo completo e correto. *recebi chamado da vigilante do p3 Patrícia,o banheiro do 3 e 4 andar estava com vazamento de água,mas a mesma desligou o registro. * Feito check list diário
23/12/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário;

			- Regularizado pendência de sinalização que faltava e ou foram colocadas erradas; - prédio 1: subsolo, térreo, 3º, 5º e 6º andar; balizamento com setas na direção errada, rota de fuga altura errada; - prédio 2 : subsolo, extintores sem placas; - prédio 3 : 2º, 7º e 8º andar, extintor sem placa, rota de fuga ao contrário; - Recebido o posto com uma caixa de uniforme e epi, para bc Kraus; - Inspeccionado o depósito de químicos da sala 006, prédio 2, devido o ar condicionado central não está funcionando;
23/12/2022		Kraus	- Realizado check-list diário. - Rondas P1- 20:00, P2- 21:00, P3- 22:00
24/12/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: * feito check list diário.
24/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL
25/12/2022			
26/12/2022	Lucas		* feito check list diário. 09:30- funcionária RAIZA(sulclean) veio a sala e pediu para aferir a p.a. Queixava-se de tonturas e fraqueza, a mesma fez coletas de sangue antes de vir trabalhar. verificado 100x70, orientei a permanecer em repouso até melhorar.
26/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO
27/12/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário; - Regularizado pendência de sinalização que faltava e ou que foram colocadas erradas: - R.U. portas corta fogo lado externo sul e portaria do prédio 1 - térreo; - Remanejado a data do extintor do gerador do prédio 2 e atualizado na planilha;
27/12/2022		Kraus	OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário. Sem mais a relatar.
28/12/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: * feito check list diário e semanal.
28/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO
29/12/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Foi virado o lado do gancho do extintor nº 133 no 6º andar do prédio 1, para o extintor ficar na posição mais reto na parede; - Foi virado o lado do gancho do extintor AP no 5º andar do prédio 2 próximos aos sanitários. para o extintor ficar na posição mais reta na parede; - Regularizado a sinalização de balizamento na rota de fuga do subsolo do prédio 2;

			- Realizado a drenagem da rede de hidrantes do prédio 2, utilizar os hidrantes de fim de linha nº 1 e 3; organizado o material e lacrado novamente;
29/12/2022		Juliano	OCORRÊNCIAS: * feito check list diário
30/12/2022	Lucas		* feito check list diário. *18:00- aduchada as mangueiras que estavam secando e deixadas na sala do bombeiro.
30/12/2022		Kraus	OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário e quinzenal. Sem mais a relatar.
31/12/2022	Prusch		Realizado check-list diário e semanal; - Realizado drenagem na rede de hidrantes do prédio 1, utilizado os hidrantes nº 16, 15, 10, 03 e 02 para drenar; o hidrante nº 02 - subsolo - corredor próximo aos lab. 008, apresentou bastante sujeira a ponto de entupir o esguicho por 03 vezes, foi drenado novamente até sair água limpa; organizado novamente os abrigos e lacrados; - Deixado as mangueiras (3 lances) utilizado na drenagem secando na escada externa da biblioteca.
31/12/2022		Kraus	- Realizado check-list diário Sem mais a relatar.

Observações:

02 visitas do preposto dia 01/12 (dia) e 02/12 (noite)

05 atendimentos de PS realizados pelos bombeiros , sendo 1 deles com remoção pela Transul;

03/12/2022 – Bc extra para cobertura de evento;

08/12/2022 participação do Bc de plantão na reunião da Brigada de Emergência;

20 e 21/12 Foi solicitado aos BC que realizassem o monitoramento da estufa que ficaria ligada no laboratório P1. Não houve registro desse monitoramento em relatórios do plantão;

29 e 31/12 Foi realizado testes de hidrantes pelo BC do dia

Foi solicitado aos BC da noite que fizessem uma verificação da sinalização de balizamento, identificando aquelas que estavam não conformes e adequando-as corretamente. Houve divergência de relatos sendo que um apontava tudo ok, enquanto outro relatava não conformidades;

Monitoramento: Gostaríamos de deixar registrado que o ar-condicionado do Depósito de Químicos da GERLAB (subsolo prédio 02) dia 23/12 até 02/01/23 (no período do recesso).

Monitoramento de mufla no mês de dezembro

