

CHECK LIST DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

SISTEMAS INSPECIONADOS	ITENS VERIFICADOS	P1			P2			P3			OBSERVAÇÃO	
		C	N	N/	C	N	N/	C	N	N/		
			C	A		C	A		C	A		C
4. ALARME DE INCÊNDIO	4.1. O estado de conservação e supervisão (comunicação) de todos os acionadores manuais do sistema;	X				X			X			
	4.2. Se os acionadores manuais estão sinalizados na circulação;	X			X			X				
	4.3. Se existe espaço livre mínimo de 1 m2 em frente à Central;	X			X			X				
	4.4. Se dentro da Central ou nas proximidades existe a informação de como operar a central, em caso de alarme ou falha, em português;	X			X			X				
	4.5. Se a Central se encontra em funcionamento com a sinalização-padrão: vermelha para alarme, amarela para falha, verde para funcionamento e realizar a leitura dos registros da central;	X			X			X				
5. ABRIGOS DE MANGUEIRA	5.1. Se existem obstruções no acesso ao abrigo numa faixa de 1 metro a qualquer obstáculo;	X			X			X				
	5.2. Se o abrigo permanece lacrado;	X			X			X				
	5.3. Caso seja observado que o abrigo não está lacrado, verificar se todos os componentes do abrigo estão disponíveis (esguichos, chaves de mangueira, tampão), se a porta abre normalmente e se a fechadura está funcionando adequadamente;	X			X			X				
6. SPRINKLERS E HIDRANTES	5.4. Se falta identificação ou se está adequadamente sinalizado;	X			X			X				
	5.5. O estado geral de conservação do abrigo (pintura, integridade);	X			X			X				
	6.1. Se há algum ponto de vazamento ou obstrução em linhas ou componentes;	X			X			X				
	6.2. Se o registro de recalque se encontra completo;	X			X			X				
7. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (verificação exclusiva dos BC do plantão diurno)	7.1. Se estão cheios e no nível adequado;			X			X				X	
	7.2. Se as válvulas de sucção se encontram abertas com trava anti fechamento;	X			X			X			X	
8. BOMBA DE INCÊNDIO (Verificação exclusiva dos BC do plantão diurno)	8.1. Se as bombas se encontram na posição automático e se botão está ligado;			X			X				X	
	8.2. Se os manômetros indicam rede pressurizada;			X			X				X	

Emitente: *Priscila*
Data de Emissão: *22/10/2023*

Hora da Emissão: *17:00h*

Assinatura: *[Signature]*

RG: *280325*