

RTM MENSAL ELÉTRICA 03/2024

2019118593	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	05-03-2024 09:33	Mery Angelita Fernandes Cezario		29-03-2024 19:37	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : mau contato 4) Mais detalhes: : Olá! Solicito por gentileza que verifiquem as tomadas da sala 2 da biblioteca, pois as tomadas onde estão ligando os computadores . 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Biblioteca - sala 2 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 11) Disponibilidade para primeira verificação: : 05-03-2024 12) Turno: : Manhã 13) Ramal ou celular: : 8736	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	--	---------

2019119614	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	25-03-2024 15:30	Alessandra Peres		29-03-2024 19:37	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Houve a troca de uma tomada no laboratório e a porta do quadro de luz permaneceu aberta. Solicitamos o fechamento. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 8º ANDAR 7) Número/nome do local: : Sala 803, Laboratório de Imunologia Celular e Molecular. 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 9) Disponibilidade para primeira verificação: : 26-02-2024 10) Turno: : Manhã 11) Ramal ou celular: : 8908	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019116898	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	10-01-2024 15:24	Pamela Cristin dos Santos Jorge		28-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : problema em suporte 4) Mais detalhes: : Enrolar com plástico bolha e recolher as luminárias que estão no 5° e 6° andar do p1(caráter emergencial) 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 5° ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Corredor, 5° e 6° andar, prédio 1 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117271	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	23-01-2024 12:29	Camila Bittencourt da Silva		28-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : problema em suporte 4) Mais detalhes: : Retirar, embalar, fazer a triagem, guardar e descartar o que não serve mais das lâmpadas e luminárias, do 4º, 3º, 2º, térreo e subsolo P1. Cris Eng UFCSPA? e ?Miguel Pereira Grandini? , atualizarão as datas em que devemos fazer esse serviço por andar, conforme o cronograma das obras. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 3º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Corredores dos pavimentos 4, 3, 2, 1 e subsolo 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8769	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019119412	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	20-03-2024 12:58	Aline Albeche Farias Estivalet		28-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : mau contato 4) Mais detalhes: : Tomada do lado do microondas na sala 613 C- sala- 04- onde ficam as incubadoras. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : sala 613- laboratório de biologia celular 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 21-03-2024 11) Turno: : Tarde 12) Ramal ou celular: : 8792	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019119471	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	21-03-2024 12:50	Aline De Souza Pagnussat		28-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Prezados, Solicito troca de tomada para o padrão 20A na estação 3.13 do laboratório 805 do prédio 3. A tomada será destinada para o uso de um nobreak que exige esse padrão. Obrigada. At.te, Prof. Aline Pagnussat 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 8º ANDAR 8) Número/nome do local: : Lab 805, Análise de Movimenot e Reabilitação 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 51981145620	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019119433	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	20-03-2024 15:51	Monice Santana dos Santos		28-03-2024 08:32	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Verificação/ajuste de equipamentos 3) Descreva o equipamento: : Verificação de funcionamento do microondas 4) Mais detalhes: : 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : SUBSOLO 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : Sala 002A 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 11) Disponibilidade para primeira verificação: : 21-03-2024 12) Turno: : Tarde 13) Ramal ou celular: : 8726	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019098190	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	21-09-2022 16:15	Felipe Beltram Marcelino		27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca mau contato 4) Mais detalhes: : Prezados, boa tarde! A Biblioteca solicita uma revisão e troca de todas as tomadas da biblioteca para o novo padrão. Algumas apresentam mau contato. Obrigado 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Biblioteca 10) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8736	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019112472	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	14-09-2023 13:40	Pamela Cristin dos Santos Jorge	Jaqueline Leopoldo Rebello Barbosa	27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Disjuntores 3) Disjuntores: : Verificação/ajuste 4) Mais detalhes: : Disjuntor está em curto(Phenix já foi informada) 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Capela, térreo, prédio 1 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019113070	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	28-09-2023 10:05	Ana Celia Leivas Ferreira		27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : excesso/falta de luminosidade 4) Mais detalhes: : Bom dia. Por gentileza, instalar 4 lâmpadas na sala da PROPPG. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 3º ANDAR 8) Número/nome do local: : 806 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 29-09-2023 11) Turno: : Tarde 12) Ramal ou celular: : 8835	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117129	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	19-01-2024 09:03	Biblioteca Paulo Lacerda de Azevedo [UFCSPA]		27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Disjuntores 3) Disjuntores: : Verificação/ajuste 4) Mais detalhes: : Prezados colega, bom dia! Solicitamos a verificação dos disjuntores que ligam os aparelhos de ar condicionado do mezanino e o frigobar da Biblioteca que não estão operando. Desde já agradecemos. Elisete 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Mezanino e sala 1 da Biblioteca 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8736	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117532	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	31-01-2024 12:51	Helen Gonçalves Gomes		27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Lado direito do portão do subsolo do prédio 2 não está funcionando. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : SUBSOLO 7) Número/nome do local: : portão 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117585	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	01-02-2024 11:03	Claudia Picaz dos Santos		27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Falta de energia 3) Mais detalhes: : laboratorio de anatomia com freezer desligado 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 1º ANDAR 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : sala 022 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8727	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117788	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	14-02-2024 14:59	Pamela Cristin dos Santos Jorge		27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Transformador queimou- Emergencial 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : 4º ANDAR 7) Número/nome do local: : 4º andar, prédio 2 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8769	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019119239	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	15-03-2024 17:03	Juliane Kingeski		27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Falta de energia 3) Mais detalhes: : Prezados, Solicitamos o reestabelecimento da energia elétrica na área técnica do laboratório de Anatomia. Pedimos que os técnicos do laboratório sejam informados do andamento. Urgência 24h. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : Área técnica - Laboratório de Anatomia 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8727	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019119423	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	20-03-2024 14:29	Laboratorio 615 Predio 2 [UFCSPA]		27-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Climatização e exaustão	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Climatização e exaustão 2) Climatização e exaustão: : Exaustão 3) Especifique o problema (exaustão): : exaustor de parede em mau funcionamento 4) Mais detalhes: : exaustores da cozinha experimental não estão funcionando, quadro da parede está sem alimentação elétrica. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : 615 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8846	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019119615	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	25-03-2024 16:00	Pamela Cristin dos Santos Jorge		26-03-2024 16:45	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Tomada não está funcionando 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : SUBSOLO 8) Número/nome do local: : Sala de materiais da Sulclean-012, subsolo, prédio 2 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019106626	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	26-04-2023 11:06	Doris Willig Lima		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Adequações ou melhorias	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Bom dia, Solicito a colocação de tomada para ligar duas cafeteiras e uma chaleira. Sala 609, prédio 1 Coordenações dos cursos de Enfermagem e Física Médica. Obrigada 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : Sala 609 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 11) Disponibilidade para primeira verificação: : 25-04-2023 12) Turno: : Tarde 13) Ramal ou celular: : 8842	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019115295	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	20-11-2023 16:48	Procuradoria UFCSPA		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada acende e apaga 4) Mais detalhes: : Boa tarde, colegas. Uma das lâmpadas da sala 506 do prédio 1 está piscando. Poderiam substituí-la? Obrigada Rita Neves 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 5º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : 506 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 11) Disponibilidade para primeira verificação: : 01-11-2023 12) Turno: : Tarde 13) Ramal ou celular: : 8783	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	---------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019116463	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	18-12-2023 11:12	Pamela Cristin dos Santos Jorge		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Banheiro feminino, térreo, prédio 2 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117332	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	25-01-2024 12:31	Camila Bittencourt da Silva		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Geradores 3) Geradores: : Abastecimento 4) Mais detalhes: : Conforme acionamento pelo grupo de WhatsApp UFCSPA/Phenix, solicito o abastecimento emergencial dos três geradores do Campus, em virtude do temporal noturno no dia 16/01/2024, que ocasionou a falta de energia elétrica por 2 dias seguidos. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : SUBSOLO 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : Geradores 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8769	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117624	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	05-02-2024 13:02	Helen Gonçalves Gomes		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Chamado aberto para registro pois o serviço já foi concluído. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : 113 - SALA VIGILÂNCIA 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
2019117743	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	09-02-2024 11:16	Luiz Carlos Rodrigues Junior		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço:eletri 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Geradores 3) Geradores: : Abastecimento 4) Mais detalhes: : Prezados O PI número t_2019115364 foi aberto e novembro/23 para a ligação de um refrigerador do laboratório 206 no	Fechado

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

							gerador. A empresa Phenix visitou o local no dia 08/02/2024. Após avaliação do prestador Roque, a orientação dele é que fosse aberto um novo PI para solicitação da ligação da tomada do refrigerador no gerador que se encontra no subsolo, pois será necessário passar um cabeamento pela tubulação. Nesse laboratório não tem nenhuma geladeira ligada no gerador, com as faltas de energia vários insumos tiveram sua atividade comprometida. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 2º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : 206 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 5199536749	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117872	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	16-02-2024 14:46	Pamela Cristin dos Santos Jorge		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : cheiro de queimado 4) Mais detalhes: : Lâmpadas fluorescente compacta queimadas. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : Sala 601, 6º andar, prédio 1 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117935	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	19-02-2024 15:14	Laboratorio 615 Predio 2 [UFCSPA]		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada piscando 4) Mais detalhes: : lâmpada piscando no hall de entrada em frente ao lavabo do laboratório de cozinha experimental 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : 615 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8846	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118811	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	08-03-2024 15:09	Camila Bittencourt da Silva		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Avaliação de circuito ou quadro de energia 3) Mais detalhes: : Quadro de bomba de drenagem não aciona automaticamente. Caráter: emergencial 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : Corredor (saída subsolo P1) 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8769	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019119233	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	15-03-2024 15:33	Andreia Mangan		25-03-2024 17:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Na escada (entre o oitavo e sétimos andar) do prédio 2 a luz e emergência está falhando ao acender. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : 8º ANDAR 7) Número/nome do local: : 819 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8848	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	----------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019097317	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	29-08-2022 16:34	Denis Garcia Kroeff	Guilherme dos Santos Rodrigues	22-03-2024 10:45	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Adequação do CD localizado na sala 617 do Prédio 1. Substituir disjuntor NEMA 70A por DIN, deslocar DJs de 16A e 32A para o barramento principal, instalar DPS. A adequação deve ser programada para o dia do desligamento da subestação (manutenção programada). 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 6º ANDAR 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : CD sala 617 P1 9) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8890	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019108861	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	22-06-2023 12:38	Pamela Cristin dos Santos Jorge		22-03-2024 10:45	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Falta de energia 3) Mais detalhes: : Sem luz no local, não sabem informar se é o sensor que está com problema ou lâmpada está queimada. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : 9º ANDAR 7) Número/nome do local: : Escada de emergência 9º andar, prédio 2 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019114870	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	09-11-2023 15:34	Alessandra Peres		22-03-2024 10:45	PREFEITURA > Manutenção Predial > Adequações ou melhorias	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Geradores 3) Geradores: : Instalação de quadro elétrico 4) Mais detalhes: : Instalação de tomadas do quadro elétrico do gerador na sala de cultura (803B) e freezer na sala central. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 8º ANDAR 8) Número/nome do local: : Sala 803, Laboratório de Imunologia Celular e Molecular 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 10-11-2023 11) Turno: : Manhã 12) Ramal ou celular: : 8908	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117288	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	23-01-2024 16:05	Vivian Gonçalves Bragança		22-03-2024 09:05	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Fixação/remoção de canaletas 3) Mais detalhes: : Prezados, Solicitamos que nos pilares do RU que têm pastilhas cerâmicas, sejam retirados os eletrodutos de altura baixa. Depois da intervenção da impermeabilização eles devem ser recolocados novamente. Obrigada. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Subsolo Adm. 8) Número/nome do local: : RU 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8860	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019119007	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	12-03-2024 17:24	Helen Gonçalves Gomes		21-03-2024 10:45	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Falta de energia 3) Mais detalhes: : Corredor da ala norte o prédio 01 está sem luz. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 1º ANDAR 7) Ala: : Sul 8) Número/nome do local: : Corredor 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019099150	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	11-10-2022 15:54	Denis Garcia Kroeff		19-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : problema em tampa 4) Mais detalhes: : Solicito a instalação de tampas cegas e tampas de condutes no RU. Para informação dos locais consultar Carlos ou Denis 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : SUBSOLO 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Restaurante Universitário do Prédio 1 10) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8890	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	---------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019113821	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	17-10-2023 09:08	Pamela Cristin dos Santos Jorge		19-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Corredor do dce, térreo alto, prédio 2 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019115992	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	05-12-2023 15:23	Claudia Giuliano Bica		19-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : A lâmpara em cima da mesa da sala da extensão esta queimada. Solicito troca. Inclusive se puderem colocar uma lâmpada mais forte... pois a iluminação como um todo é muito fraca para trabalharmos. As chaves desta sala estão no apoio. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 2º ANDAR 8) Número/nome do local: : 231 sala da extensão 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 984197210	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019116725	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	27-12-2023 15:01	Cristiane Bolina da Cunha		19-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Instalação de tomada de uso comum, no vestiário do Restaurante Universitário para alimentação do ponto eletrônico. Caráter: Programada Execução: Até 15/01/2024 (Conclusão de chamado necessária para reabertura do RU em Fevereiro). 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : SUBSOLO 8) Ala: : Subsolo Adm. 9) Número/nome do local: : Restaurante Universitário 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8860	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117811	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	15-02-2024 11:04	Pamela Cristin dos Santos Jorge		19-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : excesso/falta de luminosidade 4) Mais detalhes: : Troca de lâmpadas de todas as salas de aula do prédio 1. Agendar para segunda, 19/02, a pedido do prefeito do Campus, Eugênio. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Todos os andares do prédio 1 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118898	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	11-03-2024 14:54	Pamela Cristin dos Santos Jorge		19-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Verificar Cancela da guarita 01, saíu do lugar 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : Guarita 01 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118961	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	12-03-2024 10:54	Vivian Gonçalves Bragança		19-03-2024 09:10	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Avaliação de circuito ou quadro de energia 3) Mais detalhes: : Prezados, Solicito verificação do quadro de energia localizado entre os banheiros da ala sul do subsolo do P1. A empresa Conferir precisaria ligar uma betoneira para as obras no pátio. Obrigada. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Sul 8) Número/nome do local: : subsolo ala sul P1 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8860	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118216	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	26-02-2024 09:27	Jaqueline Leopoldo Rebello Barbosa	Alessandra Moschem Tolfo Jaqueline Leopoldo Rebello Barbosa Franciele Regina de Oliveira Menezes Pereira	18-03-2024 20:21	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Serviços demandados 2) Serviços demandados: : Instalações elétricas, lógicas e telefônicas 3) Descreva a demanda: : Verificação-avaliação da central de alarme do Predio 1 4) Mais detalhes: : Pedimos a gentileza de classificar essa demanda como emergencial, uma vez que a central de alarme está inoperante. Verificação da ocorrência de disparos de alarme no 6º andar. Necessita acompanhamento da DESEG 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : cenrral de alarme -recepção do P1 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8909	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------------------	---	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019109227	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	30-06-2023 14:25	Fernando Marchioro Kasperiski		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Adequações ou melhorias	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca problema em plug 4) Mais detalhes: : Prezados, temos a necessidade de instalações de tomadas 110v e 220v em mais pontos devido ao uso de equipamentos. Também há problemas, pois existe uma tomada que não funciona 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : 602 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8800	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	----------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019109823	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	14-07-2023 16:31	Comissão de Fiscalização e Implantação do RU UFCSPA		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Adequações ou melhorias	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Adequações ou melhorias 2) Adequações ou melhorias: : Outros 3) Forneça uma justificativa: : Recebemos a geladeira na sala 616 do prédio 3, porém não há ponto de energia elétrica próximo para ligação. Então solicitamos que seja instalado este ponto, e que provisoriamente, seja feito uma extensão para que possamos ligar o quanto antes no ponto que já tem na sala. 4) Mais detalhes: : 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : 616 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 18-07-2023 11) Turno: : Tarde 12) Ramal ou celular: : 8915	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019116587	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	20-12-2023 12:52	Laboratório 617 Prédio 2 - UFCSPA		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Interruptores 3) Interruptores: : Verificação/ajuste 4) Mais detalhes: : O interruptor que liga/desliga as luzes do laboratório 617 não está funcionando adequadamente. Algumas luzes permaneceram ligadas à noite por não ser possível destravar a tecla do interruptor. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : laboratório 617 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8847	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019116641	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	21-12-2023 12:42	Lituane da Roza Moreira		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada acende e apaga lâmpada piscando 4) Mais detalhes: : As vezes ela nem liga 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 7º ANDAR 8) Número/nome do local: : Sala 707 prédio 3 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8790	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	----------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019116754	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	08-01-2024 08:46	Pamela Cristin dos Santos Jorge		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Verificar tomadas onde liga estão sendo ligado 2 micro-ondas. 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 2º ANDAR 8) Número/nome do local: : Refeitório terceirizados, 2º andar, prédio 2 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
2019117397	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	29-01-2024 09:12	Miguel Pereira Grandini		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Prezados, Solicito os seguintes serviços de instalações elétricas na lanchonete do Prédio 3: 1 - Remoção de tomada	Fechado

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

							steck existente na copa e isolação dos cabos que sobram. O material sobressalente deve ser guardado no estoque mínimo; 2 - Caixas de passagem para esconder os circuitos sobressalentes no salão. A isolação destes circuitos devem ser inspecionadas. 3 - Testar, por em funcionamento se não estiver e troca dos módulos das tomadas no chão existentes. A lanchonete tem previsão de abertura para 19/02 e as demandas são razoavelmente simples, portanto solicito classificação da demanda como emergência (7 dias). 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Lanchonete cubos 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8890	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117951	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	19-02-2024 16:32	Helen Gonçalves Gomes		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Colocar canaleta no chão provisório para a tomada ficar mais próxima do balcão. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Cafeteria do Cubos 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 19-02-2024 11) Turno: : Tarde 12) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118453	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	29-02-2024 17:08	Bárbara Couto Roloff Padilha Pablo Vassilagas Barreiro		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Falta de energia 3) Mais detalhes: : Boa tarde, Foi reportado hoje as 16:30h falta de luz na sala 306 P1 Solicitamos que a equipe de manutenção faça o reestabelecimento da energia no local. Deve ser aferido o quadro de energia do terreo. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 3º ANDAR 7) Ala: : Sul 8) Número/nome do local: : 306 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8890	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118657	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	06-03-2024 09:40	Juliane Nascimento da Silva		18-03-2024 10:43	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada acende e apaga lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 3º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : 302 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8758	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118879	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	11-03-2024 13:47	Laboratório 305 Ufcspa		15-03-2024 14:01	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulário Selecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : problema em suporte 4) Mais detalhes: : Prezados, Gostaríamos de solicitar a recolocação dos suportes e lâmpadas que foram retirados após os incidentes de falta de luz nos laboratórios 305 e 306. 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 3º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : 305 e 306 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 11) Disponibilidade para primeira verificação: : 12-03-2024 12) Turno: : Tarde 13) Ramal ou celular: : 8775	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118634	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	05-03-2024 16:03	Pamela Cristin dos Santos Jorge		15-03-2024 10:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Geradores 3) Geradores: : Abastecimento 4) Mais detalhes: : Abastecimento emergencial do gerador P2 para intervenção na sala 306 P1 no sábado 09/03 das 8h às 12h (caráter emergencial). 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 2º ANDAR 8) Número/nome do local: : Prédio 2 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
2019113404	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	04-10-2023 16:01	Aline De Souza Pagnussat		14-03-2024 14:09	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Prezados, Solicitamos suporte para quatro tomadas que não estão funcionando em nosso	Fechado

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

							laboratório. Além disso, gostaríamos de solicitar a instalação de uma nova tomada em uma das salas. Solicito que a visita seja agendada com Vinícius (999138988), preferencialmente na terça tarde, quarta tarde ou quinta à tarde. Obrigada, At.te, Aline Pagnussat 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 8º ANDAR 8) Número/nome do local: : Lab 805 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 05-10-2023 11) Turno: : Tarde 12) Ramal ou celular: : Vinícius (999138988)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019115597	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	27-11-2023 14:16	Vivian Gonçalves Bragança		13-03-2024 10:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Sistemas fotovoltaicos 3) Mais detalhes: : Boa tarde prezados, Temos um refletor no Almoxarifado de Químicos (circulado na foto em anexo) que não está ligando porque a sua fotocélula não é sensível o bastante. Como a iluminação da Santa Casa é grande naquele espaço, ela acaba não acionando o refletor. Gostaríamos de solicitar a troca dessa fotocélula para uma com maior sensibilidade. Muito obrigada. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : SUBSOLO 7) Número/nome do local: : Almox de Químicos 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8860	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019116984	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	12-01-2024 14:35	Jessica Correa dos Santos		13-03-2024 10:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Verificação/ajuste de equipamentos 3) Descreva o equipamento: : Geladeira 4) Mais detalhes: : Estão ocorrendo alguns estalos regularmente no equipamento. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : Sala 103, prefeitura 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118312	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	27-02-2024 13:21	Pamela Cristin dos Santos Jorge		13-03-2024 10:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Remover catraca instalada no hall de entrada do P3 e instalar a mesma no hall de entrada do P2, conforme fotos em anexo. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 1º ANDAR 7) Número/nome do local: : Hall de entrada, térreo, prédio 3 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019109744	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	13-07-2023 08:37	Biotério [UFCSPA]	Franciele Regina de Oliveira Menezes Pereira	12-03-2024 12:14	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Falta de energia 3) Mais detalhes: : Colocar luzes de emergência na sala de atividades, onde ficam armazenados os materiais e os colaboradores Dani e Diego 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 4º ANDAR 7) Número/nome do local: : Sala 415, Biotério 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 9) Disponibilidade para primeira verificação: : 13-07-2023 10) Turno: : Manhã 11) Ramal ou celular: : 8803	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118671	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	06-03-2024 12:05	Cristina Almeida da Silva		12-03-2024 10:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Curto-circuito em estrutura elétrica 3) Mais detalhes: : Temos duas tomadas que desligaram hoje às 10h, estávamos trabalhando e os computadores desligaram, testei e realmente a tomada está sem energia, liguei o computador em outra tomada e está funcionando. A engenharia já verificou e aparentemente não tem relação com as obras. Tomadas CD11.1 - C16 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 1º ANDAR 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : Sala 100i 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 51 993325896	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117487	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	30-01-2024 13:46	Helen Gonçalves Gomes		11-03-2024 10:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 4º ANDAR 8) Número/nome do local: : 414 - Banheiro Cadeirante Masculino 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118454	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	29-02-2024 17:09	Eliane Dallegrave		08-03-2024 10:38	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Avaliação de circuito ou quadro de energia 3) Mais detalhes: : Na sala 606 do prédio 3, o circuito de tomadas 4.3 não está funcionando. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 6º ANDAR 7) Número/nome do local: : sala 606 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 9) Disponibilidade para primeira verificação: : 01-03-2024 10) Turno: : Tarde 11) Ramal ou celular: : 51 999147500	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019117931	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	19-02-2024 14:20	Aline Albeche Farias Estivalet		06-03-2024 10:57	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Boa tarde, colocar mais uma tomada 220, na mesma régua da outra 220 que está ligada ao gerador e fica atrás da GEL03 do lado da capela de exaustão de produtos químicos. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : Sala 613/ laboratório de Biologia Celular 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 20-02-2024 11) Turno: : Tarde 12) Ramal ou celular: : 8792	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------------------	--	------------------	--	--	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118347	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	28-02-2024 09:28	Vivian Gonçalves Bragança		06-03-2024 10:38	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Ajuste/troca de cabo elétrico 3) Mais detalhes: : Prezados, Solicito que esse módulo de tomadas seja girado 90°. Ele fica entre dois buffets. Local: RU. Obrigada. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Subsolo Adm. 8) Número/nome do local: : RU 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8860	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118061	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	21-02-2024 14:20	Marilia Remuzzi Zandona		05-03-2024 10:36	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Troca de tomada 10A por 20A (circuito 5.8). 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 3º ANDAR 8) Número/nome do local: : sala 315, ao lado do elevador. 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8799	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	----------------------------	--	------------------	--	---	---------

ID	Título	Data de abertura	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
----	--------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------

2019118129	PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	22-02-2024 11:03	Keli Cristine Reiter		01-03-2024 11:11	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : mau contato 4) Mais detalhes: : Bom dia! Algumas tomadas 110V e 220V não estão funcionando. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : Unidade Bioanalítica, 613 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8710	Fechado
------------	---------------------------------------	------------------	----------------------	--	------------------	--	--	---------

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

a) Geradores

G1- O Gerador encontra-se em pleno funcionamento, e já revisado a sua manutenção em 03/2024.

G2 – Manutenção preventiva realizada em outubro de 2023.

G3- Manutenção preventiva realizada em outubro de 2023.

Obs.: Foi implementado semanalmente o acionamento dos geradores.

b) Iluminação Geral /Quadros elétricos

Será implementado novos procedimentos com a equipe, mediante a liberação dos seus chamados executivos.

c) Entrada de Energia /Subestação

Estamos planejando o desligamento da entrada de energia e as subestações para o dia 21/04/24.