

NCH BRASIL LTDA



Análise de Água

Relatório nº:
562397

Cód Cliente: 00200744	Empresa: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGU	Coletada: 08/08/2024
Endereço: R ALVARO COSTA,14 CENTRO RIO GRANDE/RS		Recebida: 20/08/2024
Representante: . GUILHERME O.TEIXEIRA - Código: W189		Analizada: 30/08/2024

Dados do Equipamento:

GELADA - WT
GL-01 UFCSPA

Tratamento Aplicado e Dosagens:

Produto: CHEM-AQUA 999 PLUS

Itens Analisados	Limites							
	Mínimo	Máximo	08/08/2024	19/07/2024	02/07/2024	03/06/2024	19/04/2024	13/03/2024
pH	8.50	10.50	10.50	10.50	10.40	10.50	10.40	10.40
Condutividade us/cm	-	4000.00	2170.00	2090.00	2070.00	2130.00	2240.00	2250.00
Nitrito (ppm NaNO2)	225.00	1000.00	690.00	1125.00	705.00	765.00	750.00	960.00
S.T.D ppm	-	-	1627.50	1567.50	1552.50	1597.50	1680.00	1687.50
Ferro Total ppm Fe	-	1.00	0.32	0.92	0.26	0.52	0.35	0.52

Nota:

(*) O limite é dado por: este item na água de Alimentação x Ciclo de Concentração

Comentários sobre a última Análise:

Análise realizada por:

NCH Brasil Ltda.
CRQ 1950-F 4ª Região
Dispensa Assinatura