

		RELATÓRIO TÉCNICO CHEM-AQUA - Divisão NCH Brasil Ltda www.chemaqua.com - chemaqua@nch.com.br Av. Darci Carvalho Dafferner, 200 - Sorocaba/SP															
Cliente: PHENIX SOLUÇÕES (UFCSPA)				Código do Cliente: 200744													
Contato: VICTOR MACEDO																	
Fone: 51 982931932																	
Representante: Quim. GUILHERME TEIXEIRA				e-mail: teixeira.nch@gmail.com		Código: W189											
DOSAGENS RECOMENDADAS:																	
SISTEMAS		PRODUTOS		DOSAGENS		PURGAS											
>Gelada		CHEMAQUA 999 Plus		DM=1KG		QUANDO NECESSÁRIO											
Início do tratamento: 08/2023																	
Referente Laudo de Análise de Água Nº 565831																	
Coletados em: 06/09/2024																	
> GELADA GL#01		<table><tr><td>pH</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Condutividade</td><td>Normal</td></tr><tr><td>STD</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Ferro Total</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Nitrito</td><td>Normal</td></tr></table>						pH	Normal	Condutividade	Normal	STD	Normal	Ferro Total	Normal	Nitrito	Normal
		pH	Normal														
Condutividade	Normal																
STD	Normal																
Ferro Total	Normal																
Nitrito	Normal																
		OBS.: Manter tratamento atual!!															
		Observações e Comentários															
>>> RECOMENDAÇÕES GERAIS <<<																	
>> É necessário que no mínimo uma vez por ano seja realizada uma limpeza mecânica em cada sistema.																	
Data da Visita: (06/09/2024)		Assinatura do Representante Técnico: Guilherme O. Teixeira			Assinatura do Cliente:												