



Análise de Água

Relatório nº:
590105

Cód Cliente: 00200744	Empresa: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGU	Coletada: 26/05/2025
Endereço: R ALVARO COSTA,14 CENTRO RIO GRANDE/RS		Recebida: 02/06/2025
Representante: . GUILHERME O.TEIXEIRA - Código: W189		Analizada: 10/06/2025

Dados do Equipamento:

GELADA - WT
GL-01 UFCSPA

Tratamento Aplicado e Dosagens:

Produto: CHEM-AQUA 999 PLUS

Itens Analisados	Limites							
	Mínimo	Máximo	26/05/2025	09/04/2025	12/03/2025	28/02/2025	31/01/2025	11/12/2024
pH	8.50	10.50	10.00	9.80	9.60	9.80	9.80	10.30
Condutividade us/cm	-	4000.00	1427.00	1391.00	716.00	725.00	739.00	2100.00
Nitrito (ppm NaNO2)	225.00	1000.00	585.50	490.50	126.00	220.50	207.00	684.00
S.T.D ppm	-	-	1233.25	1043.25	537.00	543.75	554.25	1575.00
Ferro Total ppm Fe	-	1.00	0.90	1.90	2.82	1.97	2.36	0.33

Nota:

(*) O limite é dado por: este item na água de Alimentação x Ciclo de Concentração

Comentários sobre a última Análise:

Análise realizada por:

NCH Brasil Ltda.
CRQ 1950-F 4ª Região
Dispensa Assinatura