

		RELATÓRIO TÉCNICO CHEM-AQUA - Divisão NCH Brasil Ltda www.chemaqua.com - chemaqua@nch.com.br Av. Darci Carvalho Dafferner, 200 - Sorocaba/SP													
Cliente: PHENIX SOLUÇÕES (UFCSPA)		Código do Cliente: 200744													
Contato: VICTOR MACEDO															
Fone: 51 982931932															
Representante: Quim. GUILHERME TEIXEIRA		e-mail: teixeira.nch@gmail.com		Código: W189											
DOSAGENS RECOMENDADAS:															
SISTEMAS	PRODUTOS	DOSAGENS	PURGAS												
>Gelada	CHEMAQUA 999 Plus	DM=1KG	QUANDO NECESSÁRIO												
Início do tratamento: 08/2023															
Referente Laudo de Análise de Água Nº 590105															
Coletados em: 26/05/2025															
> GELADA GL#01	<table><tr><td>pH</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Condutividade</td><td>Normal</td></tr><tr><td>STD</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Ferro Total</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Nitrito</td><td>Normal</td></tr></table> OBS.: Manter tratamento atual!!! Ótima resposta ao tratamento de choque realizado!!!					pH	Normal	Condutividade	Normal	STD	Normal	Ferro Total	Normal	Nitrito	Normal
pH	Normal														
Condutividade	Normal														
STD	Normal														
Ferro Total	Normal														
Nitrito	Normal														
		Observações e Comentários													
>>> RECOMENDAÇÕES GERAIS <<<															
>> É necessário que no mínimo uma vez por ano seja realizada uma limpeza mecânica em cada sistema.															
Data da Visita: (26/05/2025)		Assinatura do Representante Técnico: Guilherme O. Teixeira		Assinatura do Cliente:											