

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÃO
1	2019091518	Problema no interfone da sala 600C	TEL	Em análise
2	2019096733	Remoção de DR dos circuitos G8 e G9 do CDG8 do Prédio 2 (813 P3)	ELE	Aguardando material
3	2019098354	Solicito verificar e trocar tomada de 2 para 3 pinos e providenciar filtro de linha para acoplar 3 computadores na sala 10 -subsolo- prédio 1.	ELE	CONCLUÍDO
4	2019101320	conserto em tomada de bancada no lab 617	ELE	Em andamento
5	2019102687	Solicito que sejam colocadas tomadas padrão novo no ambiente (mesas) de estudos do térreo e mezanino da Biblioteca para uso de notebooks pelos alunos.	ELE	CONCLUÍDO
6	2019104827	Fazer levantamento de lâmpadas queimadas 9º andar, prédio 2	ELE	Em andamento
7	2019108579	instalação de tomada na voltagem 220V de 20A na recepção do P1 para ligar ar condicionado	ELE	Verificar
8	2019108730	urgência a vistoria e troca das tomadas embaixo das mesas de estudos dos alunos sob risco iminente de curto-circuito - biblioteca	ELE	Em andamento
9	2019109874	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo Almoxarifado da Manutenção	ELE	CONCLUÍDO
10	2019112415	reforma nas instalações elétricas do laboratório 008, prédio 1, subsolo.	ELE	Em fase de finalização
11	2019113235	Disjuntor que alimenta a casa máquinas de alimentação do fancoil do biotério está queimado, Biotério ,4º andar, prédio 1	ELE	Aguardando execução
12	2019113261	sem iluminação no sanitário localizado no térreo do prédio do Arquivo.	ELE	Em andamento
13	2019113454	Ajuste no interfone da Reitoria, para alteração de ramal e senha.	TEL	Em verificação

14	2019114427	quadro de energia da iluminação do Museu de Anatomia seja avaliado, pois o quadro não está fechando e alguns fios estão aparecendo	ELE	Verificar
15	2019114581	Deslocamento do interruptor da porta automática do Protocolo (108)	TEL	Verificar
16	2019114771	Ramal para o Museu de Anatomia da UFCSPA Sala 308 - 3º andar	TEL	Verificar
17	2019114796	revisão e adequação das tomadas elétricas que atendem aos balcões das recepções do Prédio 02	ELE	Em andamento
18	2019114991	extensões dos ramais 8894 e 8748 e também a adequação das instalações elétricas na sala 100i (NTI)	TEL	Fazer levantamento
19	2019115098	Ajuste e troca de ponto lógico e adequação elétrica da nova sala do NTI (100i)	LOG+E LE	Fazer levantamento
20	2019115798	instalação de novo ponto analógico (ponto de rede da Internet) na sala 507 do prédio 1, na estação de trabalho P037805	LOG	Verificar
21	2019116339	solicito troca de lâmpada externa, na entrada da Arabutã	ELE	Em andamento
22	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do Prédio 3. Pavimentos: térreo e 8º.	ELE	Verificar
23	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d	ELE	Aguardando retorno do requerente
24	2019117393	contratação de mão de obra especializada (mesmo fabricante do disjuntor) para a realização de manutenção no cubículo de entrada(prédio 1)	ELE	Em andamento
25	2019117561	verificação das instalações elétricas da bancada do laboratório, visto que o disjuntor tem desarmado. Sala 819, prédio 2.	ELE	Verificar
26	2019119628	mapeamento e verificação das luminarias nos prédios conforme pi	ELE	Verificar
27	2019119643	Prezado solicito que seja identificado o ponto logico das estações 025529	LOG	Verificar
28	2019120022	passagem de novo cabo ethernet para instalação de um Access Point dentro da sala 314, prédio 1	LOG	Precisa verificar data para acessar sala de aula, agendar no P1.
29	2019120148	Gostaríamos de entregar o ramal 8901, situado na sala 500A/P1.	TEL	CONCLÍDO

30	2019120161	bancada de trabalho do laboratório está sem energia Lab 617, Farmacotécnica e Cosmetologia	ELE	CONCLUÍDO
31	2019120552	restaurar o funcionamento os sensores de presença nas cabines individuais(3 espaços) do banheiro feminino no subsolo - sala 020	ELE	Verificar
32	2019120722	Nosso ramal (8805) e sua extensão no depósito não estão funcionando. 100F1 - Divisão de Patrimônio	TEL	Verificar
33	2019121030	Atualmente ramal está no prédio 2, sala 133	TEL	Verificar
34	2019121275	Um dos portões do subsolo não está abrindo, e o outro portão está emperrado e não conseguem mexer nem manualmente sub	TEL	CONCLUÍDO
35	2019121558	instalação de tomada para computador na sala 805 do prédio 3, cancelado por conta do orçamento	ELE	Em andamento
36	2019121592	conserto para a linha telefonica que fica na sala dos bombeiros.118 p2	TEL	Verificar
37	2019122033	Verificação das luminárias das mesas de estudo da biblioteca. Lâmpadas não querem ligar.	ELE	Verificar
38	2019122216	ajuste, seguido de teste de continuidade, nos cabos do SPDA do prédio 3 que podem ser vistos da fotografia abaixo.	ELE	Verificar
39	2019122731	Verificar onde está instalado o ramal 8837.	TEL	Verificar
40	2019122841	Verificar onde está instalado o ramal 8738.	TEL	Verificar
41	2019122891	Solicitamos extensão do ramal do laboratório 202 para o laboratório 201 (ao lado). reaberto para manutenção da linha	TEL	Verificar
42	2019123140	Nossos telefones estão mudos. Procuradoria Federal junto à UFCSPA	TEL	Verificar
43	2019123205	Faltou energia na sala Sala 703, Unidade de Esterilização	ELE	Verificar
44	2019123362	Verificação das luminárias de todo o 3º andar da parte de eventos: algumas não estão funcionando e precisamos para a Noite dos Museus	ELE	Em andamento
45	2019123453	Troca de 22 lâmpadas na sala 106 P3	ELE	Verificar
46	2019123643	Verificar o ponto de rede da sala 218 do prédio 1. NAP	LOG	CONCLUÍDO

47	2019123698	Instalação de novo ponto de elétrica e lógica no local indicado na figura, para instalação de estação de trabalho na biblioteca.	ELE+LOG	Verificar
48	2019123945	Luz da rampa que acesso do p2 não está ligando.	ELE	Em andamento
49	2019124087	revisão e reparo das tomadas de energia e rede do chão 119	ELE	CONCLUÍDO
50	2019124127	Aproveitamos para solicitar a revisão dos pontos de elétrica e lógica dos 3 ambientes indicados.	ELE	Em andamento
51	2019124140	problema em 2 estabilizadores na sala 102 e 103, no terreo do predio 3 da ufcspa, onde ficam alocados os ultrafreezer's.	ELE	CONCLUÍDO
52	2019124253	realizado o rastreamento de Quadro denominado "QBOMBAS" localizado na sala 312 no prédio 3.	ELE	Verificar
53	2019124263	remenda no disjuntor seja desfeita e o circuito seja instalado de forma correta. "QBOMBAS" na sala 312 do prédio 3	ELE	Verificar
54	2019124494	verificação de todas as tomadas elétricas e de lógica localizadas no 9 andar do prédio 2	ELE	Em andamento
55	2019124514	revisão da instalação elétrica e houve um estouro no sistema na sala 411 - sala do Departamento de Saúde Coletiva.	ELE	Verificar
56	2019124639	solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	ELE	Aguardando liberação da APR
57	2019124759	Habilitação de ramal e instalação de aparelho para o Lab. 100A prédio 3.	TEL	Verificar
58	2019125006	Falta de iluminação comum na escada da saída de emergência do auditório do P1 (lateral sul)	ELE	Em andamento
59	2019125035	Troca de pelo menos uma tomada na sala do Departamento de Saúde Coletiva - sala 411 - P1	ELE	CONCLUÍDO
60	2019125060	A chave que fecha a tampa do quadro telefônico está quebrada - Corredor 2º andar Ala Norte - P1	ELE	Em andamento
61	2019125324	Adequar tomada - Laboratório 002A, prédio 1	ELE	Verificar
62	2019125462	Telefone da sala da Deseg está mudo - Sala 100H P1	TEL	CONCLUÍDO
63	2019125534	Troca de alguns lâmpadas que estão queimadas na sala 200c, do prédio 1.	ELE	Verificar

64	2019125587	Ramal mudo - sala 617, prédio 2, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia.	TEL	Verificar
65	2019125853	Colocação de canaletas para fixação de cabo de internet - sala 002A P1	ELE	Verificar
66	2019125905	Ramal mudo, vinculado a 3 aparelhos. Dois deles com problemas, na Sala 100 do P1 e um no depósito do almoxarifado do P2	TEL	Verificar
67	2019126295	Fixação de canaleta atrás da mesa de trabalho - 617, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia P2	ELE	CONCLUÍDO
68	2019126305	Solicita realização de medição de cargas dos prédios 1, 2 e 3 com registrador de energia para estudo de cargas da universidade.	ELE	CONCLUÍDO
69	2019126329	Há algum problema com o ponto de internet. Solicita reparo - Sala 411 departamento de Saúde Coletiva P1	LOG	Verificar
70	2019126500	Os pontos de rede da sala 217 do prédio 2 estão com defeito.	LOG	CONCLUÍDO
71	2019126552	Solicitam que o ramal 8913 seja transferido para a sala onde os técnicos lotados na Procuradoria trabalham - 506 P1	TEL	Verificar
72	2019126656	Portão da guarita 02 não está fechando completamente, ficando uns 20cm aberto.	ELE	Verificar
73	2019126668	Precisa de um cabo ethernet maior, pois, devido ao remanejo de mesas na sala, o cabo ficou muito curto - 608 P1	LOG	CONCLUÍDO
74	2019126902	Luminária da frente do R.U está caindo	ELE	CONCLUÍDO
75	2019126922	Ponto lógico sem sinal - 009 P1	LOG	Verificar
76	2019127041	Instalação de um novo ponto de rede/internet na sala 006 (subsolo do prédio 1)	LOG	CONCLUÍDO
77	2019127240	Ramal 8860 mudo - 100d P1	TEL	Verificar
78	2019127261	Adequação da instalação elétrica; adequação quanto a quantidade de cabos presentes na mesa de trabalho de uma servidora - 806 P3	ELE	CONCLUÍDO
79	2019127262	Adequação do cabo de rede, pois o atual não possui tamanho suficiente - Prédio 3, sala 806	LOG	CONCLUÍDO
80	2019127351	Readequar o quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização da solução de nobreak - 406 P1	ELE	Verificar

81	2019127423	Instalar mais um ponto logico na sala 304C/P1, próximo à estação P037776	LOG	Verificar
82	2019127475	Identificação de um ponto lógico da sala 608 do prédio 1.	LOG	CONCLUÍDO
83	2019127511	Aparelho de telefone sem fio não toca - 600C - Escritório de Internacionalização P1	TEL	CONCLUÍDO
84	2019127554	Reparo das lâmpadas dos móveis do Museu de Anatomia e a instalação de uma tomada para uma peça que necessita de iluminação	ELE	Verificar
85	2019127569	Lâmpada queimada, na entrada do subsolo do prédio 1	ELE	CONCLUÍDO
86	2019127600	Uma lâmpada está queimada e a outra está piscando - Copa reitoria, 5° andar, prédio 1	ELE	CONCLUÍDO
87	2019127686	Instalação de uma tomada 220V e uma luminária adicional na casa de máquinas de incêndio do P3	ELE	Verificar
88	2019127809	Instalação de internet na sala dos técnicos dentro do laboratório de anatomia - P1	LOG	Verificar
89	2019127824	Tomada do microondas está sem proteção - 615 Cozinha experimental P2	ELE	CONCLUÍDO
90	2019127841	Substituição de 02 lâmpadas queimadas localizadas no interior do laboratório 301/P1	ELE	CONCLUÍDO
91	2019127901	Criação de um ponto lógico - Sala 120 (Depósito de Extensão)/P2	LOG	Em andamento. Verificar todos os pontos.
92	2019127981	O prédio do arquivo está sem iluminação na parte externa; por conta disso, houve tentativa de invasão ao local. Av. Ceará	ELE	Verificar
93	2019127982	Lâmpadas fluorescentes estão queimadas, no térreo do Arquivo	ELE	CONCLUÍDO
94	2019128284	Transferencia do ramal 8862, que está vinculada à sala 500C, para a sala 602, Prédio I.	TEL	Verificar
95	2019128410	Instalação de dois pontos de internet na sala 012 (almoxarifado da Sulclean) p2 para ligar computador e impressora.	LOG	Verificar
96	2019128756	Novo ponto de rede para computador novo na sala 403 do prédio 1.	LOG	Solicitado agendamento 18/06
97	2019128817	Os funcionários do NTI testaram os pontos de internet e verificaram que alguns pontos não haviam sinal - 133/P2	LOG	Verificar
98	2019128988	Troca de local das tomadas de gerador. São 6 tomadas de gerador que preciso que sejam realocadas no local - 603/P3	ELE	Verificar

99	2019129056	Mapeamento (relatório) e identificação (etiquetagem) dos disjuntores do circuito elétrico do térreo e do mezanino da Biblioteca	ELE	Verificar
100	2019129059	Há várias lâmpadas que precisam ser substituídas na Biblioteca	ELE	Em andamento
101	2019129237	Transferência do ramal 8727 da sala 09 (fonoaudiologia) para sala dos técnicos dentro da área nova do laboratório de anatomia/P1	TEL	Verificar
102	2019129424	Confecção de um cabo de energia para um nobreak de 5kVA - Unidade Bioanalítica, sala 603/P3	ELE	Em andamento
103	2019129439	Troca dos tomadas e interruptores da sala 010/P1	ELE	Em andamento
104	2019129627	Trocar a alimentação do gerador de uma tomada para outra - 514/P3	ELE	Verificar
105	2019129918	Instalação de duas novas tomadas na PROGESP (sala 105 - Prédio 1) tendo em vista a alta demanda de uso	ELE	Em andamento
106	2019130119	Na sala 304/P3 há uma lâmpada queimada e um circuito de lâmpadas que demora a acender ou não acende; e no corredor do 3º andar do mesmo prédio(onde ficam os sofás): circuito de lâmpadas que demora a acender ou não acende.	ELE	CONCLUÍDO
107	2019130183	Frequentemente recebem ligações no 8789 (Gerlab), de usuários internos e externos, por equívoco, achando ser da Engenharia - 511/P1	TEL	Verificar
108	2019130237	Ventilador localizado na ante-sala da copa do 5º andar/P1 não liga mais	ELE	Fazer relatório de desfazimento
109	2019130424	Colocação de uma tomada com voltagem 220v para a centrífuga refrigerada (novo equipamento) - 704, Laboratório de Cultura Celular/P3	ELE	CONCLUÍDO
110	2019130624	Retirada dos cabos inutilizados no Prédio da 7 de Setembro	ELE	Verificar
111	2019131186	Nobreak para ser instalado na sala 514 prédio 3.	ELE	Verificar
112	2019131232	a troca de uma tomada existente na sala 100A para uma tomada industrial para uso de equipamento novo (Prensa Hidráulica)	ELE	CONCLUÍDO
113	2019131312	Adequação de rede na sala 613 B/P3, para o uso de 2 cabines de segurança biológica de fluxo laminar e 1 ou 2 autoclaves de bancada	ELE	CONCLUÍDO
114	2019131463	Lâmpadas queimadas (1 na 200A/P1, 1 na 200B/P1 e 1 na 216/P1)	ELE	Verificar

115	2019131496	Instalação da parte elétrica da cabine de exaustão do laboratório 304/P3	ELE	CONCLUÍDO
116	2019131498	Instalação de tomadas do gerador para freezer, geladeira e equipamentos essenciais ao laboratório 304/P3	ELE	Lançar no sistema para finalizar
117	2019131641	Troca de telefone da sala 206A para 206 - Prédio 1	TEL	Verificar
118	2019131768	Conserto de ramal telefônico da sala 403 do prédio 1 - ramal está mudo.	TEL	Verificar
119	2019132066	O ramal 8768 (Departamento de Educação e Humanidades) não está funcionando - 412/P1	TEL	Verificar
120	2019132133	Verificar instalação de telefone. Sala 204.	TEL	Verificar
121	2019132162	Instalação de infraestrutura de cabeamento em um ponto na sala 104 do prédio 3.	LOG	Aguardando execução
122	2019132200	As tomadas entraram em curto e queimaram a pecinha do ar - Copa, 2º andar, prédio 3	ELE	CONCLUÍDO
123	2019132412	Avaliação de circuito/quadro de energia - Museu de Anatomia/P2	ELE	Em andamento
124	2019132593	Solicito reparo dos pontos P26c74 e p27c75, da sala 204, prédio 1, como tamb um cabo de internet (fio azul).	LOG	Aguardando agendamento
125	2019133035	Realocação do ramal 8749 pertence à Secretaria de Extensão, localizado na sala 108, Prédio I, para o Gabinete da Proext	TEL	Verificar
126	2019133044	Instalação de um novo ponto de rede na sala dos professores 401b, prédio 1.	LOG	Solicitado agendamento
127	2019133171	Manutenção do ponto de rede PL5 - EINTER/P1	LOG	Verificar
128	2019133220	Troca de tomada para o padrão novo para instalação de impressora,sala 309.	ELE	CONCLUÍDO
129	2019133322	Instalação de tomadas para ligar um freezer e uma televisão - Cafeteria/P3	ELE	Fazer levantamento de material.
130	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho - Cafeteria/P3	TEL	Verificar
131	2019133398	Telefone não está funcionando, acredita-se que seja o aparelho (Patrimônio 015829) - Prefeitura	TEL	Verificar
132	2019133404	Inclusão de novas tomadas na sala 603/P1 ao lado da mesa de reuniões	ELE	Em andamento
133	2019133527	As tomadas localizadas no piso do hall do 3º andar/P2 estão inoperantes.	ELE	Em andamento

134	2019133594	Ramal mudo/não faz ligação - Depósito almoxarifado/P2	TEL	Verificar
135	2019133789	Sem sinal em dois pontos de rede no Arquivo	LOG	Verificar
136	2019133914	O Ramal 8727 ainda não foi transferido da sala 09 (sala dos professores de anatomia no subsolo) para a sala dos técnicos, no laboratório de anatomia e o ramal 8728 não funciona, e está instalado na sala 09 também - Prédio 1	TEL	Verificar
137	2019134178	Problemas na iluminação (lâmpada e/ou fiação) do banheiro do acervo do arquivo. Solicitamos conserto.	ELE	Em andamento
138	2019134198	Instalação de mais um aparelho de telefone sem fio no ramal 8740, na sala 204, do prédio 1.	TEL	Verificar
139	2019134264	Troca de resistência da pia da sala de lavagem do Laboratório 214.	ELE	CONCLUÍDO
140	2019134669	os 2 telefones instalados na sala 09 que pertencem a sala dos professores e laboratório de anatomia tocam e não se consegue atender. Não se houve nada.	TEL	Verificar
141	2019134735	Reparo no ponto de rede B03, que conecta o computador 033170 à rede, pois o mesmo não está funcionando - 206/P3	LOG	CONCLUÍDO
142	2019134794	Micro ondas de patrimônio número P060653 está saindo faísca ao ser utilizado	ELE	CONCLUÍDO
143	2019134836	Averiguar tomada (e substituição) para instalação de impressora - 204/P1	ELE	CONCLUÍDO
144	2019134878	Solicito uma extensão do ramal 8835 (PROPPGI), localizado na sala 806, para a sala 806A, ambas do prédio 3.	TEL	Verificar
145	2019135153	Ligação do ponto B10 no laboratório 206 do prédio 3.	LOG	CONCLUÍDO
146	2019135302	Ramal 8863 não está funcionando - 600C/P1	TEL	CONCLUÍDO
147	2019135435	Lâmpadas com mau contato	ELE	CONCLUÍDO
148	2019135454	Solicitamos fixação de fios em canaleta para ajustes do layout do Bistrô, laboratório 610/prédio 2.	ELE	CONCLUÍDO
149	2019135486	Adequações das instalações do Bistrô - P2	ELE	Em andamento
150	2019135518	As lâmpadas das escadas não estão ligando - Corredor das escadas de emergência do Prédio 3	ELE	Em andamento - instalar sensor de presença

151	2019135587	2 trocas de voltagem para 220V - 304/P3	ELE	CONCLUÍDO
152	2019135716	Revisão e adequação das tomadas elétricas que atendem aos balcões das recepções do Prédio 03	ELE	CONCLUÍDO
153	2019135769	Restabelecimento da sala 100G, conserto das duas tomadas elétricas e conserto da parede de gesso.	ELE	Em andamento
154	2019135777	Alteração de voltagem em uma das tomadas do Espaço de Convivência dos Alunos - P2 - térreo alto.	ELE	CONCLUÍDO
155	2019135891	Ajuste da tomada para instalação da nova impressora para o laboratório 413 prédio 1.	ELE	CONCLUÍDO
156	2019135892	Ajuste para adequação de tomadas ao gerador - 707/P3	ELE	Verificar
157	2019135915	Linha está muda, não toca nem faz ligação - 608/P1	TEL	Verificar
158	2019135958	lâmpada queimada - Museu/P2	ELE	Verificar
159	2019135972	Alteração na localização dos pontos/conectores de rede, para adequá-los ao layout da sala 202/P2	LOG	Verificar
160	2019135976	4 tomadas elétricas e 4 pontos de rede não estão funcionando - 100I/P1	ELE	CONCLUÍDO
161	2019136014	Instalação de uma tomada no teto para conexão do projetor que fica no laboratório 305/p1	ELE	Em andamento
162	2019136021	Identificação e verificação do ponto lógico no Depósito do Patrimônio no Subsolo - Prédio 2.	LOG	CONCLUÍDO
163	2019136022	levantamento dos circuitos de iluminação da biblioteca e um estudo para organização e instalação de interruptores	ELE	Verificar
164	2019136085	Identificação de um ponto de lógica (PL) localizado na sala 500E, do prédio I, para posterior habilitação no switch do andar.	LOG	CONCLUÍDO
165	2019136133	3 pontos lógicos; 5 pontos elétricos, e circuitos telefônicos e trocas de 8 lâmpadas de Led - 504/P1	ELE	CONCLUÍDO
166	2019136203	e ajuste na linha telefonica, ramal 8781, que atualmente não está funcionando.	TEL	Verificar
167	2019136229	Instalação de novo ponto lógico e tomada-304C/P1.	LOG+ ELE	Agendar

168	2019136257	Temos pontos de rede não identificados, necessidade de novos pontos, assim como a de mais um ponto para o telefone - 500E/P1	ELE	CONCLUÍDO
169	2019136281	Ramal mudo - 600C/P1	TEL	CONCLUÍDO
170	2019136288	Ramal mudo - sala 100E, agora está na sala 507, prédio 1. Também o ramal 8788 está mudo	TEL	Verificar
171	2019136292	Troca de uma das tomadas elétricas ao lado da porta da sala 414/P1 para o modelo de 2 polos c+ terra 10A	ELE	CONCLUÍDO
172	2019136314	O ponto PC30 precisa de reparo, não tem sinal - Sala Coworking da Proplad/1º andar/P1	LOG	CONCLUÍDO
173	2019136334	Instalação de 02 tomadas 220V na sala 100E/P1 - Sala da Diretoria de Obras e Manutenção, para instalação de frigobar	ELE	CONCLUÍDO
174	2019136335	Transferência de ramal- Sala 100E - Sala da Diretoria de Obras e Manutenção	TEL	Verificar
175	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)	LOG	Em andamento
176	2019136339	Troca de 3 tomadas duplas para o padrão novo - 307/P1	ELE	CONCLUÍDO
177	2019136345	Adequação da tomada de 10A para tomada de 20A para ligação da impressora da DOM - 100E	ELE	CONCLUÍDO
178	2019136356	Faltam 8 lâmpadas na sala.	ELE	CONCLUÍDO
179	2019136376	Instalação de tomada nova para impressora - 609/P1	ELE	CONCLUÍDO
180	2019136393	Verificação dos cabos de telefonia da sala 401b/P1. Apenas 1 telefone está em funcionamento	TEL	Verificar
181	2019136440	Trocar a luminária no banheiro utilizado pela Reitora, no Gabinete da Reitoria, pois a iluminação é muito fraca - P1	ELE	CONCLUÍDO
182	2019136470	As duas tomadas localizadas próximas de uma das janelas da sala 100H - Prédio 1 estão com aparente falta de energia	ELE	CONCLUÍDO
183	2019136580	Solicito, por gentileza, a instalação da t.v. na sala da vice-reitoria (500D)	ELE	CONCLUÍDO
184	2019136672	Instalação do telefone 8890, ramal que já pertencia a sala, para a nova sala da PROINFRA, 100D.	TEL	CONCLUÍDO

185	2019136716	Há necessidade de uma extensão elétrica para ligar um computador.	ELE	Em andamento
186	2019136801	Identificação de ponto lógico (5 pontos) - 504/P1	LOG	VERIFICAR
187	2019136806	A tomada não está funcionando - 403/P1	ELE	VERIFICAR
188	2019136858	Identificação deste cabo no rack para que possamos ativar o referido ponto PL24 - 518/P1	LOG	CONCLUÍDO
189	2019136865	Fixação/remoção de canaletas - 413/P1	ELE	Em andamento
190	2019136884	Verificar tomada do bebedouro do 8º andar do prédio 2	ELE	VERIFICAR
191	2019136886	Eletroímã da porta corta-fogo está caído - 7º andar/P2	ELE	CONCLUÍDO
192	2019136908	Colocação das lâmpadas faltantes nas luminárias, totalizando 3 lâmpadas - Banheiro feminino (300E/P1)	ELE	CONCLUÍDO
193	2019136919	Substituir lâmpadas queimadas do banheiro feminino ala norte.	ELE	CONCLUÍDO
194	2019136951	Aparelho não esta saindo som quando recebe chamada (ramal 8769) - Prefeitura	TEL	VERIFICAR
195	2019136955	Apenas 6 tomadas de chão do hall do terceiro andar do P2 estão funcionando	ELE	CONCLUÍDO
196	2019136960	Ajuste/troca de conectores - 612/P1	LOG	VERIFICAR
197	2019136987	Tomada 220V queimada e requer conserto - 106/P3	ELE	CONCLUÍDO
198	2019136992	Verificar e corrigir a conectividade do ponto A12 situado na sala 207 Prédio 3.	LOG	CONCLUÍDO
199	2019137002	Troca de tomada (precisa ser no padrão novo, 127V 10A e exclusiva ao equipamento), para as novas impressoras - 507/P3	ELE	CONCLUÍDO
200	2019137081	Transferência do ramal 8890 da sala 100D para a sala 100E/P1	TEL	CONCLUÍDO
201	2019137082	transferência do ramal 8909 para a sala 100E e o conserto do mesmo, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, já que esse ramal consta no fluxo de atendimento do ramal de emergência da UFCSPA	TEL	VERIFICAR
202	2019137090	Ajustar o lugar onde está localizado o ponto lógico - 600B/P1	LOG	CONCLUÍDO
203	2019137098	Ajuste na posição das tomadas e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala - 500B/P1	ELE	CONCLUÍDO
204	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala - 500B/P1	ELE LOG TEL	Em andamento
205	2019137100	Ajuste na posição dos pontos de telefonia e interfone para adequação a nova organização da sala - 500B/P1	TEL	CONCLUÍDO
206	2019137129	Substituir lâmpadas queimadas na sala - 213/P1	ELE	CONCLUÍDO

208	2019137138	identificação de circuito/tensão	ELE	CONCLUÍDO
209	2019137155	1 lâmpada queimada no banheiro feminino e outra piscando no banheiro masculino - RU	ELE	CONCLUÍDO
210	2019137163	Auxilio de eletricista para identificação de alguns cabos de rede do CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1	ELE	VERIFICAR
211	2019137208	Uma das luminárias na sala do vice-reitor, 500C/P1 está com mal contato e piscando.	ELE	CONCLUÍDO
212	2019137285	ramal mudo: não faz ligação - não faz ligação externa	TEL	VERIFICAR
213	2019137327	Sinalizo que os telefones da sala 401b não estão funcionando.	TEL	CONCLUÍDO
214	2019137331	No P1, foi observado no segundo andar, próximo à sala 204, que há uma luminária de emergência com emenda isolada utilizando fita isolante.	ELE	CONCLUÍDO
215	2019137339	Entrada de energia da SET	ELE	Em andamento
216	2019137349	Telefone sem fio não carrega na estação. Sala 600c P1.	TEL	CONCLUÍDO
217	2019137398	Ponto log para patrimônio depósito	LOG	VERIFICAR
218	2019137474	Instalação de 2 TVs 55 polegadas - salas 207 e 806/P3	ELE	VERIFICAR
219	2019137504	Reparo do ramal 8772 da sala 608 do prédio 1	TEL	VERIFICAR
220	2019137543	Troca de 5 tomadas (todos computadores) e inclusão da tomada no computador da foto no gerador.	ELE	Em andamento
221	2019137574	Necessitamos trocar de uma tomada 220V 10A por uma de 220V 20A para utilização de uma esteira ergométrica	ELE	CONCLUÍDO
222	2019137588	Solicito avaliação da diretiva de transferência do ramal de emergência 8866 da recepção do P1 para recepção do P2 , tendo em vista que essa solução apresenta-se como mais adequada e tranquila para realizar os atendimentos direcionados a esse ramal.	TEL	VERIFICAR
223	2019137620	6 computadores necessários para as aulas práticas que ocorrem no laboratório 203/P3	ELE	CONCLUÍDO
224	2019137625	Curto-circuito que deixou o Apoio a Salas e a Recepção sem luz P1 109	ELE	CONCLUÍDO
225	2019137650	Duas lâmpadas queimadas - 506/P1	ELE	VERIFICAR
226	2019137663	Lâmpadas piscando na sala 216/P1	ELE	VERIFICAR

227	2019137699	precisamos instalação elétrica e de HDMI para a 806 e 207 para a instalação das TVs.	ELE	Em andamento
228	2019137714	Ajustar tomada próxima ao laboratório 008 do subsolo do prédio 1	ELE	CONCLUÍDO
229	2019137717	Análise de carga GMG 01.	ELE	Em andamento
230	2019137737	Avaliar a possibilidade de retirada de parte da régua que temos na bancada central para instalação de um equipamento - 302/P3	ELE	VERIFICAR
231	2019137776	Troca de voltagem de tomadas 220 para 110 para viabilizar o funcionamento dos equipamentos da sala 207 do prédio 1	ELE	VERIFICAR
232	2019137829	Troca de fiação elétrica das tomadas - RU	ELE	VERIFICAR
233	2019137847	Verificação de dois pontos na sala 100 D se estão operantes. SALA 100 D, P1	LOG	VERIFICAR
234	2019137885	Troca de lâmpadas no laboratório do prédio 1 sala 413.	ELE	VERIFICAR

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Geradores	Realizado no mês de abril manutenção nos 3 geradores dos prédio dos campus centro. Recebido relatórios da empresa no mês de maio. Processo finalizado.
Subestação	Aguardando retorno da CEEE quanto aprovação do estudo de proteção.

Solicitação de abertura de PI

- P2 615 – Verificar e inserir, onde for necessário, o fio terra na rede.
- P1 GMG 01 – análise de carga.

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482