

NCH BRASIL LTDA



Análise de Água

Relatório nº:
601442

Cód Cliente: 00200744	Empresa: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGU	Coletada: 12/08/2025
Endereço: R ALVARO COSTA,14 CENTRO RIO GRANDE/RS		Recebida: 25/08/2025
Representante: . GUILHERME O.TEIXEIRA - Código: W189		Analizada: 03/09/2025

Dados do Equipamento:

GELADA - WT
GL-01 UFCSPA

Tratamento Aplicado e Dosagens:

Produto: CHEM-AQUA 999 PLUS

Itens Analisados	Limites							
	Mínimo	Máximo	12/08/2025	09/07/2025	30/06/2025	26/05/2025	09/04/2025	12/03/2025
pH	8.50	10.50	9.70	9.80	9.90	10.00	9.80	9.60
Condutividade us/cm	-	4000.00	1691.00	1869.00	1527.50	1427.00	1391.00	716.00
Nitrito (ppm NaNO2)	225.00	1000.00	503.00	553.50	425.00	585.50	490.50	126.00
S.T.D ppm	-	-	1183.70	1401.75	1069.25	1233.25	1043.25	537.00
Ferro Total ppm Fe	-	1.00	1.53	2.03	0.75	0.90	1.90	2.82

Nota:

(*) O limite é dado por: este item na água de Alimentação x Ciclo de Concentração

Comentários sobre a última Análise:

Análise realizada por:

NCH Brasil Ltda.
CRQ 1950-F 4ª Região
Dispensa Assinatura