

		RELATÓRIO TÉCNICO CHEM-AQUA - Divisão NCH Brasil Ltda www.chemaqua.com - chemaqua@nch.com.br Av. Darci Carvalho Dafferner, 200 - Sorocaba/SP													
Cliente: PHENIX SOLUÇÕES (UFCSPA)		Código do Cliente: 200744													
Contato: VICTOR MACEDO															
Fone: 51 982931932															
Representante: Quim. GUILHERME TEIXEIRA		e-mail: teixeira.nch@gmail.com		Código: W189											
DOSAGENS RECOMENDADAS:															
SISTEMAS		PRODUTOS		DOSAGENS											
PURGAS															
>Gelada		CHEMAQUA 999 Plus		DM=1KG											
				QUANDO NECESSÁRIO											
Início do tratamento: 08/2023															
Referente Laudo de Análise de Água N° 601442															
Coletados em: 12/08/2025															
> GELADA GL#01		<table><tr><td>pH</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Condutividade</td><td>Normal</td></tr><tr><td>STD</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Ferro Total</td><td>Houve redução</td></tr><tr><td>Nitrito</td><td>Normal</td></tr></table>				pH	Normal	Condutividade	Normal	STD	Normal	Ferro Total	Houve redução	Nitrito	Normal
pH	Normal														
Condutividade	Normal														
STD	Normal														
Ferro Total	Houve redução														
Nitrito	Normal														
		OBS.: Manter tratamento atual!! Observar o parâmetro Ferro nos proximos meses.													
		Observações e Comentários													
>>> RECOMENDAÇÕES GERAIS <<<															
>> É necessário que no mínimo uma vez por ano seja realizada uma limpeza mecânica em cada sistema.															
Data da Visita: (12/08/2025)		Assinatura do Representante Técnico: Guilherme O. Teixeira		Assinatura do Cliente:											