

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÃO
1	2019114771	Ramal para o Museu de Anatomia da UFCSPA Sala 308 - 3º andar	TEL	CONCLUÍDO
2	2019114991	Extensões dos ramais 8894 e 8748, adequação instalações elétricas S100i (NTI)	TEL	Fazer levantamento – Fazer extensões
3	2019116339	troca de lâmpada, na entrada da Arabutã	ELE	Verificar
4	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do P3. Pavimentos: térreo e 8º.	ELE	AVALIAR CARGAS
5	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d	ELE	Em orçamentação
6	2019117393	contratação de mão de obra para manutenção no cubículo de entrada (P1)	ELE	Aguardando fornecedor
7	2019123140	Nossos telefones estão mudos. Procuradoria Federal junto à UFCSPA	TEL	CONCLUÍDO
8	2019123945	Luz da rampa que do p2 não está ligando.	ELE	Em andamento
9	2019124639	solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	ELE	REABERTO
10	2019124759	Habilitação de ramal e instalação de aparelho para o Lab. 100A prédio 3.	TEL	CONCLUÍDO
11	2019127351	Readequar quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização do nobreak - 406 P1	ELE	Verificar
12	2019127554	Reparo das lâmpadas dos móveis do Museu de Anatomia e a instalação de uma tomada para uma peça que necessita de iluminação	ELE	CONCLUÍDO
13	2019127686	Instalação de uma tomada 220V e uma luminária adicional na casa de máquinas de incêndio do P3	ELE	Verificar – solicitar luminária emergência
14	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	ELE	Verificar
15	2019130794	solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. A medida precisa ser imediata prioritariamente para o funcionamento das catracas e bufes.	ELE	Em andamento
16	2019132133	Verificar instalação de telefone. P1 Sala 204.	TEL	CONCLUÍDO
17	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho – Cafeteria/P3	TEL	Verificar

18	2019134198	Instalação de mais um aparelho telefone sem fio no ramal 8740, na sala 204, P1.	TEL	CONCLUÍDO
19	2019134802	4 lâmpadas queimadas na Cafeteria/P3	ELE	Aguardando aprovação da compra de material
20	2019136022	Levantamento dos circuitos de iluminação da biblioteca e um estudo para organização e instalação de interruptores	ELE	Solicitado Fechamento em 31/10
21	2019136288	Ramal mudo – sala 100E, agora está na sala 507, P1. Também o ramal 8788 está mudo	TEL	CONCLUÍDO
22	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)	LOG	Em andamento
23	2019136393	Verificação dos cabos de telefonia da sala 401b/P1.	TEL	VERIFICAR
24	2019136884	Verificar tomada bebedouro do 8º andar P2	ELE	Em andamento
25	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1	ELE	Em andamento
26	2019137163	Auxilio de eletricista p/ identificação de cabos de rede CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1	ELE	VERIFICAR
27	2019137847	Verificação de dois pontos na sala 100D se estão operantes. SALA 100D, P1	LOG	CONCLUÍDO
28	2019138042	Prezados, solicitei a instalação de um quadro elétrico, ligado ao gerador, na sala de cultura, dentro da sala 813.	ELE	AGUARDANDO A GARBO
29	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do P2	ELE	Em andamento
30	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.	ELE	VERIFICAR
31	2019139183	São 9 aparelhos Acess Point que devem ser reinstalados no teto com o suporte correto	LOG	Em andamento
32	2019139309	Sala sem ramal, precisa ter um ramal habilitado – 707/P3	TEL	VERIFICAR
33	2019139580	Os telefones disponíveis nas salas não funcionam. P2 Salas 113 e 114	TEL	CONCLUÍDO
34	2019140331	Devido à falta de ramais no prédio, vamos fazer uma alteração nos telefones da sala 106 do P3. Dos 6 ramais disponíveis na sala somente o 8801 ficará como ramal da secretaria atendendo os programas do Stricto Sensu. Para isto solicitamos que seja feita a extensão da linha nos outros pontos. Os outros 5 ramais serão direcionados para outras salas: 8793 para a sala 208. 8794 para a sala 209. Os outros 3 ramais estão sendo avaliados.	TEL	Em andamento
35	2019140527	Solicito verificação no telefone ou na linha do telefone da sala 504, pois o mesmo se encontra mudo. P1	TEL	CONCLUÍDO

36	2019140528	verificação do nosso interfone da sala 504, pois não está tocando quando é selecionado o n° referente na porta de entrada.	TEL	VERIFICAR
37	2019140745	Precisamos que seja revisado o esquema de ligação dos computadores e monitores que são utilizados na sala 401b porque observamos muitos cabos desconectados ou emaranhados. Além disso, o monitor do computador de minha mesa não tem como ser ligado, pois é de um modelo de tomada antigo e incompatível com o atual	ELE	CONCLUÍDO
38	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	LOG	Solicitado Fechamento 27/10
39	2019141519	Gostaria de solicitar a inserção de ramal nas salas 100A e 100B (1° andar – Prédio 3).	TEL	Em andamento
40	2019141861	Ramal 8780 está mudo. P1 Reitoria 5° andar	TEL	CONCLUÍDO
41	2019141995	gostaria de uma análise de viabilidade elétrica, para a instalação de um equipamento (igual ao que já tem) na sala 100A P3. A solicitação veio antes de solicitar o equipamento em edital está solicitando a possibilidade de instalação. a dúvida é se temos a capacidade de instalação elétrica para mais um com a mesma carga.	ELE	CONCLUÍDO
42	2019142015	Gostaríamos, que avaliassem o circuito C34-C13 que o disjuntor que segue desarmando no laboratório 320 desde abril de 2023. Gostaria que avaliassem se há algum problema de circuito elétrico dos laboratórios 317 e 320 até para entendermos porque desarmam com frequência os disjuntores das capelas. Ainda, a tomada 220V do circuito CD33C05 não está funcionando.	ELE	Em andamento
43	2019142314	O telefone está mudo. Ramal 8860. P1, 100d	TEL	CONCLUÍDO
44	2019142346	A luminária foi removida para conserto de infiltração e não foi colocada de volta.	ELE	CONCLUÍDO
45	2019142433	posso equipamento de 20A 220V e gostaria de trocar o módulo de tomada que é 10A.	ELE	CONCLUÍDO
46	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca	ELE	Em andamento
47	2019142502	Instalação de ponto lógico na Estação 07 da sala 507, Coworking da PROPLAD, Prédio 1.	LOG	Em andamento
48	2019142504	não está funcionando a linha do telefone do predio 03. Recepção.	TEL	CONCLUÍDO
49	2019142538	autorizar a retirada da chave pelo prestador para acessar o laboratório e seguir com a adequação da rede na data acima citada. P3 514	ELE	CONCLUÍDO
50	2019142544	O ramal telefônico da Profa. Marilda parou de funcionar. Ramal 8725. P1 Sala 005.	TEL	CONCLUÍDO

51	2019142593	O ramal está mudo desde sexta-feira, dia 26/setembro. P3 Sala 707.	TEL	CONCLUÍDO
52	2019142603	localização e identificação do ponto situado na sala 813 LAIT P3 (dentro de uma sala).	LOG	Em andamento
53	2019142652	solicito que verifiquem os ramais do departamento do DAP. todos estão mudos P1 104.	TEL	CONCLUÍDO
54	2019142665	solicito que identifiquem corretamente o circuito indicado como reserva no QDF Subsolo. Local que guardam a Frontier, próximo ao elevador de serviço. P2	ELE	CONCLUÍDO
55	2019142699	abertura de pontos de rede (internet) na nova sala do NID. Para que possamos realizar a realocação dos computadores. Sala 511, P1	LOG	Em andamento
56	2019142700	Gostaríamos de solicitar a instalação de mais 2/3 tomadas na nova sala do NID. Abrimos um PI solicitando mais um ponto de luz (luminária de tubulação), com um interruptor duplo.P1 511	ELE	Em andamento
57	2019142702	mais um ponto de luz (luminária de tubulação) para a nova sala do NID, colocamos a observação de que gostaríamos de solicitar também um interruptor duplo. P1 511	ELE	CONCLUÍDO
58	2019142748	Solicito a instalação de um circuito novo para a tomada onde hoje há uma geladeira na sala 202, Prédio 1. Nesta tomada será instalado um ultrafreezer e o circuito já está sendo muito utilizado. Por se tratar de equipamento sensível, é necessário um novo circuito 220 v (FF). Utilizem o quadro elétrico ao lado da porta da sala 202, 3 cabos isolados de bitola 2,5 mm ² e disjuntor Bipolar dim, curva C, 20A. A identificação da tomada é fácil, pois tem o adesivo de um porco abaixo. Podem utilizar a mesma tomada existente. Identifiquem o circuito, tanto no quadro, quanto na tomada. Prazo de atendimento: sexta-feira, 03/10.	ELE	Em andamento
59	2019142766	Verificar a possibilidade de instalar um ponto de internet no P1 201, precisamos colocar outro computador e não identificamos ponto sobrando.	LOG	Em andamento
60	2019142784	a iluminação do corredor do 4º andar do prédio principal, não está ligando.	ELE	CONCLUÍDO
61	2019142789	o corredor que fica em frente à sala 400C está sem luz. Espiei os disjuntores, mas parece que está tudo OK. Contudo, os interruptores não acendem a luz do corredor.	ELE	CONCLUÍDO
62	2019142794	Ramal mudo na sala da engenharia 100E, P1	TEL	CONCLUÍDO
63	2019142795	Troca de lâmpadas na sala 227, P2 e troca de lâmpadas sala 221, P2.	ELE	CONCLUÍDO

64	2019142796	P2 sala 231 (antigo camarim) – ver novo ramal. O ramal definido tinha sido o 8903, porém, era pertencente a sala 600D P1.	TEL	CONCLUÍDO
65	2019142825	solicito a localização de identificação de dois pontos situados na sala 610 Prédio 1 (ao entrar na sala lado direito), um ponto possui uma "identificação" 76 e o outro ponto de rede não possui identificação.	LOG	Em andamento
66	2019142832	urgente estamos com as incubadoras de Co2 desligadas e com amostras	ELE	CONCLUÍDO
67	2019142839	Lâmpadas do corredor do DCE estão queimadas. Prédio 2	ELE	CONCLUÍDO
68	2019142841	RAMAL DO NTI ESTÁ MUDO.	TEL	CONCLUÍDO
69	2019142848	ANALISAR SE PODEMOS UTILIZAR 2 CABINES DE FLUXO LAMINAR E 2 AUTOCLAVES AO MESMO TEMPO. P3 613	ELE	CONCLUÍDO
70	2019142868	Para uso de computador na sala 218 do P3 precisarei de duas tomadas próximas, uma 220V e outro 110V monitor e computador de voltagens diferentes. Solicito visita para avaliar o que precisa ser feito/pode ser feito para correta instalação de PC e impressora.	ELE	CONCLUÍDO
71	2019142905	O ramal 8806 possui 3 pontos: 2 na sala 100F e 1 no depósito do Almoxarifado, subsolo do P2. Destes 3, apenas um dos aparelhos (na sala 100F) está funcionando, apesar de não realizar ligações. Os outros dois pontos estão mudos.	TEL	CONCLUÍDO
72	2019142985	Instalação de ponto de rede.P1 600A	LOG	Em andamento
73	2019142991	Instalação de Ponto Biométrico para a empresa Agatha Veículos. P2	ELE	CONCLUÍDO
74	2019142998	ramal mudo. P1 108	TEL	CONCLUÍDO
75	2019143040	Solicito identificação do ponto de lógica presente na sala 231/A no prédio 2.	LOG	CONCLUÍDO
76	2019143053	Retirar do teto da sala 723 do prédio 2 os seguintes equipamentos: O LIFT do projetor A TELA de projeção	ELE	CONCLUÍDO
77	2019143059	Se puderem ajustar o ramal 8845 da auditoria na sala 100 H	TEL	CONCLUÍDO
78	2019143087	Solicito verificação do ramal 8903 localizado na sala 231 do prédio 2.	TEL	VERIFICAR
79	2019143109	3 computadores que são ligados em tomadas que ficam na parede divisória com a 206 e também não liga a impressora.	ELE	CONCLUÍDO
80	2019143119	Nova tomada para impressora P1 600A	ELE	Em andamento

81	2019143127	Solicitamos a instalação de cabeamento de proteção. No momento temos um cabo suspenso e gostaríamos que ele ficasse oculto no gesso. P1 501	ELE	Aguardando requerente
82	2019143129	Solicitamos a confecção de cabos lógicos com tamanhos adequados para ligação entre os computadores e os pontos lógicos (PL1, PL2, PL4, PL5). P2 231	LOG	Solicitado Fechamento 28/10
83	2019143135	Ramal mudo. P1 600B	TEL	CONCLUÍDO
84	2019143136	Tendo em vista a instalação de novos computadores no espaço DBESST, solicitamos algum tipo de extensão ou régua para ligar os computadores nas tomadas em função do cabo não ser tamanho o suficiente.	ELE	Solicitado Fechamento 28/10
85	2019143140	Tendo em vista a instalação dos computadores na sala 231 do P2, solicitamos a fixação de canaletas para os cabos de energia e rede lógica que serão instalados.	ELE	Solicitado Fechamento 28/10
86	2019143152	troca de voltagem. P1 004	ELE	CONCLUÍDO
87	2019143160	Solicito adequação de tomada na sala 100 D para instalação de uma centrífuga. O equipamento exige uma tomada no padrão nema.	ELE	CONCLUÍDO
88	2019143177	Ajuste de cabos do conjunto de baterias do nobreak do servidor do equipamento sequenciador de nova geração.P3 813	ELE	Solicitado Fechamento 21/10
89	2019143208	Há duas lâmpadas piscando no DERCA. P1 106	ELE	CONCLUÍDO
90	2019143254	4 lâmpadas pequenas redondas led queimadas. P2 231.	ELE	Verificar
91	2019143306	Há 1 lâmpada queimada no banheiro masculino do 5º andar do P1.	ELE	CONCLUÍDO
92	2019143312	3 lâmpadas piscando no banheiro masculino do térreo do P1. Duas delas em cima dos mictórios e uma em cima das pia.	ELE	CONCLUÍDO
93	2019143319	Há várias lâmpadas queimadas no banheiro masculino do térreo do prédio 3	ELE	Solicitado Fechamento 30/10
94	2019143320	O telefone da PROPPGI não está funcionando. Sala 806 do P3.	TEL	CONCLUÍDO
95	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.	ELE	Em andamento
96	2019143357	Metade da sala do 9 andar do P2 está no escuro (a parte de trás do salão). Não acionam as luzes pelo interruptor e muito menos pelos disjuntores, que inclusive estão com fiação totalmente exposta (embaixo do balcão da entrada).	ELE	CONCLUÍDO
97	2019143394	A impressora não está funcionando. Acusa erro e, preciso imprimir um material p/ 12h.	LOG	CONCLUÍDO

98	2019143402	Desligamento temporário de cabeamento energizado para manutenção na obra da SALA 206/P1	ELE	CONCLUÍDO
99	2019143413	LÂMPADAS QUEIMADAS NO REFEITÓRIO 227 DO PRÉDIO 2.	ELE	CONCLUÍDO
100	2019143414	Lâmpadas queimadas no 6° andar do P3.	ELE	Solicitado Fechamento 30/10
101	2019143421	P1 Central telefônica	TEL	Verificar
102	2019143509	solicito a identificação de todos os pontos de logica da nova sala dos professores do lab de anatomia. P1 Sala 022	LOG	Verificar
103	2019143514	P1 501 tomadas 220V desligadas.	ELE	CONCLUÍDO
104	2019143524	REMANEJAMENTO DE QUADRO DE ENERGIA PARA A PAREDE DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO 9º ANDAR /P2	ELE	Em andamento
105	2019143544	Achamos que não está funcionando o G 07, desligou uma geladeira. PEDIMOS URGÊNCIA	ELE	CONCLUÍDO
106	2019143623	Solicitamos alteração de local do ramal 8728 da sala 008 para a nova sala dos professores da anatomia localizada na antiga copa do subsolo. Sala 008 P1	TEL	VERIFICAR
107	2019143625	Corredor 4° andar tem lâmpada piscando. P1	ELE	CONCLUÍDO
108	2019143626	Lâmpada não liga no banheiro feminino. P1	ELE	CONCLUÍDO
109	2019143627	O ramal está com problema de funcionamento, não recebe e nem faz ligação. Sala 120, Projetos de Extensão, ao lado do DCE.	TEL	CONCLUÍDO
110	2019143637	A tomada, que fica ao lado do PC próximo à janela e próximo à impressora, está pendurada. P1 218	ELE	Solicitado Fechamento 28/10
111	2019143666	Há uma lâmpada piscando, às vezes para. E fica mais fraca que as outras. P1 Sala 500A	ELE	Solicitado Fechamento 27/10
112	2019143686	A professora relatou que houve um estouro quando conectou a régua na tomada. P1 314	ELE	Solicitado Fechamento 21/10
113	2019143695	Solicito a identificação de pontos de internet na sala 608, P1.	LOG	VERIFICAR
114	2019143729	PROBLEMA TÉCNICO NO QUADRO DE BOMBAS DE DRENAGEM DO P1. CASA MÁQUINAS	ELE	Solicitado Fechamento 30/10
115	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.	LOG	VERIFICAR
116	2019143740	Lâmpadas não estão ligando no saguão e na frente da biblioteca.	ELE	VERIFICAR
117	2019143753	Lâmpadas queimadas no banheiro masculino do 3° andar do prédio 1	ELE	Solicitado Fechamento 27/10
118	2019143757	Telefone está mudo. P3 803	TEL	Em andamento
119	2019143771	Ajuste dos cabos azul (de internet) para melhor acomodação e evitar acidentes - 231 P2	LOG	VERIFICAR

120	2019143782	Troca do cabo que está curto na estação 5, Prédio 1, 5º andar, sala 507	LOG	VERIFICAR
121	2019143809	Avaliação de tensão da tomada para levantamento equipamento compatível (freezer). Laboratório 702 Prédio 3	LOG	Aguardando retorno da DOM
122	2019143836	PRECISAMOS INSTALAR 2 ESTABILIZADORES NA SALA DE ULTRAFREEZER COM URGENCIA	ELE	CONCLUÍDO
123	2019143985	Estabilizador P3 103	ELE	Em andamento
124	2019144072	Lâmpada piscando, lâmpada queimada. P1 SS Central Analítica	ELE	Solicitado Fechamento 30/10
125	2019144093	As lâmpadas do nono andar do Prédio 2 não estão funcionando.	ELE	Solicitado Fechamento 28/10
126	2019144190	Instalação de mais lâmpadas nos suportes - 500A/P1	ELE	Solicitado Fechamento 30/10
127	2019144196	Ajuste de 3 circuitos: 2 -110v e 1 -220v, aparentemente, houve a queda dos disjuntores - 616/P3	ELE	Solicitado Fechamento 30/10
128	2019144218	Não há acionamento dos sensores da escada de emergência do 6º para o 7º andar do P3	ELE	Em andamento
129	2019144221	Troca de lâmpadas na sala 400C do P1. Há 10 lâmpadas queimadas e outras fracas.	ELE	Solicitado Fechamento 31/10

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Geradores	Acionamento dos geradores semanalmente.
Subestação	Aguardando retorno da atualização do estudo de proteção com o fornecedor referente ao e-mail de ajustes no estudo recebido da CEEE Equatorial.

Solicitação de abertura de PI

- P2 – lâmpadas do corredor do DCE estão queimadas.
- P2 – lâmpada piscando na sala 227 (refeitório).
- P3 – lâmpadas do corredor do 6º andar do P3 estão queimadas.

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482