

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÃO
1	2019114991	Extensões dos ramais 8894 e 8748, adequação instalações elétricas S100i (NTI)	TEL	Fazer levantamento – Fazer extensões
2	2019116339	troca de lâmpada, na entrada da Arabutã	ELE	Verificar
3	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do P3. Pavimentos: térreo e 8º.	ELE	Levantar material
4	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d	ELE	Em andamento
5	2019117393	Contratação de mão de obra para manutenção no cubículo de entrada (P1)	ELE	Aguardando CEEE
6	2019123945	Luz da rampa que do p2 não está ligando.	ELE	Aguardando execução
7	2019124639	solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	ELE	Aguardando execução
8	2019127351	Readequar quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização do nobreak - 406 P1	ELE	Verificar
9	2019127686	Instalação de uma tomada 220V e uma luminária adicional na casa de máquinas de incêndio do P3	ELE	Em finalização
10	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	ELE	Verificar
11	2019130794	solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. A medida precisa ser imediata prioritariamente para o funcionamento das catracas e bufes.	ELE	Verificar
12	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho – Cafeteria/P3	TEL	Verificar
13	2019134802	4 lâmpadas queimadas na Cafeteria/P3	ELE	Aguardando execução
14	2019136022	Levantamento dos circuitos de iluminação da biblioteca e um estudo para organização e instalação de interruptores	ELE	CONCLUÍDO
15	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)	LOG	Em andamento
16	2019136393	Verificação dos cabos de telefonia da sala 401b/P1.	TEL	VERIFICAR
17	2019136884	Verificar tomada bebedouro do 8º andar P2	ELE	CONCLUÍDO

18	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1	ELE	Em andamento
19	2019137163	Auxilio de eletricitista p/ identificação de cabos de rede CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1	ELE	VERIFICAR
20	2019138042	Prezados, solicitei a instalação de um quadro elétrico, ligado ao gerador, na sala de cultura, dentro da sala 813.	ELE	Em finalização
21	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do P2	ELE	Em finalização
22	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.	ELE	VERIFICAR
23	2019139183	São 9 aparelhos Acess Point que devem ser reinstalados no teto com o suporte correto	LOG	Em finalização
24	2019139309	Sala sem ramal, precisa ter um ramal habilitado – 707/P3	TEL	Aguardando requerente
25	2019140331	Dos 6 ramais disponíveis na sala somente o 8801 ficará como ramal da secretaria. Para isto solicitamos que seja feita a extensão da linha nos outros pontos. Os outros 5 ramais serão direcionados para outras salas: 8793 para a sala 208. 8794 para a sala 209. Os outros 3 ramais estão sendo avaliados.	TEL	CONCLUÍDO
26	2019140528	verificação do nosso interfone da sala 504, pois não está tocando quando é selecionado o nº referente na porta de entrada.	TEL	VERIFICAR
27	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	LOG	Em andamento
28	2019141519	Gostaria de solicitar a inserção de ramal nas salas 100A e 100B (1º andar – Prédio 3).	TEL	Em andamento
29	2019142015	Gostaríamos, que avaliassem o circuito C34-C13 que o disjuntor que segue desarmando no laboratório 320. Ainda, a tomada 220V do circuito CD33C05 não está funcionando.	ELE	CONCLUÍDO
30	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca	ELE	Paralizado
31	2019142502	Instalação de ponto lógico na Estação 07 da sala 507, Coworking da PROPLAD, Prédio 1.	LOG	CONCLUÍDO
32	2019142603	localização e identificação do ponto situado na sala 813 LAIT P3 (dentro de uma sala).	LOG	CONCLUÍDO
33	2019142699	abertura de pontos de rede (internet) na nova sala do NID. Para que possamos realizar a realocação dos computadores. Sala 511, P1	LOG	CONCLUÍDO
34	2019142700	Gostaríamos de solicitar a instalação de mais 2/3 tomadas na nova sala do NID. Abrimos um PI solicitando mais um ponto de luz, com um interruptor duplo.P1 511	ELE	CONCLUÍDO
35	2019142748	Solicito a instalação de um circuito novo para a tomada onde hoje há uma geladeira na sala 202, Prédio 1. Nesta tomada será instalado um ultrafreezer e o circuito já está	ELE	CONCLUÍDO

		sendo muito utilizado. Por se tratar de equipamento sensível, é necessário um novo circuito 220 v (FF). Identifiquem o circuito, tanto no quadro, quanto na tomada. Prazo de atendimento: sexta-feira, 03/10.		
36	2019142766	Verificar a possibilidade de instalar um ponto de internet no P1 201, precisamos colocar outro computador e não identificamos ponto sobrando.	LOG	CONCLUÍDO
37	2019142825	solicito a localização de identificação de dois pontos situados na sala 610 Prédio 1 (ao entrar na sala lado direito), um ponto possui uma "identificação" 76 e o outro ponto de rede não possui identificação.	LOG	CONCLUÍDO
38	2019142985	Instalação de ponto de rede. P1 600A	LOG	CONCLUÍDO
39	2019143087	Solicito verificação do ramal 8903 localizado na sala 231 do prédio 2.	TEL	CONCLUÍDO
40	2019143119	Nova tomada para impressora P1 600A	ELE	CONCLUÍDO
41	2019143127	Solicitamos a instalação de cabeamento de proteção. No momento temos um cabo suspenso e gostaríamos que ele ficasse oculto no gesso. P1 501	ELE	Em finalização
42	2019143177	Ajuste de cabos do conjunto de baterias do nobreak do servidor do equipamento sequenciador de nova geração.P3 813	ELE	CONCLUÍDO
43	2019143254	4 lâmpadas pequenas redondas led queimadas. P2 231.	ELE	CONCLUÍDO
44	2019143319	Há várias lâmpadas queimadas no banheiro masculino do térreo do prédio 3	ELE	CONCLUÍDO
45	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.	ELE	Em andamento
46	2019143421	P1 Central telefônica	TEL	CONCLUÍDO
47	2019143509	solicito a identificação de todos os pontos de logica da nova sala dos professores do lab de anatomia. P1 Sala 022	LOG	CONCLUÍDO
48	2019143524	REMANEJAMENTO DE QUADRO DE ENERGIA PARA A PAREDE DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO 9ºANDAR /P2	ELE	Em andamento
49	2019143623	Solicitamos alteração de local do ramal. Sala 008 P1.	TEL	CONCLUÍDO
50	2019143637	A tomada, que fica ao lado do PC próximo à janela e próximo à impressora, está pendurada. P1 218	ELE	CONCLUÍDO
51	2019143666	Há uma lâmpada piscando, às vezes para. E fica mais fraca que as outras. P1 Sala 500A	ELE	CONCLUÍDO
52	2019143686	A professora relatou que houve um estouro quando conectou a régua na tomada. P1 314	ELE	CONCLUÍDO
53	2019143695	Solicito a identificação de pontos de internet na sala 608, P1.	LOG	CONCLUÍDO

54	2019143699	Criação de ponto de rede na sala 608/P1	LOG	CONCLUÍDO
55	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.	LOG	Verificar
56	2019143740	Lâmpadas não estão ligando no saguão e na frente da biblioteca.	ELE	CONCLUÍDO
57	2019143753	Lâmpadas queimadas no banheiro masculino do 3° andar do prédio 1	ELE	CONCLUÍDO
58	2019143757	Telefone está mudo. P3 803	TEL	CONCLUÍDO
59	2019143771	Ajuste dos cabos azul (de internet) para melhor acomodação e evitar acidentes - 231 P2	LOG	CONCLUÍDO
60	2019143782	Troca do cabo que está curto na estação 5, Prédio 1, 5º andar, sala 507	LOG	CONCLUÍDO
61	2019143809	Avaliação de tensão da tomada para levantamento equipamento compatível (freezer). Laboratório 702 Prédio 3	LOG	CONCLUÍDO
62	2019143985	Estabilizador P3 103	ELE	CONCLUÍDO
63	2019144072	lâmpada piscando, lâmpada queimada. P1 SS Central Analítica	ELE	CONCLUÍDO
64	2019144093	As lâmpadas do nono andar do Prédio 2 não estão funcionando.	ELE	CONCLUÍDO
65	2019144190	Instalação de mais lâmpadas nos suportes - 500A/P1	ELE	CONCLUÍDO
66	2019144196	Ajuste de 3 circuitos: 2 -110v e 1 -220v, aparentemente, houve a queda dos disjuntores - 616/P3	ELE	CONCLUÍDO
67	2019144218	Não há acionamento dos sensores da escada de emergência do 6° para o 7° andar do P3	ELE	CONCLUÍDO
68	2019144221	Troca de lâmpadas na sala 400C do P1. Há 10 lâmpadas queimadas e outras fracas.	ELE	CONCLUÍDO
69	2019144230	Criação de pontos de rede para impressora e computadores (sem wi-fi) do laboratório. Sala 813, prédio 3	LOG	CONCLUÍDO
70	2019144359	verificação dos sensores de acionamento das luzes das escadas do prédio 2. Foi verificado que no 6° andar existe um atraso no acionamento da iluminação diferentes dos demais	ELE	CONCLUÍDO
71	2019144402	Adequação de tomada p/ impressora P1 219	ELE	CONCLUÍDO
72	2019144406	P1 100E	LOG	CONCLUÍDO
73	2019144408	P1 100E	ELE	CONCLUÍDO
74	2019144417	Solicitamos revisão completa das lâmpadas e dos sensores nos andares do P2. Existe lâmpadas queimadas no corredor do 4° andar.	ELE	CONCLUÍDO
75	2019144437	Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento.	LOG	Em andamento
76	2019144446	Máquina de café não está aquecendo. P3	ELE	CONCLUÍDO

77	2019144463	Solicitamos a troca das lâmpadas que estão com problemas na Biblioteca.	ELE	CONCLUÍDO
78	2019144579	Interruptor soldo da parede sala 319 Prédio 1	ELE	CONCLUÍDO
79	2019144600	Lâmpada piscando na sala 106/P1 (DERCA)	ELE	CONCLUÍDO
80	2019144634	Solicito verificação dos conectores e do ponto lógico da minha estação de trabalho com brevidade. P1 600B.	LOG	CONCLUÍDO
81	2019144643	Gostaria de solicitar o ajuste de duas tomadas, uma 220V 10A e uma de 127V 10A para duas tomadas 220V 20A para que sejam utilizadas duas esteiras ergométricas no local. P2 Laboratório 814B	ELE	CONCLUÍDO
82	2019144691	trocar 4 lâmpadas queimadas no banheiro feminino da ala sul	ELE	CONCLUÍDO
83	2019144708	Curto-circuito na condensadora do ar condicionado da sala 415. Solicita-se revisão do sistema elétrico da instalação.	ELE	Em andamento
84	2019144714	lâmpada queimada do box do meio central e suporte de papel higiênico o box da direita.	ELE	CONCLUÍDO
85	2019144728	Uma lâmpada pisca e volta ao normal e três queimadas; na sala da Prefeitura do Campus (103/I)	ELE	CONCLUÍDO
86	2019144731	Por favor gostaria de inserir mais uma tomada modelo novo (3 pinos) em caixa tripla que consta apenas 1 tomada (110V)	ELE	CONCLUÍDO
87	2019144743	Gostaria de solicitar verificação no meu ramal que não está funcionando. P3 603	TEL	CONCLUÍDO
88	2019144781	4 lâmpadas queimadas no banheiro feminino. P3 3º Andar.	ELE	CONCLUÍDO
89	2019144799	3 lâmpadas queimadas no banheiro masculino ala sul. P1 6º	ELE	CONCLUÍDO
90	2019144802	3 lâmpadas queimadas no corredor na frente da sala 619 P1.	ELE	CONCLUÍDO
91	2019144843	Identificação de ponto lógico. P1 022	LOG	CONCLUÍDO
92	2019144886	Banheiro masculino do 3º andar do P3 está sem luz	ELE	CONCLUÍDO
93	2019144731	Por favor gostaria de inserir mais uma tomada modelo novo (3 pinos) em caixa tripla que consta apenas 1 tomada (110V). Local na parede onde está ligada impressora. P1 204	ELE	CONCLUÍDO
94	2019144976	Abrir tampa que dá acesso à cancela/está trancado. Guarita de estacionamento G1.	ELE	Aguardando nota pra fechar
95	2019145008	Manutenção Gerador P1.	ELE	CONCLUÍDO
96	2019145018	Colocar o espelho na tomada da torneira elétrica. P2 819	ELE	CONCLUÍDO
97	2019145049	Ramal mudo 8732. P1 107	TEL	CONCLUÍDO
98	2019145054	Lâmpadas queimadas Museu anatomia P2.	ELE	CONCLUÍDO

99	2019145055	Sem energia. P3 503.	ELE	CONCLUÍDO
100	2019145075	Troca de lâmpadas queimadas e uma avaliação na luminosidade da sala nova dos professores - 022/P1	ELE	CONCLUÍDO
101	2019145149	Poderiam fazer uma revisão da elétrica das salas do NAP. Sala 217 e 218 P1.	ELE	Em andamento
102	2019145184	Escrevo para solicitar apoio para a participação do Museu de Anatomia no evento "Noite dos Museus". Para garantir o bom andamento e a valorização do evento, necessitamos das seguintes ações:	ELE	Em andamento
103	2019145200	o telefone/ramal não está funcionando...está mudo. 400 B P1	TEL	CONCLUÍDO
104	2019145271	Lâmpada piscando na sala 400C do prédio 1.	ELE	CONCLUÍDO
105	2019145298	1- Tomada sem espelho na parede ao lado do espaço kids da recepção do P2. 2- Trocar tomada danificada na entrada do P2 ao lado de luminárias maiores que ficam no chão.	ELE	CONCLUÍDO
106	2019145304	Tomada do primeiro pilar caída no hall do andar 3	ELE	CONCLUÍDO
107	2019145350	Solicito a troca de lâmpadas da vara frontal do auditório 1 (Salão Nobre), é necessário a utilização de andaime para troca das respectivas lâmpadas, pois a vara se encontra a aproximadamente 8 metros de altura.	ELE	Verificar
108	2019145393	solicito a troca da lâmpada pois estou com excesso de luminosidade sobre a tela do computador. P1 104	ELE	CONCLUÍDO
109	2019145395	O telefone com nº do patrimônio (036145), fica no mudo, não conseguimos efetuar e nem receber ligações. Sala 207 - Prédio 3	TEL	CONCLUÍDO
110	2019145402	A lâmpada do banheiro masculino não está acendendo. P2 6º ANDAR - Banheiro MASC.	ELE	Em andamento
111	2019145408	A prefeitura informou que o ramal 8795 foi recentemente desativado no Prédio 3 e está disponível. A preferência é que a instalação seja realizada no 405 A, mas caso não seja possível, favor realizar no 405 B.	TEL	VERIFICAR
112	2019145456	solicitação de manutenção em tomadas da sala 506	ELE	CONCLUÍDO

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482