

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÃO
1	2019114991	Extensões dos ramais 8894 e 8748, adequação instalações elétricas S100i (NTI)	TEL	Fazer levantamento – Fazer extensões
2	2019116339	Troca de lâmpada, na entrada da Arabutã	ELE	Verificar
3	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do P3. Pavimentos: térreo e 8º.	ELE	Verificar
4	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d	ELE	Verificar
5	2019117393	Contratação de mão de obra para manutenção no cubículo de entrada (P1)	ELE	Em andamento
6	2019123945	Luz da rampa que do p2 não está ligando.	ELE	Em andamento
7	2019124639	Solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	ELE	Em andamento
8	2019127351	Readequar quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização do nobreak - 406 P1	ELE	Verificar
9	2019127686	Instalação de uma tomada 220V e uma luminária adicional na casa de máquinas de incêndio do P3	ELE	CONCLUÍDO
10	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	ELE	Verificar
11	2019130794	Solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. Para o funcionamento das catracas e bufes.	ELE	Verificar
12	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho – Cafeteria/P3	TEL	Verificar
13	2019134802	4 lâmpadas queimadas na Cafeteria/P3	ELE	CONCLUÍDO
14	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)	LOG	Em andamento
15	2019136393	Verificação cabos telefônicos sala 401b P1.	TEL	Verificar
16	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1	ELE	Em andamento
17	2019137163	Auxilio de eletricista p/ identificação de cabos de rede CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1	ELE	Verificar

18	2019138042	Prezados, solicitei a instalação de um quadro elétrico, ligado ao gerador, na sala de cultura, dentro da sala 813.	ELE	Em andamento
19	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do P2	ELE	Em andamento
20	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.	ELE	VERIFICAR
21	2019139183	São 9 aparelhos Acess Point que devem ser reinstalados no teto com o suporte correto	LOG	Em andamento
22	2019139309	Sala sem ramal, precisa ter um ramal habilitado - 707/P3	TEL	CONCLUÍDO
23	2019140528	Verificação do nosso interfone da sala 504, pois não está tocando quando é selecionado o nº referente na porta de entrada.	TEL	VERIFICAR
24	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	LOG	Em andamento
25	2019141519	Gostaria de solicitar a inserção de ramal nas salas 100A e 100B (1º andar - Prédio 3).	TEL	CONCLUÍDO
26	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca	ELE	Paralizado
27	2019143127	Solicitamos a instalação de cabeamento de proteção. No momento temos um cabo suspenso e gostaríamos que ele ficasse oculto no gesso. P1 501	ELE	Em andamento
28	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.	ELE	Em andamento
29	2019143421	P1 Central telefônica	TEL	Em andamento
30	2019143524	REMANEJAMENTO DE QUADRO DE ENERGIA PARA A PAREDE DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO 9ºANDAR /P2	ELE	Em andamento
31	2019143558	Montagem/desmontagem de mobiliário	ELE + LOG	MARCELO
32	2019143623	Solicitamos alteração de local do ramal. Sala 008 P1.	TEL	CONCLUÍDO
33	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.	LOG	Em andamento
34	2019144437	Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento.	LOG	Em andamento
35	2019144463	Solicitamos a troca das lâmpadas que estão com problemas na Biblioteca.	ELE	CONCLUÍDO
36	2019144708	Curto-circuito na condensadora do ar condicionado da sala 415. Solicita-se revisão do sistema elétrico da instalação.	ELE	CONCLUÍDO
37	2019144976	Abrir tampa que dá acesso à cancela/está trancado. Guarita de estacionamento G1.	ELE	CONCLUÍDO
38	2019145054	Lâmpadas queimadas Museu anatomia P2.	ELE	CONCLUÍDO

39	2019145149	Poderiam fazer uma revisão da elétrica das salas do NAP. Sala 217 e 218 P1.	ELE	Em andamento
40	2019145184	Escrevo para solicitar apoio para a participação do Museu de Anatomia no evento "Noite dos Museus". A presença de um grande público, exige que o campus esteja em plenas condições de segurança e iluminação. Para garantir o bom andamento e a valorização do evento, necessitamos das seguintes ações:	ELE	CONCLUÍDO
41	2019145304	Tomada do primeiro pilar caída no hall do andar 3	ELE	CONCLUÍDO
42	2019145350	Solicito a troca de lâmpadas da vara frontal do auditório 1 (Salão Nobre), é necessário a utilização de andaime para troca das respectivas lâmpadas, pois a vara se encontra a aproximadamente 8 metros de altura.	ELE	CONCLUÍDO
43	2019145402	A lâmpada do banheiro masculino não está acendendo. P2 6º ANDAR - Banheiro MASC.	ELE	CONCLUÍDO
44	2019145408	A prefeitura informou que o ramal 8795 foi recentemente desativado no Prédio 3 e está disponível. A preferência é que a instalação seja realizada no 405 A, mas caso não seja possível, favor realizar no 405 B.	TEL	CONCLUÍDO
45	2019145456	solicitação de manutenção em tomadas das sala 506	ELE	CONCLUÍDO
46	2019145502	Estamos com uma lâmpada piscando e sete (07) lâmpadas queimadas na sala 401a - P1	ELE	CONCLUÍDO
47	2019145510	estou sem internet, sala 207 P1.	LOG	CONCLUÍDO
48	2019145558	Os alunos relataram que ao usarem as tomadas 220 V da parede da direita do laboratório de Farmacociências ouviram estalos e que em seguida todas as tomadas 220 V desse lado não funcionaram mais.	ELE	CONCLUÍDO
49	2019145601	problema no suporte da lâmpada no corredor do subsolo perto da sala do necrotério(sala área técnica).	ELE	CONCLUÍDO
50	2019145604	no dia 13/12 a Conferir Engenharia fara a ligação das bombas de incêndio do P1 no transformador. Pra tal, a rede elétrica do prédio deve ser desligada no início do dia (a partir das 8h), sendo religado após o término do serviço.	ELE	CONCLUÍDO
51	2019145605	troca de lâmpadas na sala da limpeza do andar 3 do P1	ELE	CONCLUÍDO
52	2019145635	Tomada solta no chão no corredor que vai para a sacada ao lado da rampa	ELE	CONCLUÍDO
53	2019145662	Existe uma tomada na sala 606 do prédio 3 que está constantemente se soltando.	ELE	CONCLUÍDO
54	2019145683	Quando tentam ligar para cá, dá como ocupado. Já tentaram ligar para o número do RU e cai aqui no nosso ramal. P3 106B	ELE	CONCLUÍDO
55	2019145792	Verificação das roldanas do portão do subsolo do Prédio 2, elas não estão funcionando	ELE	CONCLUÍDO

56	2019145796	Trocar lâmpadas queimadas no Biotério	ELE	CONCLUÍDO
57	2019145807	Trocar lâmpadas do espaço do coworking; sensor de presença no corredor está com atraso no acionamento da iluminação.	ELE	Em andamento
58	2019145811	trocar lâmpadas sanca do 8º andar	ELE	CONCLUÍDO
59	2019145813	ramal 8787 da Sala 500A - PROPLAD encontra-se com problemas, está mudo e não faz ligações.	TEL	Em andamento
60	2019145814	Trocar lâmpadas queimadas na sanca; Colocar tampa no interruptor perto do elevador de serviço; Verificar detector de presença com atraso de acionamento no corredor do andar 7 - P2.	ELE	Em andamento
61	2019145817	trocar lâmpadas da sanca do andar 5. P2	ELE	CONCLUÍDO
62	2019145860	verificar iluminação ,pois, foi acionado iluminação e lâmpadas não acenderam e fazer identificação de botões comutadores dos painéis elétricos do andar 3 do p2.	ELE	CONCLUÍDO
63	2019145864	trocar lâmpadas da sanca do andar 3 do p2	ELE	CONCLUÍDO
64	2019145866	Colocação no lugar de tampa do quadro elétrico, na parede do fundo da sala, que encontra-se sobre a bancada. Solicito que além da fixação seja feita uma avaliação da situação pela equipe.	ELE	CONCLUÍDO
65	2019145867	lâmpada queimada no corredor no andar 4 do p2.	ELE	CONCLUÍDO
66	2019145868	trocar lâmpadas queimadas no corredor de acesso dos prestadores de serviço (219).	ELE	CONCLUÍDO
67	2019145873	verificar e trocar lâmpadas de acesso térreo alta (106) do p2.	ELE	CONCLUÍDO
68	2019145875	trocar lâmpadas queimadas no corredor de saída de emergência do subsolo do p2.	ELE	CONCLUÍDO
69	2019145877	A lâmpada da sala da PROGESP está piscando. P1 105	ELE	CONCLUÍDO
70	2019145898	Gostaríamos de solicitar a alteração da tensão de uma tomada na copa, de 110V p/ 220V, a fim de possibilitar que utilizem o micro-ondas. Atualmente, o equipamento disponível encontra-se no escritório, que permanece fechado fora do horário de expediente do arquivo.	ELE	VERIFICAR
71	2019145926	Instalar uma tomada 220V p/ o microondas.	ELE	CONCLUÍDO
72	2019145945	O portão eletrônico da guarita 2 não está funcionando. Ele está sendo aberto manualmente.	ELE	CONCLUÍDO
73	2019145997	Ramal 8721 toca e ninguém atende, parece estar com problema há algum tempo segundo o vigilante do prédio 2	TEL	CONCLUÍDO
74	2019146001	troca de resistência de chuveiro.	ELE	Em andamento

75	2019146006	Disjuntor não desliga o ar condicionado da sala 513 do Prédio 1 Seu Jorge (Prefeitura) irá acompanhar.	ELE	CONCLUÍDO
76	2019146019	solicitamos a designação de um eletricista para atendimento em regime de plantão para solenidades	ELE	CONCLUÍDO
77	2019146020	Em razão da realização das cerimônias de colação de grau da UFCSPA, conforme a agenda abaixo, solicitamos a designação de um eletricista para atendimento em regime de plantão, com atuação no período que antecede e durante as solenidades no Salão Nobre da UFCSPA, de modo a possibilitar pronta intervenção em caso de intercorrências relacionadas à rede elétrica.	ELE	Aguardando data para atendimento
78	2019146038	Informamos que a linha telefônica não está funcionando. 103, Prefeitura	TEL	CONCLUÍDO
79	2019146107	Prezados, solicitamos a troca de 4 lâmpadas no laboratório EpiClin (Sala 702, Prédio 3). Estaremos no lab a partir de amanhã (16/12), das 9h às 16h.	ELE	CONCLUÍDO
80	2019146175	Em virtude da desativação dos postos de telefonista a partir de 01/01/2026, a central de telefone que fica na sala 220A deverá ser transferida para a recepção do P1. O número é 8700. Porém é um grupo de ramais, pois recebe as ligações externas do 3303-9000. Podem falar com Sibele na Prefeitura ou com Karoline da ADSERVI na sala 220 P2.	TEL	CONCLUÍDO
81	2019146207	Luminária solta com exposição do fio desencapado. P2 - 2º ANDAR - Pátio externo	ELE	CONCLUÍDO
82	2019146213	Precisamos trocar o cabo do ramal de estação. P3 106.	TEL	CONCLUÍDO
83	2019146219	Troca de lâmpadas da sala de resíduos atrás do RU.	ELE	CONCLUÍDO
84	2019146253	Telefone e ramal funcionando mas a linha telefônica não está funcionando. P1 103	TEL	VERIFICAR
85	2019146267	Avaliação e adequação da tomada do forno no laboratório 618 - Panificação, pois segundo avaliação da Dseg, foi realizada uma ligação direta inadequada.	ELE	CONCLUÍDO
86	2019146269	Adequação das tomadas sem espelho na sala dos técnicos sala 614, na parede, abaixo do computador. Complexo de Alimentos lab 615, P2.	ELE	CONCLUÍDO
87	2019146273	Ajuste/adequação dos espelhos das tomadas embaixo das bancadas dos fogões do laboratório de confeitaria 609, pois estão inadequados.	ELE	CONCLUÍDO

88	2019146274	Avaliação e ajuste da fixação na parede, da tomada do forno de lastro, no laboratório 618 Panificação, está se desprendendo da parede.	ELE	CONCLUÍDO
89	2019146310	transferir interfone da porta antiga para porta nova no 6º andar do p1, porta que dá acesso à reitoria, verificar com os servidores onde será instalado o interfone.	TEL	VERIFICAR
90	2019146321	Na sala 100E - DOM, precisamos de dois pontos de elétrica; verificar se pode ser colocado dois filtros(réguas) ou instalação de duas tomadas para a colocação de computadores para os novos servidores; este PI pode ser relacionado ao PI 2019144405, pois precisamos também confeccionar os 2 pontos lógicos(rede). Sugerimos que seja feito durante o recesso acadêmico (20/12/2025 a 05/01/2026)	ELE	VERIFICAR

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482