

NCH BRASIL LTDA



Análise de Água

Relatório nº:
620985

Cód Cliente: 00200744	Empresa: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGU	Coletada: 06/02/2026
Endereço: R ALVARO COSTA,14 CENTRO RIO GRANDE/RS		Recebida: 26/02/2026
Representante: . GUILHERME O.TEIXEIRA - Código: W189		Analizada: 09/03/2026

Dados do Equipamento:

GELADA - WT
GL-01 UFCSPA

Tratamento Aplicado e Dosagens:

Produto: CHEM-AQUA 999 PLUS

Itens Analisados	Limites							
	Mínimo	Máximo	06/02/2026	16/01/2026	05/12/2025	07/11/2025	13/10/2025	30/09/2025
pH	8.50	10.50	9.60	10.00	10.10	9.50	9.80	10.00
Condutividade us/cm	-	4000.00	1356.00	1975.50	1655.50	1789.00	1897.50	1525.00
Nitrito (ppm NaNO2)	225.00	1000.00	245.00	295.00	300.00	323.50	353.50	312.50
S.T.D ppm	-	-	1017.00	1481.65	1241.50	1341.75	1328.25	1067.50
Ferro Total ppm Fe	-	1.00	0.68	0.90	0.75	0.90	0.85	0.92

Nota:

(*) O limite é dado por: este item na água de Alimentação x Ciclo de Concentração

Comentários sobre a última Análise:

Análise realizada por:

NCH Brasil Ltda.
CRQ 1950-F 4ª Região
Dispensa Assinatura