

		RELATÓRIO TÉCNICO CHEM-AQUA - Divisão NCH Brasil Ltda www.chemaqua.com - chemaqua@nch.com.br Av. Darci Carvalho Dafferner, 200 - Sorocaba/SP													
Cliente: PHENIX SOLUÇÕES (UFCSPA)		Código do Cliente: 200744													
Contato: VICTOR MACEDO															
Fone: 51 982931932															
Representante: Quim. GUILHERME TEIXEIRA		e-mail: teixeira.nch@gmail.com		Código: W189											
DOSAGENS RECOMENDADAS:															
SISTEMAS	PRODUTOS	DOSAGENS	PURGAS												
>Gelada	CHEMAQUA 999 Plus	DM=1KG	QUANDO NECESSÁRIO												
Início do tratamento: 08/2023															
Referente Laudo de Análise de Água N° 620985															
Coletados em: 06/02/2026															
> GELADA GL#01	<table><tr><td>pH</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Condutividade</td><td>Normal</td></tr><tr><td>STD</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Ferro Total</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Nitrito</td><td>Normal</td></tr></table> OBS.: Manter tratamento atual!!					pH	Normal	Condutividade	Normal	STD	Normal	Ferro Total	Normal	Nitrito	Normal
pH	Normal														
Condutividade	Normal														
STD	Normal														
Ferro Total	Normal														
Nitrito	Normal														
		Observações e Comentários													
>>> RECOMENDAÇÕES GERAIS <<< >> É necessário que no mínimo uma vez por ano seja realizada uma limpeza mecânica em cada sistema.															
Data da Visita: 06/02/2026		Assinatura do Representante Técnico: Guilherme D. Teixeira		Assinatura do Cliente:											