

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÃO
1	2019114991	Extensões dos ramais 8894 e 8748, adequação instalações elétricas S100i (NTI)	ELE	Verificar
2	2019116339	Troca de lâmpada, na entrada da Arabutã	ELE	Em andamento
3	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do P3. Pavimentos: térreo e 8º.	ELE	Em andamento
4	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d	ELE	Verificar
5	2019117393	Contratação de mão de obra para manutenção no cubículo de entrada (P1)	ELE	Em andamento
6	2019123945	Luz da rampa que do p2 não está ligando.	ELE	Verificar
7	2019124639	Solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	ELE	Em andamento
8	2019127351	Readequar quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização do nobreak - 406 P1	ELE	Verificar
9	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	ELE	Verificar
10	2019130794	Solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. Para o funcionamento das catracas e bufes.	ELE	Em andamento
11	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho - Cafeteria/P3	TEL	Em andamento
12	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)	LOG	Em andamento
13	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala - 500B/P1	ELE	VERIFICAR
14	2019137163	Auxilio de eletricitista p/ identificação de cabos de rede CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1	ELE	VERIFICAR
15	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do P2	ELE	Em andamento
16	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.	ELE	VERIFICAR
17	2019140528	Verificação do nosso interfone da sala 504, pois não está tocando quando é selecionado o nº referente na porta de entrada.	TEL	VERIFICAR

18	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	LOG	Em andamento
19	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca	ELE	Paralizado
20	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.	ELE	Solicitado Fechamento 27/02
21	2019143558	Montagem/desmontagem de mobiliário	ELE + LOG	Solucionado 27/03
22	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.	LOG	Solicitado Fechamento 02/03
23	2019144159	Solicito instalação de tela para projetor. P2 617	ELE	Em andamento
24	2019144437	Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento. P3	LOG	Em andamento
25	2019145898	Gostaríamos de solicitar a alteração da tensão de uma tomada na copa, de 110V p/ 220V, a fim de possibilitar que utilizem o micro-ondas. Atualmente, o equipamento disponível encontra-se no escritório, que permanece fechado fora do horário de expediente do arquivo.	ELE	VERIFICAR
26	2019146020	Em razão da realização das cerimônias de colação de grau da UFCSPA, conforme a agenda abaixo, solicitamos a designação de um eletricista para atendimento em regime de plantão, com atuação no período que antecede e durante as solenidades no Salão Nobre da UFCSPA, de modo a possibilitar pronta intervenção em caso de intercorrências relacionadas à rede elétrica.	ELE	CONCLUÍDO
27	2019146321	Na sala 100E - DOM, precisamos de dois pontos de elétrica; verificar se pode ser colocado dois filtros(réguas) ou instalação de duas tomadas para a colocação de computadores para os novos servidores; este PI pode ser relacionado ao PI 2019144405, pois precisamos também confeccionar os 2 pontos lógicos(rede). Sugerimos que seja feito durante o recesso acadêmico (20/12/2025 a 05/01/2026)	ELE	Em andamento
28	2019146333	estamos com lâmpadas queimadas no sanitário e na copinha, ambos locais no térreo do prédio do Arquivo da Ceará 997. Assim que for possível, pedimos uma avaliação para troca das lâmpadas. Prédio Arquivo	ELE	VERIFICAR
29	2019146374	Precisamos ligar um refrigerador, e as duas tomadas disponíveis são de voltagem 220V. Precisamos que uma seja trocada para 110V, para utilizarmos o refrigerador.P3 707	ELE	CONCLUÍDO
30	2019146666	Verificação dos dois aparelhos de telefone existentes na sala. P1 Sala 607	TEL	CONCLUÍDO

31	2019146702	Solicito avaliação e adequação do quadro de alimentação dos equipamentos de refrigeração da biblioteca, pois conforme informação constante no relatório do sistema de climatização da biblioteca, elaborado pelo eng. mecânico, o quadro necessita de ajustes, visto que está funcionando em condições inseguras.	ELE	CONCLUÍDO
32	2019146856	Avaliação de circuito ou quadro de energia da sala 103, de ultrafreezer, no prédio 3.	ELE	Em andamento
33	2019147011	Várias tomadas tanto no padrão antigo como no padrão novo estão desligadas/ não funcionam. Trocar todas as tomadas para o padrão novo e reativar as tomadas. P1 Sala 202	ELE	CONCLUÍDO
34	2019147024	Solicito a instalação de um circuito bifásico 220V para alimentação de equipamento de uso específico (Nobreak 6 kVA). Especificações técnicas: Tensão: 220V bifásico Disjuntor (DJ) de proteção: 40A Condutores: cabos de 6 mm ² Origem do circuito: QD3 da rede comum	ELE	CONCLUÍDO
35	2019147103	solicitamos a revisão e substituição das lâmpadas queimadas do Salão Nobre	ELE	CONCLUÍDO
36	2019147119	Configuração do ramal 8805 nos telefones anteriormente correspondentes ao ramal 8907 - 100F.1/P1	TEL	CONCLUÍDO
37	2019147158	Cabos elétricos aparente, sem adequada vedação. Segue locais abaixo: PRÉDIO 1: Subsolo - ban. feminino (banheiro do meio) -> sensor de luz sem a tampa de proteção, cabos aparentes; PRÉDIO 2: 3º andar - ban. masculino, sala 311 -> fios elétricos da luminária aparente; 3º andar - hall da entrada dos banheiros -> fios elétricos aparente.	ELE	SF 23/02
38	2019147216	Por gentileza, precisamos ajustar o equipamento de nobreak alocado no setor de sorologia de nosso laboratório. Verificamos que ele não está ligando, e aparentemente, não está conectado em alguns cabos, como pode ser visto em imagem em anexo. Como não temos expertise para a adequação do equipamento, precisamos de auxílio	ELE	CONCLUÍDO
39	2019147340	Solicito conserto ou troca (se necessário) do interfone da reitoria. O equipamento foi retirado hoje para testes no escritório da empresa especializada. Demanda com emergência.	ELE	CONCLUÍDO
40	2019147371	Solicito a instalação de um novo ponto de tomada 220V na copa da Reitoria, visto que a copeira necessita ligar a chaleira elétrica e não há ponto de tomada 220V disponível no local.	ELE	CONCLUÍDO

41	2019147406	Quatro lâmpadas do banheiro do andar térreo estão queimadas. Apenas uma está em funcionamento. Banheiro do andar térreo. Prédio Arquivo.	ELE	VERIFICAR
42	2019147413	Várias lâmpadas queimadas e algumas piscando e estalando no térreo do Prédio 3. Local está bastante escuro.	ELE	CONCLUÍDO
43	2019147424	Solicito a realização dos seguintes serviços elétricos: 1. Troca de duas tomadas de 127V para 220V, com capacidade de 20 amperes; 2. Alteração da tomada 220V atualmente com 10 amperes para 20 amperes.	ELE	CONCLUÍDO
44	2019147427	O disjuntor responsável pela iluminação de emergência do 4º andar do Prédio 1 encontra-se desarmado e, ao ser rearmado, desarma novamente. Diante disso, a ala norte permanece sem iluminação de emergência, sendo necessário reparo imediato.	ELE	CONCLUÍDO
45	2019147451	Três lâmpadas que queimaram na sala 104/P1 -	ELE	CONCLUÍDO
46	2019147461	Solicitamos instalação de tomadas em padrão novo nas bancadas do laboratório 305 P1.	ELE	CONCLUÍDO
47	2019147475	Manutenção do gerador do P1 em caráter de emergência.	ELE	CONCLUÍDO
48	2019147480	Informamos que hoje (30/01) foi reinstalado o porteiro eletrônico no corredor da Reitoria, após conserto/troca. Ele se comunica com o interfone, mas não está funcionando o acionamento da porta para abri-la.	ELE	CONCLUÍDO
49	2019147564	Banheiro está sem iluminação, apenas uma lâmpada liga. PRÉDIO 3: 5º ANDAR - BAN. FEMININO.	ELE	CONCLUÍDO
50	2019147603	uma lâmpada queimada no corredor que dá acesso a rampa do 4º andar do Prédio 2, ao lado do Museu de Anatomia	ELE	CONCLUÍDO
51	2019147642	Problema em ramal/telefone difícil de ouvir a ligação. 106B, Prédio 3	TEL	CONCLUÍDO
52	2019147645	Ponto lógico "B-20" na sala 606 do P-3 está com defeito.	LOG	CONCLUÍDO
53	2019147648	PRÉDIO 1: Térreo corredor (ao lado do Protocolo) - tomada dupla sem espelho; 3º andar - Ban. masculino - tomada sem espelho; 5º andar - corredor (atrás do bebedouro) - tomada sem espelho; PRÉDIO 3: 5º andar - ban. feminino (510) - tampa da tomada no espelho está solta/inadequada; 6º andar - ban. masculino - tampa da tomada no espelho está caindo;	ELE	CONCLUÍDO

54	2019147655	os refletores na parte final da exposição do Museu da Anatomia estão desligados, deixando as peças escuras. As outras luzes estão todas ligadas, apenas os refletores apresentam este problema.	ELE	CONCLUÍDO
55	2019147660	Solicito a ativação do ponto lógico D20. Sala 802B/P3.	ELE	CONCLUÍDO
56	2019147762	Portão da guarita 2 não está abrindo/fechando com o controle.	ELE	CONCLUÍDO
57	2019147798	Solicita-se, em caráter URGENTE, a verificação e manutenção do motor da guarita 2, o qual encontra-se inoperante. Ressaltamos que o equipamento é essencial para o funcionamento do portão e de uso contínuo, sendo indispensável para o andamento das atividades no local.	ELE	Em andamento
58	2019147917	Lâmpadas queimadas nos banheiros masculinos do 5º e 4º andares do Prédio 3 e nos banheiros femininos do 4º andar e térreo do mesmo prédio.	ELE	CONCLUÍDO
59	2019147965	Venho por meio deste solicitar o reparo de uma canaleta que se desprende na sala/setor, deixando a fiação exposta. P1 600A	ELE	CONCLUÍDO
60	2019147971	O sensor do banheiro masculino não está funcionando. P2 606	ELE	CONCLUÍDO
61	2019147991	Solicito, por gentileza, que seja trocada a lâmpada do toalete da Reitoria (sala 502), porque a atual tem pouca luminosidade.	ELE	Em andamento
62	2019148005	Alteração de ponto de tomada no fundo da sala 314 (sala de aula) prédio 1. Prolongamento utilizando canaleta aparente e inclusão de tomada de sobrepor para alimentação do carro carregador de notebook. O carro já está no novo lugar.	ELE	CONCLUÍDO
63	2019148028	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES DO P2 E P3.	ELE	Em andamento
64	2019148038	Solicito verificação em 3 "postes" de luminárias, não estão acendendo, Praça dos Cubos.	ELE	Em andamento
65	2019148093	o disjuntor do pass troug frio do RU não está funcionando.	ELE	CONCLUÍDO
66	2019148106	Lâmpadas queimadas no andar 2 do p1 no salão nobre. 1ª foto: na entrada do mezanino; 2ª foto : no corredor ao lado do mezanino. E 3 lâmpadas queimadas nas laterais	ELE	Em andamento
67	2019148116	P2 132 8757	TEL	Em andamento
68	2019148162	avaliação de ponto de internet. 514 p3.	LOG	Solicitado Fechamento 27/02
69	2019148168	lâmpadas queimadas na copa, andar 5 , p1	ELE	Solucionado 27/02
70	2019148232	Na sala 208, na ilha de quatro mesas à esquerda da porta de entrada da sala, não temos energia elétrica em nenhuma das duas régua que abastecem os computadores, portanto, nenhum está ligando. Não temos	ELE	Solicitado Fechamento 27/02

		acesso à fonte de energia para verificar. As fontes de energia estão atrás do mobiliário o qual é muito pesado para mover. P1		
71	2019148263	Instalar: gaiola de projetor na sala 415; distribuidor HDMI; cabo HDMI; um ponto de energia para o projetor.	ELE	Solucionado 27/02
72	2019148287	Verificar aterramento dos circuitos dos elevadores sociais do P3.	ELE	Solicitado Fechamento 27/02
73	2019148303	Lâmpada piscando, lâmpada queimada.P1 002	ELE	VERIFICAR
74	2019148305	Lâmpada piscando na sala (do conjunto que está cima da cafeteira) sala 401 A P1	ELE	VERIFICAR
75	2019148322	Substituição de 06 lâmpadas queimadas no Laboratório 301 P1	ELE	VERIFICAR
76	2019148334	Precisamos de manutenção do sistema elétrico de acionamento da cortina na 814C.	ELE	Solicitado Fechamento 27/02
77	2019148342	falta de energia em uma das tomadas da bancada.	ELE	Em andamento
78	2019148347	substituição de 03 lâmpadas que não estão apresentando funcionamento adequado na Sala 302. P1	ELE	VERIFICAR
79	2019148361	As instalações de tomada da foto na área de lavagem foram desativadas, sem energia elétrica, gostaríamos de retirar essas instalações dessa área visto ao acúmulo frequente de mofo e a falta de utilização dos mesmos. RU	ELE	VERIFICAR
80	2019148377	Trocar as lâmpadas da sala 415 por tecnologia LED. P1	ELE	VERIFICAR
81	2019148388	verificação do nobreak utilizado junto ao scanner da Biblioteca. Ele não está ligando, impossibilita o uso do equipamento.	ELE	Solicitado Fechamento 26/02
82	2019148396	a verificação, troca e os devidos ajustes nas tomadas localizadas no térreo do Arquivo, Precisamos utilizá-las para ligar os aparelhos desumidificadores.	ELE	VERIFICAR
83	2019148420	solicito com urgência a instalação do suporte no gesso para o equipamento de WIFI na sala nova da biblioteca	LOG	Solucionado 27/02
84	2019148494	A tomada atrás da geladeira na sala 613 B talvez esteja com algum problema ou o plug da geladeira de Patrimônio: 042767 não está adequado e, às vezes, não conecta direito.	ELE	Em andamento

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482