

# Relatório técnico de pendências encontradas em Manutenção Preventiva

---

Data da vistoria: Preventivas de março

Este relatório tem por objetivo registrar as pendências identificadas nas instalações elétricas durante a manutenção preventiva do mês de março de 2026, bem como solicitar a abertura de Pl's para podermos solucionar estes itens necessários para adequação.

- 1) P3 8º andar - corredor - T5 9W - 45 unidades
- 2) P3 8º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 3 unidades
- 3) P3 8º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 3 unidades + spot branco redondo
- 4) P3 7º andar - corredor - T5 9W - 14 unidades
- 5) P3 7º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 2 unidades
- 6) P3 7º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 3 unidades
- 7) P3 6º andar - corredor - T5 9W - 4 unidades
- 8) P3 6º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 1 unidade
- 9) P3 6º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 2 unidades
- 10) P3 5º andar - corredor - T5 9W - 36 unidades
- 11) P3 5º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 1 unidade
- 12) P3 5º andar - Sala 518 - T5 9W - 2 unidades
- 13) P3 4º andar - corredor - T5 9W - 32 unidades
- 14) P3 4º andar - Sala 418 - T5 9W - 2 unidades
- 15) P3 4º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 1 unidade
- 16) P3 4º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 1 unidade
- 17) P3 3º andar - banheiro Masculino - lâmpada tipo bulbo - 1 unidade
- 18) P3 3º andar - corredor - T5 9W - 2 unidades
- 19) P3 2º andar - corredor - T5 9W - 14 unidades
- 20) P3 2º andar - banheiro Feminino - lâmpada tipo bulbo - 4 unidades
- 21) P1 6º andar - corredor - T8 9W - 2 unidades/ espelho 4x4/ bulbo - 1 un
- 22) P1 5º andar - corredor - T8 9W - 8 unidades/ troca de tomada 4x2
- 23) P1 4º andar - corredor - T8 18W - 12 unidades
- 24) P1 3º andar - corredor - T8 9W - 4 un/ T8 18W - 2 un/espelho 4x2 atrás bebedouro
- 25) P1 2º andar - corredor - T8 9W - 6 unidades/ interruptor
- 26) P1 1º andar - corredor próximo biblioteca bulbo - 5 un - T8 18W - 2 unidades/ interruptor
- 27) P1 SS - corredor: interruptor sem espelho/tampa cega