

UFCSPA

CONTRATO MANUTENÇÃO PEDRO REGINALDO (Phenix)

DATA: 22/07/2021

RELATÓRIO MÊS DE JULHO 2021

ÁREA: MECÂNICA

1. Segue as PI do mês abertas no mês de Julho/2021:

PI	DATA ABERTURA	LOCAL	SITUAÇÃO
2019082582	21/07/2021	Prédio P2	A equipe da mecânica , está verificando em primeira análise, estaremos avisando os responsáveis do local na semana do dia 26 a 29/07/2021 para retirada dos equipamentos
2019082552	20/07/2021	Campus Santa Tereza, 1º andar	Deslocamento da equipe de refrigeração para troca de peças em equipamento fora de uso para colocação neste deixando em operação
2019082403	15/07/2021	Campus, Central, laboratório imulogia sala 803, Prédio 1	Executado a limpeza do equipamento Split, e concluído o serviço
2019082273	12/07/2021	Campus central prédio 1 P1, sala 306 Laboratório	A equipe já verificou o local, existe uma tubulação de saída da capela, mas foi bloqueada, a Eng. foi verificar a nova passagem e a possibilidade de interseccionar com tubulação de outra capela existente e com saída externa, solicitei a potência dos exaustores e o diâmetro das tubulações,

José Ney Dias Bacchiari
Engenheiro Mecânico
CREA 73086-D/RS

2019082224	08/07/2021	Campus central, Prédio 2, P2, 2º andar	Verificado que existe o sistema automatizado, colocamos a botoeira em automático, determinei inicialmente horário das 9:30 as 9:30 para 15:00 as 15:30h, estamos verificando alguma anomalia se ocorrer. concluído
------------	------------	--	---

2 PREVENTIVA:

Executado as preventivas nos prédios 1, 2 e 3 no Campus Central, na área de climatização e refrigeração (Split, VRF e Chiller), verificados em diversas salas foram alteradas e seus equipamentos, fato que estará sendo corrigido as planilhas destes. Incluído as planilhas no Google Drive pasta compartilhas.


3. Observações:

- Entregue as propostas a fiscalização na instalação de válvulas de bloqueio nos ramais de Água gelada para o Auditório.
- Solicitado a compra dos materiais para instalação de 05 Split (x 9.000 Btus e 01 x 18.000 Btus), para uso emergencial, no Biotério, sendo pós o As Built, pela dificuldade de acesso ao local.

Eng. José Ney Dias bacchieri

Eng. Mecânico

Pedro Reginaldo (Phenix)


 José Ney Dias Bacchieri
 Engenheiro Mecânico
 CREA 73086-D/RS