

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 24-09-2021 19:54	Por: Rebeca Pereira
Última atualização: 25-10-2021 23:13 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 09-10-2021 19:54
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica
Status: Fechado- 25-10-2021 23:13	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Rebeca Pereira	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

- 1) Categorias: : Elétrica
- 2) Elétrica: : Tomadas
- 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : mau contato
- 4) Mais detalhes: : Solicito manutenção em tomada 220V (c-18) da primeira bancada do laboratório 617, prédio 2.
- 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido:
- 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2
- 7) Andar: : 6º ANDAR
- 8) Número/nome do local: : sala 617, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia
- 9) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento;
- 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 04-10-2021
- 11) Turno: : Manhã
- 12) Ramal ou celular: : 999520104

Acompanhamentos: 1

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	24-09-2021 20:37	Rebeca Pereira
Comentários: gostaria de cancelar o chamado pois foi constatado que o disjuntor estava desligado, obrigada!		

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 1

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSA	tomada.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-614e573773acf7.22121604#	24-09-2021 19:54

Solução: 1

Encerrado: Chamado cancelado a pedido da requerente.

Custos: Nenhum item para ser mostrado