

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:

Equipamento: AR CONDICIONADO SPLIT

Periodicidade: M S

Mês: SETEMBRO Ano: 2021

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

Equipo	BTU/H	Local	Técnico	Data
HTHEM	24000	1000	☒	
HTHEM	24000	100 F	☒	
HTHEM	24000	100 F-1	☒	
AGNATO	18000	100 F	☒	
ELGIN	30000	100 L	☒	
ELGIN	30000	100 L	☒	
ELGIN	36000	100 L-1	☒	
PHILCO	24000	100 G	☒	
HTHEM	24000	100 H	☒	
PHILCO	24000	104	☒	
PHILCO	24000	104	☒	
ELGIN	9000	104	☒	
PHILCO	24000	105	☒	
MIXTA	9000	106	☒	
MIXTA	18000	106	☒	
MIXTA	18000	106	☒	
MIXTA	18000	107	☒	
MIXTA	18000	108	☒	
ELGIN	30000	103	☒	
ELGIN	18000	109	☒	
3-MIXTA	48000	50140	☒	
4-GATE	36000	100304	☒	

Rotina Mensal					
Ajustar parâmetros operacionais.					
Efetuar limpeza externa dos componentes do circuito refrigerante.					
Efetuar teste de operação do equipamento.					
Verificar e limpar bandeja de captação da água de condensado.					
Verificar o estado de conservação e limpeza dos gabinetes.					
Verificar o estado de conservação e operação das botoeiras de comando e do controle remoto.					
Verificar o estado de conservação, lavar ou substituir o filtro de ar.					
Verificar e desobstruir o sistema de drenagem.					

OBSERVAÇÃO: