

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:

Equipamento: AR CONDICIONADO SPLIT

Periodicidade: M X S

Mês: SETEMBRO Ano: 2021

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

Equipamento	BTU/H	Local	Técnico	Data
Ar condicionado	18000	218		
Grife	24000	213		
Grife	24000	213		
Filtro	24000	216		
LA	18000	001		
LA	18000	001		
LA	18000	001		
RAHEM	24000	001B		
RAHEM	24000	001G		
RAHEM	24000	001B		
Grife	24000	001B		
LA	18000	002A		
LA	18000	002A		
LA	18000	002B		
LA	18000	002B		
Grife	24000	001C		
RAHEM	24000	004		
RAHEM	24000	004		
RAHEM	24000	004		
RAHEM	24000	004		
LA	24000	005		
LA	24000	006		
Grife	24000	008		
Grife	24000	008		
LA	24000	009		
RAHEM	24000	010		
RAHEM	24000	023		

Rotina Mensal									
1	Ajustar parâmetros operacionais.								
2	Efetuar limpeza externa dos componentes do circuito refrigerante.								
3	Efetuar teste de operação do equipamento.								
4	Verificar e limpar bandeja de captação da água de condensado.								
5	Verificar o estado de conservação e limpeza dos gabinetes.								
6	Verificar o estado de conservação e operação das botoeiras de comando e do controle remoto.								
7	Verificar o estado de conservação, lavar ou substituir o filtro de ar.								
	Verificar e desobstruir o sistema de drenagem.								

OBSERVAÇÃO: