PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO SPLIT

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:

Equipamento: AR CONDICIONADO SPLIT

Periodicidade: M | x | S

Mês: SETEMBRO Ano: 2021

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

	Equipamento	BTU/H	Local	Técnico	Data
	AGNATTO	18000	315	R	
	AGNATTO	18000	315	R	
	AGNATTO	18000	315	R	
	AGNATTO	18000	316	R	
	GREE	36000	316	R	
	PHILCO	24000	311	R	
	RHEEM	24000	200B	R	
	RHEEM	24000	200B	R	
	RHEEM	24000	200C	R	
	RHEEM	24000	200A	R	
	RHEEM	24000	200A	R	
	ELETROLUX	9000	201	R	
	GREE	12000	201	R	
	GREE	12000	202	R	
	GREE	12000	202	R	
	AGNATTO	18000	203	R	
	GREE	12000	204	R	
	GREE	12000	204	R	
	PHILCO	24000	205	R	
	GREE	18000	206	R	
	GREE	12000	206	R	
	ELGIN	12000	206	R	(novo)
	GREE	12000	207	R	
	GREE	12000	207	R	
	AGNATTO	18000	208	R	
	GREE	18000	209	R	
	GREE	24000	210	R	
	RHEEM	24000	210	R	

	Rotina Mensal																													
1	Ajustar parâmetros operacionais.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2	Efetuar limpeza externa dos componentes do circuito refrigerante.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3	Efetuar teste de operação do equipamento.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4	Verificar e limpar bandeja de captação da água de condensado.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5	Verificar o estado de conservação e limpeza dos gabinetes.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6	Verificar o estado de conservação e operação das botoeiras de comando e do controle remoto.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7	Verificar o estado de conservação, lavar ou substituir o filtro de ar.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
8	Verificar e desobstruir o sistema de drenagem.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

OBSERVAÇÃO: