PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO SPLIT

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:

Equipamento: AR CONDICIONADO SPLIT

Periodicidade: M [X] S [ ]

Mês: SETEMBRO Ano: 2021

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

	Equipamento	BTU/H	Local	Técnico	Data
	RHEEM	24000	300C	[illegible]	
	RHEEM	24000	300C	[illegible]	
	RHEEM	24000	300A	[illegible]	
	RHEEM	24000	300A	[illegible]	
	RHEEM	24000	300B	[illegible]	
	ELETROLUX	12000	301	[illegible]	
	AGRATTO	18000	301	[illegible]	
	AGRATTO	18000	301	[illegible]	
	AGRATTO	18000	301	[illegible]	
	AGRATTO	18000	301	[illegible]	
	ELGIN	12000	302	[illegible]	
	ELETROLUX	12000	303	[illegible]	
	AGRATTO	18000	304	[illegible]	
	CONSUL	12000	304	[illegible]	
	CONSUL	12000	304	[illegible]	
	PHILCO	24000	305	[illegible]	
	AGRATTO	18000	305	[illegible]	
	MIDEA	24000	305	[illegible]	
	SPRIVER	18000	306	[illegible]	
	ELETROLUX	12000	307	[illegible]	
	GREE	18000	309 A	[illegible]	
	ELGIN	12000	308 D	[illegible]	
	GREE	7000	308 C	[illegible]	
	ELETROLUX	18000	309	[illegible]	
	ELETROLUX	7000	313	[illegible]	
	ELETROLUX	7000	313	[illegible]	
	PHILCO	24000	314	[illegible]	
	PHILCO	24000	314	[illegible]	
	PHILCO	24000	314	[illegible]	

	Rotina Mensal																													
1	Ajustar parâmetros operacionais.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	F	N	N	N	F	N	F	N	N	N
2	Efetuar limpeza externa dos componentes do circuito refrigerante.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	F	N	N	N	F	N	F	N	N	N
3	Efetuar teste de operação do equipamento.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	F	N	N	N	F	N	F	N	N	N
4	Verificar e limpar bandeja de captação da água de condensado.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	F	N	N	N	F	N	F	N	N	N
5	Verificar o estado de conservação e limpeza dos gabinetes.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	F	N	N	N	F	N	F	N	N	N
6	Verificar o estado de conservação e operação das botoeiras de comando e do controle remoto.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	F	N	N	N	F	N	F	N	N	N
7	Verificar o estado de conservação, lavar ou substituir o filtro de ar.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	F	N	N	N	F	N	F	N	N	N
8	Verificar e desobstruir o sistema de drenagem.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	F	N	N	N	F	N	F	N	N	N

OBSERVAÇÃO: